

с 22.11 по 22.11

13.12.23 22:39

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес объекта: ул. Московское шоссе 47А
 Теллсчотчик МКТС: № 051048-1 Версия МКТС: 6.67
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.11.23	1.955	124.74	125.38	-0.65	68.1	52.4	15.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.11.23	1.852	123.96	124.60	-0.63	66.5	51.6	15.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.11.23	1.656	124.12	124.76	-0.65	62.8	49.4	13.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.11.23	1.509	124.18	124.84	-0.66	59.5	47.3	12.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.11.23	1.623	123.93	124.59	-0.66	62.7	49.6	13.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.11.23	1.318	123.76	124.44	-0.67	56.2	45.5	10.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.11.23	1.612	123.54	124.21	-0.68	61.9	48.8	13.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.11.23	1.675	124.21	124.86	-0.65	64.0	50.5	13.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.11.23	1.458	123.59	124.27	-0.67	58.7	46.9	11.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.12.23	1.653	124.14	124.81	-0.67	63.1	49.7	13.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.12.23	1.723	124.58	125.23	-0.65	64.8	50.9	13.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.12.23	1.734	124.50	125.16	-0.65	65.1	51.1	13.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.12.23	1.797	124.61	125.26	-0.66	65.7	51.3	14.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.12.23	1.954	124.60	125.25	-0.64	69.0	53.3	15.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.12.23	1.917	124.53	125.16	-0.63	67.9	52.5	15.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.12.23	2.017	124.48	125.09	-0.62	70.1	53.9	16.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.12.23	1.972	124.39	125.02	-0.63	68.7	52.9	15.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.12.23	1.930	124.35	124.98	-0.63	67.2	51.7	15.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.12.23	1.960	124.35	124.98	-0.63	68.0	52.2	15.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.12.23	1.835	124.36	124.99	-0.63	65.9	51.2	14.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	35.150	2484.92	2497.88	-12.96	64.8	50.6	14.2	4.0	4.0	480.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.23 24:00	645.106	75990.67	76491.16	17671.91
21.11.23 24:00	609.956	73505.75	73993.28	17191.91
Итого:	35.150	2484.92	2497.88	480.00

Отчетный период: 480.00 ч
 Время работы: 480.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Откл.м-шт. (Эл) Неисправн. (Не) Сб-мин (ДС) Gv>max (Кв) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____



Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Q = 54,483 Гкал