

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе, д. 47 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383984
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= ____мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= ____мм
 Гп : 10 ____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Q Гкал	M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 атм	tхв	P1	P2	Нераб. ошибок	Работы	Классиф
19.02.24	3.198	216.96	215.64	1.33	63.0	48.3	14.7	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00	
20.02.24	3.713	214.09	212.61	1.48	69.4	52.0	17.3	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
21.02.24	3.176	213.86	212.44	1.42	63.5	48.6	14.9	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
22.02.24	3.026	213.79	212.39	1.40	61.5	47.4	14.2	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
23.02.24	2.837	213.99	212.64	1.35	59.5	46.2	13.3	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
24.02.24	2.841	214.05	212.70	1.35	59.7	46.4	13.3	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
25.02.24	2.709	214.02	212.66	1.36	58.4	45.8	12.7	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
26.02.24	2.941	213.97	212.61	1.37	60.9	47.1	13.8	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
27.02.24	3.017	213.85	212.48	1.37	61.8	47.7	14.1	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
28.02.24	2.878	213.68	212.34	1.34	60.6	47.1	13.5	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00	
29.02.24	2.833	213.82	212.48	1.34	60.3	47.1	13.3	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00	
01.03.24	2.737	214.94	213.68	1.25	59.2	46.5	12.7	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00	
02.03.24	2.739	214.83	213.60	1.23	59.1	46.3	12.8	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
03.03.24	2.930	214.87	213.57	1.29	61.3	47.7	13.6	0.0	5.5	5.0	0.00	24.00	
04.03.24	3.040	215.00	213.69	1.31	62.9	48.8	14.1	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00	
05.03.24	3.086	215.11	213.79	1.32	63.3	48.9	14.4	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
06.03.24	3.296	215.10	213.77	1.33	65.6	50.3	15.3	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
07.03.24	3.512	214.97	213.58	1.39	68.6	52.3	16.3	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
08.03.24	3.012	214.87	213.57	1.30	62.7	48.7	14.0	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
09.03.24	3.072	215.06	213.81	1.25	62.8	48.5	14.3	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00	
10.03.24	3.448	215.03	213.66	1.37	67.2	51.1	16.0	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00	
11.03.24	3.192	214.44	213.10	1.34	64.3	49.4	14.9	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
12.03.24	2.758	214.69	213.44	1.25	59.0	46.1	12.9	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
13.03.24	3.257	214.55	213.23	1.33	65.1	49.9	15.2	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
14.03.24	2.840	214.18	212.88	1.29	60.4	47.1	13.3	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
15.03.24	2.768	214.71	213.44	1.27	60.0	47.1	12.9	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00	
16.03.24	2.662	214.73	213.46	1.27	59.0	46.6	12.4	0.0	5.7	5.1	0.00	24.00	
17.03.24	2.396	214.42	213.19	1.24	55.8	44.6	11.2	0.0	5.7	5.1	0.00	24.00	
18.03.24	2.386	215.46	214.25	1.21	55.2	44.2	11.1	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00	
19.03.24	2.365	216.12	214.93	1.19	54.9	43.9	10.9	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00	
Итого	88.662	6439.17	6399.64	39.54	61.5	47.7	13.8	0.0	5.6	5.1	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Tr
19.03.24	24:00	260.011	16650.95	16527.61	1896.00
19.02.24	00:00	171.348	10211.78	10127.97	1176.00
Итого		88.662	6439.17	6399.64	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период $t_2-t_1 < \min$ (D) 0.000 час. Период $G < \min$ (g) 0.000 час.

Период $G > \max$ (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

