

1. Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе, д. 47 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383984
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Масса, тонн					Объем, м3				Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Юшибок		
	Гкал			разбор			атм	атм	Тн	Тр							
20.03.24	2.458	215.83	218.9863	214.69	216.7344	1.14	55.9	44.5	11.4	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
21.03.24	2.722	216.05	219.5879	214.89	217.1309	1.16	59.3	46.7	12.6	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
22.03.24	2.630	216.13	219.5918	214.95	217.1797	1.18	58.8	46.6	12.2	0.0	5.7	5.1	0.00	24.00			
23.03.24	2.294	215.94	218.9609	214.78	216.7695	1.15	54.6	44.0	10.6	0.0	5.7	5.1	0.00	24.00			
24.03.24	2.307	216.09	219.1484	214.93	216.9590	1.16	55.0	44.3	10.7	0.0	5.7	5.1	0.00	24.00			
25.03.24	2.351	215.98	219.0820	214.86	216.9004	1.12	55.4	44.5	10.9	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
26.03.24	2.387	215.85	218.9902	214.79	216.8340	1.07	55.7	44.6	11.1	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
27.03.24	2.411	215.88	219.0488	214.83	216.9004	1.05	56.1	44.9	11.2	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
28.03.24	2.419	216.36	219.5449	215.30	217.3828	1.06	56.1	44.9	11.2	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
29.03.24	2.367	216.16	219.3301	215.13	217.2168	1.04	56.0	45.1	11.0	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
30.03.24	2.007	216.48	219.2813	215.45	217.3730	1.03	52.4	43.1	9.3	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
31.03.24	1.850	216.58	219.2129	215.56	217.3984	1.02	50.7	42.1	8.5	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
01.04.24	1.865	218.17	220.9199	217.22	219.1719	0.95	51.7	43.1	8.5	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
02.04.24	1.741	218.16	220.8438	217.26	219.1836	0.91	50.9	42.9	8.0	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
03.04.24	1.640	217.10	219.5918	216.17	217.9863	0.93	49.3	41.7	7.6	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
04.04.24	1.579	219.38	221.6602	218.37	219.9863	1.01	46.1	38.9	7.2	0.0	5.7	5.1	0.00	24.00			
05.04.24	2.618	217.33	220.8008	216.46	218.7090	0.87	58.6	46.6	12.1	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
06.04.24	2.622	217.39	220.9121	216.52	218.7949	0.88	59.0	46.9	12.1	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
07.04.24	1.996	217.33	220.1230	216.46	218.3789	0.88	52.1	43.0	9.2	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
08.04.24	1.740	217.85	220.3379	216.75	218.5215	1.10	49.1	41.1	8.0	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
09.04.24	1.765	218.23	220.8477	217.38	219.2539	0.84	50.3	42.2	8.1	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
10.04.24	0.915	218.57	220.2793	217.59	218.9473	0.98	39.7	35.5	4.2	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00			
11.04.24	1.002	219.71	221.4492	218.85	220.2188	0.86	40.5	35.9	4.6	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
12.04.24	0.936	219.96	221.5527	219.11	220.3613	0.86	38.6	34.4	4.3	0.0	5.8	5.2	0.00	24.00			
13.04.24	0.942	219.96	221.5215	219.08	220.3105	0.88	38.3	34.0	4.3	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
14.04.24	0.893	219.98	221.4746	219.11	220.2969	0.87	37.4	33.3	4.1	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
15.04.24	0.851	219.77	221.1465	218.83	219.9277	0.94	36.0	32.1	3.9	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
16.04.24	0.958	219.81	221.2871	218.93	220.0820	0.89	37.2	32.8	4.4	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
17.04.24	1.208	219.25	220.9648	218.38	219.6563	0.88	40.1	34.6	5.5	0.0	5.7	5.2	0.00	24.00			
18.04.24	1.583	219.05	221.2227	218.05	219.5918	1.01	45.5	38.3	7.2	0.0	5.7	5.1	0.00	24.00			
Итого	55.057	6530.35	6607.7012	6500.64	6554.1582	29.71	49.5	41.1	8.4	0.0	5.7	5.2	0.00	720.00			

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.04.24	24:00	315.067	23181.30	23028.25	23578.41	23269.81	2616.00
20.03.24	00:00	260.011	16650.95	16527.61	16970.71	16715.65	1896.00
Итого		55.057	6530.35	6500.64	6607.70	6554.16	720.00

Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм. работы _____ 720.00 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функции отказа (E) _____ 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G < min (G) _____ 0.000 час.

Период G > max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплонаблюдающей организации _____

