

Адрес: Московское шоссе, д. 47
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика: _____
 Версия: 02.30
 Номер теплосчетчика: 383984
 Телефон: _____
 Номер д/л учета: _____

Глод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду = _____ мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду = _____ мм
 ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 02.10.2024 по 18.10.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тп		Работы Тп
02.10.24	0.001	1.48	1.4805	0.01	0.0078	1.47	18.6	17.9	0.7	0.0	-0.4	-0.6	15.23	8.77	D
03.10.24	0.774	254.82	256.7051	254.92	256.5332	-0.10	38.5	35.5	3.0	0.0	2.9	2.1	11.49	12.51	D
04.10.24	2.652	387.53	393.4395	391.09	395.7871	-3.56	57.2	50.3	6.8	0.0	5.9	4.9	0.00	24.00	D
05.10.24	2.521	329.30	334.3711	331.78	335.6816	-2.48	57.5	49.8	7.6	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	D
06.10.24	2.503	328.61	333.5977	330.69	334.5176	-2.08	57.1	49.4	7.6	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	D
07.10.24	2.523	314.31	319.3633	316.56	320.4199	-2.24	58.8	50.8	8.0	0.0	5.6	4.8	0.00	24.00	D
08.10.24	2.501	309.85	314.7832	312.21	315.9648	-2.35	58.5	50.4	8.1	0.0	5.7	4.9	0.00	24.00	D
09.10.24	2.476	308.24	312.9824	310.66	314.2676	-2.42	57.5	50.4	8.0	0.0	5.7	4.9	0.00	24.00	D
10.10.24	1.550	244.36	247.0605	244.65	246.7070	-0.29	47.7	41.4	6.3	0.0	5.4	4.7	0.25	23.75	D
11.10.24	1.238	225.14	227.0625	224.85	226.3242	0.29	42.1	36.6	5.5	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00	D
12.10.24	1.254	219.63	221.4922	219.28	220.6758	0.35	41.9	36.2	5.7	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00	D
13.10.24	1.466	225.46	227.5156	225.21	226.7109	0.26	43.6	37.1	6.5	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	D
14.10.24	1.309	223.29	225.0938	222.72	224.0430	0.58	40.8	35.0	5.9	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00	D
15.10.24	2.222	221.60	224.4570	221.31	223.2031	0.29	51.8	41.8	10.0	0.0	5.3	4.7	0.00	24.00	D
16.10.24	2.304	220.86	223.9434	220.65	222.7090	0.21	54.5	44.0	10.4	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	D
17.10.24	2.530	219.80	223.1191	219.40	221.5625	0.40	56.9	45.4	11.5	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	D
18.10.24	2.234	218.31	221.2695	217.72	219.6992	0.58	53.6	43.4	10.2	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	D
Итого	32.061	4252.60	4307.7363	4263.70	4304.8145	-11.10	52.0	44.4	7.5	0.0	5.0	4.4	26.97	381.03	26.97

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.10.24 24:00	356.106	28841.98	28693.47	29307.46	28985.99	3213.13
02.10.24 00:00	324.046	24589.38	24429.76	24999.72	24681.18	2832.10
Итого	32.061	4252.60	4263.70	4307.74	4304.81	381.03

Отчетный период



408.00 час. Период норм. работы 381.03 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 26.973 час. Период G<min (G) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Q = 321,03 Гкал

407,75

186,72



[Handwritten signature]