

Организация: ООО "Ирландия" г. Нижний Новгород  
 Адрес: Московское шоссе, д. 47  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2  
 Дата последней проверки теплосчетчика: \_\_\_\_\_  
 Версия: 02.30  
 Номер теплосчетчика: 383984  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Писец Душера: \_\_\_\_\_  
 Год: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Год: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Гп: 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с 18.11.2024 по 12.12.2024  
 № 77.12.24

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3							Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибка
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 Разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр				
18.11.24	2.356	215.61	218.6484	214.77	216.7539	0.84	55.0	44.1	10.9	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
19.11.24	2.387	215.59	218.6719	214.75	216.7773	0.84	55.4	44.3	11.1	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
20.11.24	2.265	215.62	218.5586	214.74	216.6875	0.88	53.8	43.3	10.5	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
21.11.24	1.964	215.62	218.1953	214.80	216.5352	0.82	50.0	40.9	9.1	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
22.11.24	2.471	215.47	218.5977	214.67	216.6914	0.80	55.7	44.2	11.5	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
23.11.24	2.424	215.50	218.5742	214.66	216.6680	0.84	55.3	44.0	11.3	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
24.11.24	2.674	215.51	218.8438	214.68	216.7852	0.83	57.7	45.3	12.4	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
25.11.24	2.810	215.46	218.9766	214.54	216.7383	0.92	59.3	46.3	13.0	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
26.11.24	2.806	215.38	218.8828	214.46	216.6445	0.92	59.1	46.1	13.0	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
27.11.24	2.944	215.32	218.9922	214.36	216.6211	0.96	60.8	47.1	13.7	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
28.11.24	2.970	215.24	218.9078	214.35	216.6563	0.89	61.4	47.6	13.8	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
29.11.24	2.765	215.34	218.8828	214.43	216.6484	0.91	56.6	44.8	11.8	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
30.11.24	2.541	215.45	218.6797	214.54	216.6055	0.91	56.9	44.8	11.8	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
01.12.24	2.553	215.43	218.6797	214.54	216.6211	0.88	56.9	45.0	11.9	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
02.12.24	2.547	215.85	219.0820	214.87	216.9414	0.98	56.7	44.8	11.8	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
03.12.24	2.544	215.98	219.2109	215.03	217.0977	0.95	56.5	44.7	11.8	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
04.12.24	2.806	215.47	218.9883	214.55	216.7461	0.92	59.3	46.2	13.0	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
05.12.24	3.051	215.18	218.9727	214.27	216.5742	0.91	61.7	47.5	14.2	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
06.12.24	3.210	215.11	219.1094	214.16	216.5703	0.95	63.5	48.6	14.9	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
07.12.24	3.199	214.83	218.8203	213.86	216.2656	0.97	62.0	47.9	14.1	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
08.12.24	3.032	214.63	218.4297	213.64	215.9805	0.99	63.0	47.9	14.1	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
09.12.24	2.714	214.61	218.0313	213.69	215.8281	0.92	58.4	45.8	12.6	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
10.12.24	2.597	214.69	217.9258	213.78	215.8398	0.91	56.9	44.8	12.1	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
11.12.24	2.718	212.05	215.3711	211.03	213.0938	1.02	58.0	45.2	12.8	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00				
12.12.24	2.377	198.23	201.0742	197.45	199.1875	0.78	54.5	42.5	12.0	0.0	5.0	4.5	1.57	22.43				
Итого	66.725	5363.14	5447.2070	5340.59	5393.5586	22.54	57.9	45.5	12.4	0.0	5.4	4.9	1.57	598.43				
														1.57	598.43	1.57		

Оказание услуг операторов КМ-5



Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
2.12.24	24:00	490.342	40707.07	40513.94	41345.23	40918.16	4531.56
8.11.24	00:00	423.617	35343.93	35173.34	35898.03	35524.61	3933.13

ИЛУ О	00./42	2303.14	2340.29	2441.21	2323.20	298.43
Счетный период		600.00 час.	Период норм. работы		598.43 час.	

*71 = 29202*

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.      Период функц.отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 1.569\_ час.      Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
 Период G<max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Q = 80,28 Гкал*