

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе, д. 47 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383984
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Собр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C		Давление		Время, час	Классиф			
							t1	t2	t1-t2 tхв	P1			P2	Нераб.	Работы
							атм	атм	Тн	Тр	ошибок				
23.12.23	2.417	181.28		183.9453	178.70	180.2695	2.58	56.0	42.6	13.3	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00
24.12.23	2.502	181.21		183.9453	178.65	180.2344	2.56	56.8	43.0	13.8	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00
25.12.23	2.540	180.52		183.2773	177.70	179.3047	2.82	57.3	43.3	14.1	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00
26.12.23	2.383	180.62		183.2109	178.07	179.6016	2.55	55.3	42.1	13.2	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00
27.12.23	2.598	181.77		184.6133	179.18	180.8203	2.59	58.1	43.8	14.3	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00
28.12.23	2.797	180.40		183.4688	177.65	179.3789	2.75	60.5	45.0	15.5	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00
29.12.23	2.396	181.27		183.9453	178.47	180.0625	2.80	56.1	42.8	13.2	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00
30.12.23	2.083	181.54		183.8125	179.02	180.4141	2.52	51.6	40.1	11.5	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00
31.12.23	2.485	181.75		184.4375	179.24	180.7969	2.51	56.2	42.5	13.7	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00
01.01.24	3.651	181.73		185.7881	179.13	181.2448	2.61	70.0	49.9	20.1	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00
02.01.24	3.595	181.50		185.4129	178.89	180.9262	2.61	68.7	48.9	19.8	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00
03.01.24	3.658	181.75		185.5575	179.14	181.0750	2.61	67.7	47.6	20.1	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00
04.01.24	3.632	181.69		185.3395	179.09	180.9163	2.60	66.2	46.2	20.0	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00
05.01.24	3.570	181.35		184.8259	178.77	180.4918	2.58	64.6	44.9	19.7	0.0	5.3	4.9	0.00	24.00
06.01.24	3.976	182.56		186.5828	180.00	181.9575	2.56	69.5	47.7	21.8	0.0	5.3	4.9	0.00	24.00
07.01.24	4.605	185.06		190.0381	182.39	184.7661	2.67	77.4	52.5	24.9	0.0	5.3	4.9	0.00	24.00
08.01.24	4.585	184.81		189.7770	182.18	184.5559	2.63	77.4	52.6	24.8	0.0	5.3	4.9	0.00	24.00
09.01.24	4.084	184.57		189.0256	181.95	184.1820	2.62	73.1	50.9	22.1	0.0	5.3	4.9	0.00	24.00
10.01.24	3.709	204.12		208.4424	202.20	204.5863	1.92	68.1	49.9	18.2	0.0	5.6	5.1	0.00	24.00
11.01.24	3.386	210.04		214.0745	208.39	210.7294	1.64	64.7	48.5	16.1	0.0	5.8	5.2	0.00	24.00
12.01.24	3.816	209.88		214.4441	208.13	210.6824	1.75	69.1	51.0	18.2	0.0	5.8	5.3	0.00	24.00
13.01.24	3.950	210.05		214.6848	208.26	210.8162	1.78	69.7	50.9	18.8	0.0	5.8	5.3	0.00	24.00
14.01.24	3.934	209.79		214.3838	208.03	210.5535	1.76	69.4	50.6	18.8	0.0	5.8	5.3	0.00	24.00
15.01.24	3.334	209.89		213.8076	208.18	210.4465	1.71	63.7	47.8	15.9	0.0	5.8	5.3	0.00	24.00
16.01.24	3.288	210.32		214.2791	208.65	210.9709	1.67	64.0	48.3	15.6	0.0	5.8	5.3	0.00	24.00
17.01.24	3.619	210.68		215.0234	209.02	211.4958	1.66	67.1	49.9	17.2	0.0	5.8	5.3	0.00	24.00
18.01.24	3.288	212.77		216.7146	211.23	213.5203	1.55	63.0	47.6	15.5	0.0	5.8	5.3	0.00	24.00
19.01.24	3.667	213.79		218.2991	212.23	214.8252	1.56	68.0	50.8	17.2	0.0	5.9	5.4	0.00	24.00
20.01.24	3.713	214.45		219.0696	212.89	215.5537	1.56	68.8	51.5	17.3	0.0	5.9	5.4	0.00	24.00
21.01.24	3.851	214.96		219.7725	213.40	216.1570	1.55	70.2	52.3	17.9	0.0	5.9	5.4	0.00	24.00
Итого	101.110	5806.10		5919.9990	5738.83	5801.3354	67.28	65.1	47.7	17.4	0.0	5.5	5.0	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
21.01.24	24:00	78.909	4175.76	4132.15	4265.34	4180.45	504.00
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	518.592	43417.70	43023.42	44092.14	43450.81	4944.39
23.12.23	00:00	496.391	41787.35	41416.74	42437.48	41829.93	4728.39
Итого		101.110	5806.10	5738.83	5920.00	5801.34	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (G) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

