

# Управление ЖЭН Подмоскowl

Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес Московское шоссе 47 Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383984

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

## Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 18.02.2025 по 17.03.2025

| Дата     | Q<br>Гкал | Масса, тонн. Объем, м3 |          |        |          |                 | Температура, °C |      |       | Давление |     | Время, час |        | Классиф |        |
|----------|-----------|------------------------|----------|--------|----------|-----------------|-----------------|------|-------|----------|-----|------------|--------|---------|--------|
|          |           | M1                     | V1       | M2     | V2       | M1-M2<br>разбор | t1              | t2   | t1-t2 | tхв      | P1  | P2         | Нераб. |         | Работы |
| 18.02.25 | 3.424     | 220.10                 | 224.453  | 220.19 | 222.809  | 6               | -0.09           | 65.7 | 50.1  | 15.6     | 0.0 | 5.3        | 4.8    | 0.00    | 24.00  |
| 19.02.25 | 3.490     | 220.25                 | 224.7500 | 220.39 | 223.0967 | 6               | -0.14           | 66.7 | 50.9  | 15.8     | 0.0 | 5.3        | 4.8    | 0.00    | 24.00  |
| 20.02.25 | 3.476     | 220.19                 | 224.6777 | 220.32 | 223.0244 | 6               | -0.13           | 66.7 | 50.9  | 15.8     | 0.0 | 5.3        | 4.7    | 0.00    | 24.00  |
| 21.02.25 | 3.547     | 220.32                 | 224.9160 | 220.46 | 223.2197 | 6               | -0.14           | 67.5 | 51.4  | 16.1     | 0.0 | 5.3        | 4.8    | 0.00    | 24.00  |
| 22.02.25 | 3.529     | 220.33                 | 224.9268 | 220.44 | 223.2090 | 6               | -0.10           | 67.6 | 51.5  | 16.0     | 0.0 | 5.3        | 4.8    | 0.00    | 24.00  |
| 23.02.25 | 3.512     | 220.20                 | 224.7588 | 220.31 | 223.0537 | 6               | -0.11           | 67.3 | 51.4  | 16.0     | 0.0 | 5.3        | 4.8    | 0.00    | 24.00  |
| 24.02.25 | 3.526     | 220.20                 | 224.7832 | 220.37 | 223.1240 | 6               | -0.17           | 67.4 | 51.4  | 16.0     | 0.0 | 5.3        | 4.8    | 0.00    | 24.00  |
| 25.02.25 | 3.603     | 220.08                 | 224.7949 | 220.21 | 223.0449 | 6               | -0.13           | 68.5 | 52.1  | 16.4     | 0.0 | 5.3        | 4.8    | 0.00    | 24.00  |
| 26.02.25 | 3.549     | 214.75                 | 219.4102 | 214.79 | 217.5830 | 6               | -0.04           | 69.0 | 52.5  | 16.5     | 0.0 | 5.3        | 4.7    | 0.42    | 23.58  |
| 27.02.25 | 3.627     | 219.36                 | 224.1543 | 219.39 | 222.2656 | 6               | -0.03           | 69.2 | 52.7  | 16.5     | 0.0 | 5.2        | 4.7    | 0.00    | 24.00  |
| 28.02.25 | 3.349     | 219.83                 | 224.2803 | 219.88 | 222.6123 | 6               | -0.05           | 66.4 | 51.2  | 15.2     | 0.0 | 5.2        | 4.7    | 0.00    | 24.00  |
| 01.03.25 | 3.009     | 220.10                 | 224.0898 | 220.15 | 222.6543 | 6               | -0.05           | 62.7 | 49.0  | 13.7     | 0.0 | 5.3        | 4.7    | 0.00    | 24.00  |
| 02.03.25 | 2.769     | 220.13                 | 223.7900 | 220.16 | 222.5068 | 6               | -0.03           | 59.9 | 47.3  | 12.6     | 0.0 | 5.3        | 4.7    | 0.00    | 24.00  |
| 03.03.25 | 2.730     | 224.28                 | 227.9463 | 224.41 | 226.7930 | 6               | -0.14           | 59.3 | 47.2  | 12.2     | 0.0 | 5.2        | 4.7    | 0.00    | 24.00  |
| 04.03.25 | 2.563     | 220.46                 | 223.8672 | 220.50 | 222.7197 | 6               | -0.03           | 57.5 | 45.9  | 11.6     | 0.0 | 5.3        | 4.7    | 0.00    | 24.00  |
| 05.03.25 | 2.721     | 220.40                 | 223.9990 | 220.47 | 222.7842 | 6               | -0.07           | 59.2 | 46.9  | 12.4     | 0.0 | 5.3        | 4.7    | 0.00    | 24.00  |
| 06.03.25 | 2.125     | 220.63                 | 223.5566 | 220.66 | 222.6631 | 6               | -0.04           | 52.9 | 43.3  | 9.6      | 0.0 | 5.3        | 4.8    | 0.00    | 24.00  |
| 07.03.25 | 1.839     | 220.76                 | 223.2305 | 220.80 | 222.5303 | 6               | -0.05           | 48.5 | 40.2  | 8.3      | 0.0 | 5.3        | 4.8    | 0.00    | 24.00  |
| 08.03.25 | 2.063     | 220.62                 | 223.3975 | 220.64 | 222.5498 | 6               | -0.03           | 51.7 | 42.3  | 9.4      | 0.0 | 5.3        | 4.8    | 0.00    | 24.00  |

|          |        |         |           |         |           |       |      |      |      |     |     |     |      |        |
|----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|------|--------|
| 09.03.25 | 2.037  | 220.64  | 223.3955  | 220.67  | 222.5605  | -0.03 | 51.4 | 42.2 | 9.2  | 0.0 | 5.3 | 4.8 | 0.00 | 24.00  |
| 10.03.25 | 1.962  | 220.63  | 223.3262  | 220.66  | 222.5264  | -0.03 | 50.8 | 41.9 | 8.9  | 0.0 | 5.3 | 4.8 | 0.00 | 24.00  |
| 11.03.25 | 1.761  | 220.65  | 223.0869  | 220.69  | 222.4102  | -0.04 | 48.1 | 40.2 | 8.0  | 0.0 | 5.3 | 4.8 | 0.00 | 24.00  |
| 12.03.25 | 1.760  | 220.61  | 223.0508  | 220.65  | 222.3789  | -0.04 | 48.2 | 40.3 | 8.0  | 0.0 | 5.3 | 4.8 | 0.00 | 24.00  |
| 13.03.25 | 1.820  | 220.59  | 223.1143  | 220.61  | 222.3809  | -0.02 | 49.1 | 40.8 | 8.3  | 0.0 | 5.3 | 4.8 | 0.00 | 24.00  |
| 14.03.25 | 1.675  | 220.67  | 223.0117  | 220.74  | 222.4170  | -0.07 | 47.2 | 39.6 | 7.6  | 0.0 | 5.3 | 4.8 | 0.00 | 24.00  |
| 15.03.25 | 2.430  | 220.41  | 223.5928  | 220.46  | 222.5459  | -0.04 | 55.4 | 44.4 | 11.0 | 0.0 | 5.3 | 4.7 | 0.00 | 24.00  |
| 16.03.25 | 2.783  | 220.19  | 223.8672  | 220.22  | 222.5674  | -0.03 | 59.9 | 47.3 | 12.6 | 0.0 | 5.3 | 4.8 | 0.00 | 24.00  |
| 17.03.25 | 2.869  | 220.17  | 223.9180  | 220.18  | 222.5596  | -0.01 | 60.6 | 47.6 | 13.0 | 0.0 | 5.3 | 4.8 | 0.00 | 24.00  |
| -----    |        |         |           |         |           |       |      |      |      |     |     |     |      |        |
| Итого    | 77.549 | 6167.55 | 6270.1455 | 6169.43 | 6234.5908 | -1.88 | 59.4 | 46.9 | 12.6 | 0.0 | 5.3 | 4.8 | 0.42 | 671.58 |
| -----    |        |         |           |         |           |       |      |      |      |     |     |     |      |        |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата     | Время | Q       | M1       | M2       | V1       | V2       | Tr      |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 17.03.25 | 24:00 | 209.703 | 16399.65 | 16371.42 | 16668.93 | 16540.71 | 1822.90 |
| 18.02.25 | 00:00 | 132.154 | 10232.09 | 10201.99 | 10398.79 | 10306.12 | 1151.32 |
| Итого    |       | 77.549  | 6167.55  | 6169.43  | 6270.15  | 6234.59  | 671.58  |

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 671.58 час.


Период отключения питания (U) 0.422 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации



*Q = 77,597 т/час*