

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 18.11.2024 по 12.12.2024 по 17.12.24

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Московское шоссе 47А  
 Теплосчетчик МКТС: № 051048-1 Версия МКТС: 6.67  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	1.268	151.46	152.15	-0.69	54.5	46.1	8.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.11.24	1.283	151.42	152.12	-0.69	54.8	46.3	8.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.11.24	1.237	151.45	152.14	-0.70	53.7	45.6	8.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.11.24	1.034	151.57	152.30	-0.73	49.6	42.8	6.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.11.24	1.306	151.52	152.23	-0.71	54.6	46.0	8.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.11.24	1.308	151.50	152.20	-0.70	54.8	46.2	8.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.11.24	1.427	151.52	152.20	-0.68	56.6	47.2	9.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.11.24	1.527	151.45	152.11	-0.66	58.7	48.6	10.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.11.24	1.515	151.24	151.92	-0.68	58.4	48.4	10.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.11.24	1.602	151.29	151.96	-0.67	60.0	49.4	10.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.11.24	1.619	151.19	151.89	-0.70	60.8	50.0	10.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.11.24	1.549	151.37	152.06	-0.70	59.5	49.2	10.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.11.24	1.381	151.45	152.17	-0.73	56.0	46.9	9.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.12.24	1.389	151.41	152.14	-0.73	56.3	47.1	9.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.12.24	1.387	151.38	152.12	-0.73	56.2	47.0	9.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.12.24	1.373	151.41	152.15	-0.73	55.9	46.8	9.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.12.24	1.494	151.15	151.86	-0.72	58.1	48.2	9.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.12.24	1.629	150.93	151.63	-0.69	60.5	49.7	10.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.12.24	1.763	150.76	151.45	-0.68	63.3	51.5	11.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.12.24	1.701	150.64	151.31	-0.67	62.3	51.0	11.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.12.24	1.655	151.39	152.08	-0.69	61.6	50.7	10.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.12.24	1.488	151.37	152.08	-0.71	58.3	48.5	9.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.12.24	1.409	151.28	151.98	-0.70	56.3	47.0	9.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.12.24	1.454	148.78	149.48	-0.70	56.8	47.0	9.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.12.24	1.266	137.51	138.17	-0.67	53.5	44.3	9.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>36.064</b>	<b>3766.43</b>	<b>3783.89</b>	<b>-17.47</b>	<b>57.3</b>	<b>47.7</b>	<b>9.6</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

*T<sub>н</sub> = 72.0 °C*

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
12.12.24 24:00	941.794	107626.10	108290.88	26479.91
17.11.24 24:00	905.730	103859.67	104506.98	25879.91
<b>Итого:</b>	<b>36.064</b>	<b>3766.43</b>	<b>3783.89</b>	<b>600.00</b>

Отчетный период: 600.00 ч

Время работы: 600.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч

*Q = 43,277 Гкал*

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель  
 потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
 поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

