

Организация "Управлядом ЮГ Подмосквья"  
 Адрес "Московское шоссе, д.41"  
 Тип теплосчетчика "КМ-5-2"  
 Дата последней поверки теплосчетчика

Номер Договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика "387092"  
 Год.: 0.036 - 60.0\_м³/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Годр.: 0.036 - 60.0\_м³/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Гп : 10\_л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с "23.10.2023\_ по "21.11.2023\_"

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м³					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. тн	Работы Тр		
23.10.23	3.635	371.22	376.6016	371.37	375.1328	-0.15	55.7	45.9	9.8	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00		
24.10.23	3.982	375.27	381.0508	375.45	379.3867	-0.18	57.4	46.8	10.6	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00		
25.10.23	4.055	374.07	380.4648	374.80	378.7539	-0.17	57.7	46.9	10.8	0.0	6.0	4.2	0.00	24.00		
26.10.23	4.123	371.63	376.8242	371.18	375.0391	-0.12	57.7	46.6	11.1	0.0	6.0	3.7	0.00	24.00		
27.10.23	4.066	368.91	374.5586	369.00	372.8125	-0.09	57.4	46.4	11.0	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00		
28.10.23	3.968	368.14	373.7344	368.17	371.9609	-0.03	57.1	46.3	10.8	0.0	6.0	3.9	0.00	24.00		
29.10.23	3.850	364.27	369.6992	364.09	367.7813	0.18	56.5	45.9	10.6	0.0	6.0	4.5	0.00	24.00		
30.10.23	3.694	368.89	374.1641	369.04	372.6680	-0.15	55.2	45.2	10.0	0.0	6.0	4.0	0.00	24.00		
31.10.23	3.039	367.64	372.1094	367.81	370.9844	-0.16	50.6	42.3	8.2	0.0	6.0	4.1	0.00	24.00		
01.11.23	3.033	364.78	369.3750	364.95	368.2578	-0.16	51.6	43.3	8.3	0.0	6.0	4.1	0.00	24.00		
02.11.23	2.790	369.70	373.9219	369.88	372.9727	-0.18	49.0	41.5	7.5	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00		
03.11.23	2.956	368.46	372.7852	368.65	371.7578	-0.19	49.8	41.8	8.0	0.0	6.0	4.1	0.00	24.00		
04.11.23	2.787	365.08	369.1875	365.21	368.2031	-0.13	48.7	41.1	7.6	0.0	6.0	4.0	0.00	24.00		
05.11.23	2.720	363.35	367.4492	363.50	366.4805	-0.15	48.7	41.2	7.5	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00		
06.11.23	2.847	363.52	367.8398	363.71	366.8320	-0.18	50.1	42.3	7.8	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00		
07.11.23	2.957	364.00	368.5000	364.10	367.3477	-0.10	51.1	43.0	8.1	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00		
08.11.23	2.864	366.38	370.6484	361.33	364.3945	5.04	49.6	41.8	7.8	0.0	5.8	3.8	0.00	24.00		
09.11.23	3.128	368.33	372.8945	368.42	371.6563	-0.09	51.3	42.8	8.5	0.0	5.8	3.5	0.00	24.00		
10.11.23	3.149	366.02	370.6211	366.06	369.3320	-0.04	51.6	43.1	8.6	0.0	5.8	3.9	0.00	24.00		
11.11.23	3.072	365.72	370.2813	365.77	369.0391	-0.05	51.4	43.0	8.4	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00		
12.11.23	2.863	365.32	369.5859	365.39	368.4727	-0.07	49.6	41.8	7.8	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00		
13.11.23	3.197	367.20	371.7969	365.52	368.7422	1.67	51.4	42.7	8.7	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00		
14.11.23	3.294	369.25	373.9727	369.29	372.5938	-0.05	52.0	43.1	8.9	0.0	5.8	4.9	0.00	24.00		
15.11.23	3.410	368.02	372.8711	368.05	371.4336	-0.03	53.0	43.7	9.3	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00		
16.11.23	3.432	365.30	370.1914	365.34	368.7305	-0.04	53.4	44.0	9.4	0.0	5.8	4.9	0.00	24.00		
17.11.23	3.234	277.41	281.8008	276.43	279.3203	0.98	58.3	46.6	11.7	0.0	5.8	4.5	0.07	23.93	D	
18.11.23	5.240	364.84	372.2930	364.48	369.2148	0.36	66.8	52.5	14.3	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00		
19.11.23	5.386	366.80	374.5156	366.38	371.2539	0.42	67.8	53.1	14.7	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00		
20.11.23	5.206	366.80	374.1992	366.39	371.1094	0.41	66.4	52.2	14.2	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00		
21.11.23	5.268	365.70	373.0313	365.32	369.9688	0.38	66.2	51.8	14.4	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00		
Итого	107.246	10932.0	11086.9688	10925.1	11031.6328	6.92	54.7	45.0	9.8	0.0	5.9	4.3	0.07	719.93	0.07	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

21.11.23 24:00	602.691	56488.55	56508.74	57325.81	57067.48	4108.49
23.10.23 00:00	495.445	45556.53	45583.64	46238.84	46035.85	3388.57
Итого	107.246	10932.02	10925.10	11086.97	11031.63	719.93

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час. Период норм.работы \_\_\_\_\_ 719.93\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t2-t1 < t1n (D) \_\_\_\_\_ 0.074\_час. Период G<t1n (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

