

Адрес: Московская обл. г. Истринское шоссе, д. 46
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2
 Дата последней поверки: _____
 Номер Договора: _____
 Телефон: _____
 Номер Теплосчетчика: 383986
 Версия: 02.30

СПОД.: _____ М3/ч ДУ= _____ мм
 Гобр.: _____ М3/ч ДУ= _____ мм
 ГП: _____ л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
23.10.23	3.202	212.86	215.9883	209.05	210.6992	3.81	55.7	40.6	15.1	0.0	2.8	5.7	0.00	24.00		
24.10.23	3.433	212.89	216.1992	209.01	210.7227	3.88	57.5	41.3	16.2	0.0	4.4	5.7	0.00	24.00		
25.10.23	3.493	212.59	215.9570	208.71	210.4336	3.88	57.7	41.2	16.6	0.0	0.3	5.7	0.00	24.00		
26.10.23	3.585	210.36	213.6719	206.45	208.0664	3.91	57.6	40.5	17.1	0.0	2.4	5.7	0.00	24.00		
27.10.23	3.538	209.18	212.4414	205.34	206.9375	3.84	57.3	40.3	17.1	0.0	0.1	5.7	0.00	24.00		
28.10.23	3.443	209.39	212.5977	205.54	207.1445	3.85	56.9	40.4	16.6	0.0	0.7	5.7	0.00	24.00		
29.10.23	3.190	209.66	212.8555	205.83	207.4219	3.84	56.5	40.0	16.5	0.0	0.3	5.7	0.00	24.00		
30.10.23	3.190	209.61	212.6445	205.75	207.3164	3.86	54.9	39.6	15.4	0.0	0.3	5.7	0.00	24.00		
31.10.23	2.675	208.89	211.4727	205.11	206.5273	3.79	50.6	37.7	12.9	0.0	0.8	5.7	0.00	24.00		
01.11.23	2.665	208.99	211.6641	205.21	206.6992	3.79	51.7	38.8	12.9	0.0	0.8	5.7	0.00	24.00		
02.11.23	2.381	208.31	210.6758	204.55	205.9258	3.76	48.8	37.3	11.5	0.0	2.1	5.7	0.00	24.00		
03.11.23	2.609	207.30	209.7344	203.51	204.8711	3.80	49.8	37.1	12.6	0.0	6.1	5.7	0.00	24.00		
04.11.23	2.535	207.46	209.7930	203.66	204.9648	3.80	48.6	36.3	12.3	0.0	4.4	5.7	0.00	24.00		
05.11.23	2.490	207.51	209.8672	203.73	205.0586	3.79	48.7	36.6	12.1	0.0	2.6	5.7	0.00	24.00		
06.11.23	2.564	207.24	209.7344	203.46	204.8555	3.79	50.1	37.6	12.5	0.0	2.1	5.7	0.00	24.00		
07.11.23	2.640	207.55	210.1367	203.75	205.1875	3.80	51.1	38.3	12.8	0.0	3.7	5.7	0.00	24.00		
08.11.23	2.538	206.16	208.5703	202.40	203.7695	3.77	49.6	37.2	12.3	0.0	5.7	5.5	0.00	24.00		
09.11.23	2.693	206.67	209.2578	202.93	204.3594	3.74	51.2	38.1	13.1	0.0	3.1	5.5	0.00	24.00		
10.11.23	2.763	207.16	209.7930	203.32	204.7578	3.85	51.7	38.3	13.4	0.0	3.7	5.5	0.00	24.00		
11.11.23	2.741	207.27	209.8867	203.48	204.9219	3.79	51.4	38.1	13.3	0.0	3.8	5.5	0.00	24.00		
12.11.23	2.591	207.11	209.5234	203.28	204.6289	3.82	49.5	36.9	12.6	0.0	3.6	5.5	0.00	24.00		
13.11.23	2.827	207.62	210.2930	203.47	204.8750	4.15	51.6	37.8	13.8	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00		
14.11.23	2.855	207.35	210.0430	203.63	205.0586	3.72	51.9	38.0	13.9	0.0	1.0	5.6	0.00	24.00		
15.11.23	2.971	207.37	210.1758	203.61	205.0586	3.76	53.0	38.5	14.4	0.0	0.9	5.6	0.00	24.00		
16.11.23	2.994	203.31	206.0625	199.34	200.7695	3.97	53.4	38.6	14.8	0.0	2.7	5.5	0.00	24.00		
17.11.23	3.638	209.52	212.8984	205.66	207.2969	3.86	58.1	40.6	17.5	0.0	0.6	5.5	0.00	24.00		
18.11.23	4.567	207.49	211.8320	203.59	205.5469	3.90	67.0	44.8	22.1	0.0	1.1	5.5	0.00	24.00		
19.11.23	4.671	207.97	212.4102	204.05	206.0547	3.93	67.8	45.3	22.6	0.0	2.1	5.5	0.00	24.00		
20.11.23	4.511	207.93	212.1953	204.13	206.0703	3.80	66.3	44.5	21.8	0.0	0.4	5.5	0.00	24.00		
21.11.23	4.583	207.98	212.2422	204.19	206.1055	3.79	66.3	44.2	22.1	0.0	2.0	5.5	0.00	24.00		
Итого	94.815	6250.74	6340.6172	6135.70	6182.1055	115.04	54.8	39.5	15.3	0.0	2.1	5.6	0.47	719.53	0.47	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

8374

23. 10. 23 00:00	469.687	35554.68	34759.74	36092.06	35074.42	6964.97
Итого	94.815	6250.74	6135.70	6340.62	6182.11	719.53

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 719.53_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.471_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период >min (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 94,844 Tком

