

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.10.2023 по 21.11.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Московское шоссе 47АТеплосчетчик МКТС: № 051048-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.10.23	1.238	127.66	128.30	-0.64	55.1	45.4	9.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.10.23	1.323	127.23	127.87	-0.64	56.7	46.3	10.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.10.23	1.364	127.38	128.01	-0.63	57.1	46.3	10.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.10.23	1.372	126.30	126.96	-0.66	57.0	46.2	10.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.10.23	1.361	125.35	126.01	-0.66	56.7	45.8	10.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.10.23	1.348	125.59	126.25	-0.65	56.4	45.7	10.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.10.23	1.331	125.77	126.45	-0.68	55.7	45.1	10.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.10.23	1.261	125.82	126.49	-0.67	54.6	44.6	10.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.10.23	1.040	125.67	126.38	-0.70	49.9	41.6	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.11.23	1.042	125.84	126.55	-0.71	51.0	42.7	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.11.23	0.927	125.68	126.39	-0.71	48.5	41.1	7.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.11.23	1.006	125.59	126.31	-0.71	49.1	41.1	8.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.11.23	0.978	125.73	126.41	-0.70	48.1	40.3	7.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.11.23	0.958	125.76	126.46	-0.70	48.1	40.5	7.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.11.23	0.987	125.52	126.24	-0.71	49.4	41.5	7.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.11.23	1.022	126.97	127.70	-0.73	50.5	42.5	8.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.11.23	0.966	124.66	125.38	-0.72	48.9	41.2	7.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.11.23	1.052	125.05	125.76	-0.71	50.6	42.2	8.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.11.23	1.077	125.32	126.02	-0.69	51.0	42.4	8.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.11.23	1.065	125.45	126.11	-0.67	50.8	42.3	8.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.11.23	0.983	125.39	126.05	-0.67	49.1	41.2	7.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.11.23	1.080	125.25	125.95	-0.69	50.7	42.1	8.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.11.23	1.100	125.26	125.95	-0.69	51.5	42.7	8.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.11.23	1.157	125.30	125.98	-0.69	52.3	43.1	9.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.11.23	1.184	125.36	126.05	-0.69	52.8	43.3	9.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.11.23	1.408	127.43	128.13	-0.71	56.8	45.8	11.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.11.23	1.813	124.91	125.57	-0.65	66.0	51.4	14.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.11.23	1.878	125.08	125.71	-0.64	67.1	52.0	15.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.11.23	1.812	125.20	125.82	-0.62	65.6	51.2	14.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.11.23	1.830	125.23	125.88	-0.64	65.4	50.8	14.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	36.961	3772.73	3793.13	-20.38	54.1	44.3	9.8	4.0	4.0	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.11.23 24:00	609.956	73505.75	73993.28	17191.91
22.10.23 24:00	572.995	69733.02	70200.16	16471.91
Итого:	36.961	3772.73	3793.13	720.00

*Q = 36,961 Гкал*Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36