

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес "Московское шоссе, Д. 47"
 Тип теплосчетчика "КМ-5-2" Версия "02.30"
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Номер Договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика "383984"

Глод.: 0.036 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10_л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с "23.10.2023_ по "21.11.2023_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °С					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН	Работы Тр		
23.10.23	2.259	180.37	182.9961	175.38	176.9512	4.99	55.7	43.2	12.5	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00		
24.10.23	2.452	182.73	185.5547	179.30	180.9863	3.42	57.6	44.2	13.4	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00		
25.10.23	2.491	182.21	185.0332	179.02	180.6875	3.19	57.7	44.1	13.7	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00		
26.10.23	2.534	179.87	182.6582	176.63	178.2402	3.24	57.7	43.6	14.1	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00		
27.10.23	2.518	178.95	181.7051	175.65	177.2441	3.29	57.4	43.4	14.1	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00		
28.10.23	2.427	179.14	181.8398	175.88	177.4629	3.26	56.7	43.2	13.6	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00		
29.10.23	2.467	179.37	182.0508	176.16	177.7324	3.21	56.7	42.9	13.8	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00		
30.10.23	2.255	179.34	181.8340	176.13	177.6211	3.21	54.4	41.8	12.6	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00		
31.10.23	1.936	179.12	181.2930	175.93	177.2832	3.19	50.6	39.8	10.8	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00		
01.11.23	1.930	179.33	181.5938	176.17	177.5938	3.17	51.7	40.9	10.8	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00		
02.11.23	1.747	179.10	181.0977	175.89	177.1738	3.21	48.6	38.8	9.8	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00		
03.11.23	1.981	178.85	180.9492	175.69	176.9609	3.16	49.7	38.0	11.1	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00		
04.11.23	1.882	179.13	181.1367	175.93	177.1523	3.20	48.5	38.7	10.5	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00		
05.11.23	1.844	179.09	181.1211	175.95	177.1992	3.14	48.7	38.4	10.3	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00		
06.11.23	1.906	178.81	180.9531	175.66	176.9844	3.15	50.2	39.6	10.7	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00		
07.11.23	1.849	180.88	183.0781	177.75	179.1211	3.13	50.4	40.2	10.2	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00		
08.11.23	1.882	178.15	180.2773	174.82	176.1367	3.32	50.2	39.6	10.6	0.0	5.2	4.6	0.00	24.00		
09.11.23	1.956	179.77	182.0000	176.66	178.5898	3.14	51.7	40.6	11.2	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00		
10.11.23	2.013	180.34	182.6094	177.19	178.0313	3.11	51.1	40.3	11.0	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00		
11.11.23	1.980	180.32	182.5859	177.35	178.7266	2.98	51.3	40.3	11.0	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00		
12.11.23	1.839	180.23	182.3164	177.18	178.5117	3.05	49.3	39.1	10.2	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00		
13.11.23	2.061	180.17	182.4883	177.27	178.6797	2.90	51.9	40.5	11.4	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00		
14.11.23	2.032	180.19	182.4805	177.24	178.6484	2.95	51.8	40.6	11.3	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00		
15.11.23	2.132	180.25	182.6211	177.18	178.6250	3.07	53.0	41.1	11.8	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00		
16.11.23	2.194	180.15	182.5781	177.24	178.6992	2.91	53.6	41.4	12.2	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00		
17.11.23	2.676	182.90	185.8438	180.11	181.7891	2.79	58.8	44.1	14.6	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00		
18.11.23	3.323	179.66	183.3477	176.63	178.6172	3.03	67.1	48.6	18.5	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00		
19.11.23	3.383	179.82	183.5977	176.80	178.8164	3.02	67.8	49.0	18.8	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00		
20.11.23	3.258	180.01	183.6367	176.84	178.7852	3.16	66.2	48.1	18.1	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00		
21.11.23	3.324	180.02	183.6641	177.09	179.0430	2.93	66.5	48.0	18.5	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00		
Итого	68.534	5398.27	5474.9414	5302.75	5348.0938	95.52	54.8	42.1	12.7	0.0	5.3	4.8	0.00	720.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

21.11.23 24:00	400.206	36202.01	35924.08	36747.96	36281.18	3984.39
23.10.23 00:00	331.671	30803.74	30621.33	31273.02	30933.09	3264.39
Итого	68.534	5398.27	5302.75	5474.94	5348.09	720.00

Отчетный период

___720.00_час.

Период норм.работы

___720.00_час.

Период отключения питания (U) ___0.000_час. Период функц.отказа (E) ___0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) ___0.000_час. Период G>min (G) ___0.000_час.
 Период G>max (G) ___0.000_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Q = 68,535 Тквм