

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.11.2021 по 09.12.2021Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.10Теплосчетчик МКТС: № 010800-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.11.21	2.237	277.97	274.31	3.65	53.8	45.8	8.1	6.6	6.1	24.00	0.00	
17.11.21	2.183	278.69	274.78	3.89	53.0	45.2	7.8	6.6	6.1	24.00	0.00	
18.11.21	2.190	279.78	275.25	4.55	52.9	45.1	7.8	6.6	6.1	24.00	0.00	
19.11.21	2.106	266.50	261.22	5.27	52.5	44.5	7.9	6.6	6.1	24.00	0.00	
20.11.21	1.971	253.94	248.66	5.30	51.0	43.2	7.8	6.6	6.1	24.00	0.00	
21.11.21	1.961	261.00	255.56	5.41	50.6	43.1	7.5	6.6	6.1	24.00	0.00	
22.11.21	2.212	260.59	252.63	7.97	53.7	45.2	8.5	6.6	6.1	24.00	0.00	
23.11.21	2.005	231.44	225.34	6.13	55.8	47.2	8.7	6.6	6.1	24.00	0.00	
24.11.21	2.487	255.16	251.59	3.55	57.8	48.1	9.8	6.6	6.1	24.00	0.00	
25.11.21	2.006	257.69	255.75	1.94	51.0	43.3	7.8	6.7	6.2	24.00	0.00	
26.11.21	1.976	258.34	256.38	1.94	50.6	43.0	7.6	6.7	6.2	24.00	0.00	
27.11.21	1.972	257.53	255.59	1.93	51.1	43.4	7.7	6.7	6.2	24.00	0.00	
28.11.21	1.733	257.94	256.06	1.92	48.0	41.3	6.7	6.7	6.2	24.00	0.00	
29.11.21	1.676	259.22	257.28	1.91	47.5	41.0	6.5	6.6	6.1	24.00	0.00	
30.11.21	1.902	283.88	281.78	2.11	49.5	42.8	6.7	6.7	6.1	24.00	0.00	
01.12.21	2.360	295.81	293.56	2.23	55.0	47.0	8.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
02.12.21	2.438	286.22	284.06	2.16	55.9	47.4	8.5	6.8	6.2	24.00	0.00	
03.12.21	2.150	285.56	283.44	2.14	52.5	45.0	7.5	6.7	6.1	24.00	0.00	
04.12.21	2.331	282.47	280.34	2.10	54.8	46.5	8.3	6.7	6.1	24.00	0.00	
05.12.21	2.344	282.28	280.19	2.11	55.0	46.7	8.3	6.7	6.1	24.00	0.00	
06.12.21	2.374	281.41	279.34	2.09	55.3	46.9	8.4	6.7	6.1	24.00	0.00	
07.12.21	2.290	284.03	281.88	2.14	54.3	46.3	8.1	6.7	6.1	24.00	0.00	
08.12.21	2.411	280.69	278.34	2.33	55.8	47.2	8.6	6.6	6.0	24.00	0.00	
09.12.21	2.780	280.19	278.06	2.13	59.9	50.0	9.9	6.6	6.0	24.00	0.00	
Итого:	52.096	6498.31	6421.41	76.89	53.3	45.2	8.0	6.7	6.1	576.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
09.12.21 24:00	3362.949	469695.19	466087.72	61304.02
15.11.21 24:00	3310.854	463196.88	459666.31	60728.02
Итого:	52.096	6498.31	6421.41	576.00

Отчетный период: 576.00 чВремя работы: 576.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-лит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

ОООУК «УПРАВДОМ ЮГПредставитель
потребителя:**ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.**Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

Саратовский филиал
Представитель
поставщика:
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"