

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 13.01.2022 по 13.02.2022Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.10Теплосчетчик МКТС: № 010800-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
13.01.22	3.687	254.78	252.75	1.99	72.1	57.7	14.5	6.8	6.3	24.00	0.00	
14.01.22	2.281	257.06	255.19	1.88	54.3	45.4	8.9	6.8	6.3	24.00	0.00	
15.01.22	2.396	257.53	255.66	1.88	56.1	46.8	9.3	6.7	6.2	24.00	0.00	
16.01.22	2.539	260.66	258.75	1.92	57.8	48.0	9.7	6.8	6.3	24.00	0.00	
17.01.22	2.609	254.53	252.66	1.89	59.0	48.8	10.3	6.8	6.3	24.00	0.00	
18.01.22	2.504	254.81	252.91	1.88	57.6	47.8	9.8	6.7	6.2	24.00	0.00	
19.01.22	3.012	253.97	252.06	1.91	63.9	52.0	11.9	6.8	6.2	24.00	0.00	
20.01.22	2.526	254.75	252.88	1.88	57.8	47.9	9.9	6.7	6.2	24.00	0.00	
21.01.22	2.626	267.66	265.69	1.99	58.8	49.0	9.8	6.9	6.4	24.00	0.00	
22.01.22	2.640	274.47	272.41	2.05	59.1	49.5	9.6	7.0	6.4	24.00	0.00	
23.01.22	2.573	274.63	272.59	2.04	58.3	48.9	9.4	7.1	6.5	24.00	0.00	
24.01.22	2.776	274.31	272.25	2.06	60.6	50.5	10.1	6.8	6.2	24.00	0.00	
25.01.22	2.921	274.03	271.94	2.08	62.5	51.8	10.7	6.9	6.3	24.00	0.00	
26.01.22	2.838	274.06	272.00	2.07	61.5	51.2	10.4	7.0	6.4	24.00	0.00	
27.01.22	2.753	274.28	272.19	2.05	60.3	50.3	10.0	7.0	6.4	24.00	0.00	
28.01.22	2.714	274.25	272.22	2.06	60.1	50.2	9.9	7.0	6.4	24.00	0.00	
29.01.22	2.489	274.59	272.53	2.04	57.4	48.3	9.1	7.0	6.4	24.00	0.00	
30.01.22	2.441	274.72	272.69	2.03	57.0	48.1	8.9	7.0	6.4	24.00	0.00	
31.01.22	2.301	272.97	270.97	2.01	55.3	46.8	8.4	6.9	6.3	24.00	0.00	
01.02.22	2.336	250.88	249.06	1.83	56.2	46.9	9.3	6.7	6.2	24.00	0.00	
02.02.22	2.511	271.38	269.34	2.01	57.8	48.5	9.3	6.9	6.3	24.00	0.00	
03.02.22	2.693	292.22	290.03	2.21	59.8	50.5	9.2	7.1	6.4	24.00	0.00	
04.02.22	2.667	278.75	276.66	2.09	59.7	50.1	9.6	7.1	6.5	24.00	0.00	
05.02.22	3.125	270.00	267.94	2.04	65.4	53.9	11.6	7.0	6.5	24.00	0.00	
06.02.22	2.841	270.16	268.13	2.05	62.2	51.7	10.5	6.9	6.3	24.00	0.00	
07.02.22	2.274	271.16	269.16	1.99	55.0	46.6	8.4	6.9	6.4	24.00	0.00	
08.02.22	2.100	271.03	269.06	1.98	52.7	45.0	7.8	6.9	6.4	24.00	0.00	
09.02.22	2.252	270.78	268.78	2.00	54.8	46.5	8.3	6.9	6.4	24.00	0.00	
10.02.22	2.137	270.97	268.97	2.01	53.5	45.6	7.9	6.8	6.3	24.00	0.00	
11.02.22	2.080	270.47	268.47	2.00	53.0	45.3	7.7	6.9	6.3	24.00	0.00	
12.02.22	2.183	267.31	265.34	1.97	54.0	45.8	8.2	6.8	6.3	24.00	0.00	
13.02.22	2.306	271.53	269.50	2.02	55.5	47.0	8.5	6.9	6.3	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>82.130</b>	<b>8584.69</b>	<b>8520.75</b>	<b>63.92</b>	<b>58.4</b>	<b>48.8</b>	<b>9.6</b>	<b>6.9</b>	<b>6.3</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
13.02.22 24:00	3543.238	487384.38	483644.44	62888.02
12.01.22 24:00	3461.108	478799.69	475123.69	62120.02
<b>Итого:</b>	<b>82.130</b>	<b>8584.69</b>	<b>8520.75</b>	<b>768.00</b>

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 768.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00**ОООУК «УПРАВДОМ ЮГ**

Отказ из-за: (Эл)

Неисправн.(He) Gv&lt;min (DG) Gv&gt;max(DG) dt&lt;min (Dt)

Представитель  
потребителя: ПОДМОСКОВЬЯИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.31

Представитель

поставщика:

Серпуховский филиал  
ООО "Газпром теплоэнерго МО"  
"Тепловая инспекция"