

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период 18.03.2022 по 14.04.2022Потребитель: ООО "Управляющая компания Подмосквовья"Адрес объекта: Новая ЮТеплосчетчик МКТС: № 010800-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.03.22	2.462	279.22	277.13	2.12	57.6	48.8	8.8	6.9	6.3	24.00	0.00	
19.03.22	2.072	279.78	277.66	2.10	52.8	45.4	7.4	6.8	6.2	24.00	0.00	
20.03.22	1.870	280.28	278.22	2.07	50.3	43.7	6.7	6.8	6.2	24.00	0.00	
21.03.22	1.676	279.00	276.94	2.05	48.0	41.9	6.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
22.03.22	1.712	280.84	278.75	2.09	48.8	42.7	6.1	6.6	6.0	24.00	0.00	
23.03.22	1.741	277.28	275.19	2.08	49.3	43.0	6.3	6.6	6.0	24.00	0.00	
24.03.22	1.686	276.63	274.56	2.07	48.7	42.7	6.1	6.7	6.1	24.00	0.00	
25.03.22	1.607	291.41	289.25	2.19	47.3	41.8	5.5	6.8	6.2	24.00	0.00	
26.03.22	1.646	302.00	299.72	2.28	47.4	42.0	5.4	7.0	6.3	24.00	0.00	
27.03.22	2.354	300.38	298.03	2.31	56.4	48.5	7.8	7.0	6.3	24.00	0.00	
28.03.22	2.375	299.31	297.00	2.32	56.2	48.2	7.9	7.0	6.3	24.00	0.00	
29.03.22	1.960	301.56	299.28	2.28	50.5	44.0	6.5	7.0	6.3	24.00	0.00	
30.03.22	2.210	301.19	298.91	2.30	54.2	46.9	7.3	7.0	6.4	24.00	0.00	
31.03.22	2.204	302.81	300.47	2.32	54.3	47.0	7.3	7.1	6.4	24.00	0.00	
01.04.22	2.002	304.19	301.88	2.30	51.6	45.0	6.6	7.1	6.4	24.00	0.00	
02.04.22	2.199	299.94	297.66	2.28	54.2	46.9	7.3	7.1	6.4	24.00	0.00	
03.04.22	2.135	283.91	281.78	2.15	53.6	46.1	7.5	6.9	6.3	24.00	0.00	
04.04.22	2.095	284.00	281.84	2.15	52.9	45.5	7.4	7.0	6.3	24.00	0.00	
05.04.22	1.978	284.09	281.94	2.14	51.5	44.5	7.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
06.04.22	1.924	289.53	287.34	2.19	50.5	43.9	6.7	6.8	6.2	24.00	0.00	
07.04.22	1.688	296.03	293.81	2.24	47.9	42.2	5.7	6.9	6.2	24.00	0.00	
08.04.22	1.218	295.03	292.81	2.18	41.5	37.3	4.1	6.9	6.3	24.00	0.00	
09.04.22	1.271	293.66	291.47	2.18	42.4	38.1	4.3	6.9	6.3	24.00	0.00	
10.04.22	1.343	293.66	291.50	2.19	43.3	38.7	4.6	6.8	6.2	24.00	0.00	
11.04.22	1.681	293.50	291.25	2.22	47.7	42.0	5.7	6.9	6.2	24.00	0.00	
12.04.22	1.537	293.28	291.09	2.21	45.8	40.6	5.2	6.9	6.3	24.00	0.00	
13.04.22	1.533	294.16	291.94	2.21	45.5	40.3	5.2	7.0	6.3	24.00	0.00	
14.04.22	1.474	295.13	292.91	2.21	44.8	39.8	5.0	6.9	6.2	24.00	0.00	
Итого:	51.655	8151.78	8090.31	61.46	49.8	43.5	6.3	6.9	6.2	672.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
14.04.22 24:00	3669.167	504640.44	500770.63	64328.02
17.03.22 24:00	3617.513	496488.66	492680.31	63656.02
Итого:	51.655	8151.78	8090.31	672.00

Отчетный период: 672.00 чВремя работы: 672.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: ЛагунаПредставитель
поставщика: Сервисная инспекцияРаспечатано программой MktsPrint, версия: 1.31Q_{пол.} = 57,189 Гкал