

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 10.12.2021 по 12.01.2022Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.16Теплосчетчик МКТС: № 051072-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
10.12.21	3.973	324.80	324.24	0.56	72.7	60.5	12.2	6.9	5.6	24.00	0.00	
11.12.21	4.031	326.16	325.58	0.57	72.8	60.5	12.3	6.9	5.6	24.00	0.00	
12.12.21	3.177	326.62	326.07	0.55	63.9	54.2	9.7	6.9	5.6	24.00	0.00	
13.12.21	2.814	326.69	326.17	0.51	59.7	51.1	8.6	6.9	5.6	24.00	0.00	
14.12.21	2.758	325.49	324.97	0.52	59.4	51.0	8.5	6.9	5.6	24.00	0.00	
15.12.21	2.675	325.58	325.06	0.51	58.8	50.6	8.2	6.9	5.7	24.00	0.00	
16.12.21	2.500	324.78	324.29	0.49	56.9	49.3	7.7	6.9	5.7	24.00	0.00	
17.12.21	2.286	323.42	322.95	0.47	54.5	47.4	7.0	6.9	5.6	24.00	0.00	
18.12.21	2.531	322.10	321.57	0.53	57.3	49.4	7.9	6.8	5.6	24.00	0.00	
19.12.21	2.561	321.71	321.22	0.49	57.8	49.8	8.0	6.9	5.6	24.00	0.00	
20.12.21	3.264	321.16	320.65	0.52	65.4	55.3	10.1	6.9	5.7	24.00	0.00	
21.12.21	4.279	320.33	319.72	0.61	76.1	62.8	13.3	7.1	5.9	24.00	0.00	
22.12.21	4.663	319.70	319.07	0.63	79.6	65.1	14.5	7.1	5.9	24.00	0.00	
23.12.21	4.327	308.94	308.35	0.59	75.9	61.9	14.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
24.12.21	4.117	303.09	302.50	0.59	73.4	59.8	13.6	7.2	6.1	24.00	0.00	
25.12.21	3.774	303.09	302.50	0.59	69.8	57.4	12.4	7.1	6.0	24.00	0.00	
26.12.21	3.643	302.97	302.42	0.55	68.4	56.4	12.0	7.1	6.0	24.00	0.00	
27.12.21	4.016	302.79	302.19	0.60	72.7	59.4	13.3	7.1	6.0	24.00	0.00	
28.12.21	3.374	302.70	302.12	0.59	66.0	54.9	11.1	7.1	6.1	24.00	0.00	
29.12.21	3.704	302.75	302.19	0.56	69.8	57.6	12.2	7.1	6.0	24.00	0.00	
30.12.21	3.508	302.82	302.23	0.59	67.9	56.4	11.6	7.1	6.0	24.00	0.00	
31.12.21	3.057	302.76	302.16	0.60	63.0	53.0	10.1	7.1	6.0	24.00	0.00	
01.01.22	2.579	300.96	300.42	0.54	57.8	49.3	8.6	7.1	6.0	24.00	0.00	
02.01.22	3.228	300.98	300.40	0.58	64.9	54.2	10.7	7.1	6.0	24.00	0.00	
03.01.22	3.346	301.19	300.63	0.56	66.5	55.4	11.1	7.0	6.0	24.00	0.00	
04.01.22	3.461	301.04	300.44	0.60	68.0	56.5	11.5	7.0	6.0	24.00	0.00	
05.01.22	3.027	300.79	300.23	0.55	63.2	53.1	10.1	7.0	6.0	24.00	0.00	
06.01.22	2.412	300.57	300.05	0.52	56.1	48.1	8.0	7.0	5.9	24.00	0.00	
07.01.22	2.764	300.29	299.73	0.55	60.1	50.9	9.2	7.0	5.9	24.00	0.00	
08.01.22	2.995	300.23	299.68	0.55	62.8	52.8	10.0	7.0	6.0	24.00	0.00	
09.01.22	3.156	300.18	299.61	0.56	64.3	53.8	10.5	7.0	6.0	24.00	0.00	
10.01.22	3.159	300.15	299.59	0.56	64.7	54.2	10.5	7.1	6.0	24.00	0.00	
11.01.22	3.566	300.27	299.69	0.58	69.0	57.2	11.9	7.1	6.0	24.00	0.00	
12.01.22	4.078	300.18	299.60	0.58	74.6	61.0	13.6	7.0	6.0	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>112.800</b>	<b>10547.25</b>	<b>10528.30</b>	<b>18.95</b>	<b>65.7</b>	<b>55.0</b>	<b>10.7</b>	<b>7.0</b>	<b>5.9</b>	<b>816.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
12.01.22 24:00	177.602	18742.60	18711.88	1449.32
09.12.21 24:00	64.802	8195.35	8183.58	633.32
<b>Итого:</b>	<b>112.800</b>	<b>10547.25</b>	<b>10528.30</b>	<b>816.00</b>

Отчетный период: 816.00 чВремя работы: 816.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv&lt;min (DG) Gv&gt;max(DG) dt&lt;min (Dt)

Представитель  
потребителя: ОООУК «УПРАВДОМ ЮГ  
ПОДМОСКОВЬЯ»Распечатано программой Мктс.инт. версия 13.Б.Представитель Серпуховский филиал  
поставщика: Серпуховский филиал ООО «Газпром теплотехнологии МО»  
ООО "Газпром теплотехнологии МО"  
"Тепловая инспекция"