

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.11.2021 по 09.12.2021Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.16Теплосчетчик МКТС: № 051072-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.11.21	2.669	324.17	323.71	0.46	58.8	50.6	8.2	7.0	5.7	24.00	0.00	
17.11.21	2.561	331.40	330.91	0.49	57.7	50.0	7.7	7.0	5.7	24.00	0.00	
18.11.21	2.492	299.21	298.79	0.42	57.3	49.0	8.3	6.7	5.7	24.00	0.00	
19.11.21	2.267	299.39	298.98	0.42	54.6	47.0	7.6	6.8	5.7	24.00	0.00	
20.11.21	2.174	317.70	317.27	0.42	53.0	46.2	6.8	7.0	5.8	24.00	0.00	
21.11.21	2.094	317.56	317.15	0.41	52.4	45.8	6.6	7.0	5.8	24.00	0.00	
22.11.21	2.477	317.26	316.80	0.46	56.7	48.9	7.8	7.0	5.8	24.00	0.00	
23.11.21	2.914	316.98	316.52	0.46	61.8	52.6	9.2	7.0	5.8	24.00	0.00	
24.11.21	2.983	307.11	306.65	0.46	62.9	53.2	9.7	6.9	5.8	24.00	0.00	
25.11.21	2.185	306.64	306.22	0.42	53.3	46.2	7.1	7.0	5.9	24.00	0.00	
26.11.21	2.179	300.15	299.74	0.40	53.0	45.8	7.3	6.9	5.8	24.00	0.00	
27.11.21	2.147	290.20	289.82	0.38	52.9	45.5	7.4	6.8	5.8	24.00	0.00	
28.11.21	1.862	290.59	290.20	0.39	49.7	43.3	6.4	6.8	5.9	24.00	0.00	
29.11.21	1.809	296.54	296.14	0.40	49.2	43.1	6.1	6.8	5.8	24.00	0.00	
30.11.21	2.146	301.27	300.86	0.41	52.8	45.7	7.1	6.7	5.6	24.00	0.00	
01.12.21	2.696	306.66	306.18	0.48	59.5	50.7	8.8	6.8	5.7	24.00	0.00	
02.12.21	2.887	309.47	309.01	0.46	61.4	52.1	9.3	6.9	5.8	24.00	0.00	
03.12.21	2.279	309.83	309.40	0.43	54.3	46.9	7.3	6.8	5.6	24.00	0.00	
04.12.21	2.671	309.88	309.44	0.44	58.9	50.3	8.6	6.8	5.7	24.00	0.00	
05.12.21	2.693	310.34	309.87	0.47	59.3	50.6	8.7	6.8	5.7	24.00	0.00	
06.12.21	2.796	310.67	310.18	0.50	60.4	51.4	9.0	6.8	5.7	24.00	0.00	
07.12.21	2.570	312.78	312.31	0.47	58.0	49.8	8.2	6.8	5.7	24.00	0.00	
08.12.21	2.807	322.63	322.14	0.48	60.4	51.7	8.7	6.9	5.6	24.00	0.00	
09.12.21	3.327	323.82	323.29	0.53	66.3	56.1	10.3	6.9	5.7	24.00	0.00	
Итого:	59.684	7432.24	7421.58	10.66	56.9	48.9	8.0	6.9	5.7	576.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
09.12.21 24:00	64.802	8195.35	8183.58	633.32
15.11.21 24:00	5.118	763.11	762.00	57.32
Итого:	59.684	7432.24	7421.58	576.00

Отчетный период: 576.00 чВремя работы: 576.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 чПредставитель
потребителя: ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.Представитель
поставщика: Серпуховский филиал
ООО "Управдом теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.31Q = 24726 Руб