

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 10.12.2021 по 12.01.2022

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Новая д.2

Теплосчетчик МКТС: № 013480-1

Версия МКТС: 2.54

Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
10.12.21	3.885	360.31	360.72	-0.41	67.8	57.1	10.7	6.5	4.0	24.00	0.00	
11.12.21	3.853	360.34	360.72	-0.40	67.2	56.5	10.7	6.5	4.0	24.00	0.00	
12.12.21	3.019	360.34	360.75	-0.38	58.7	50.4	8.3	6.5	4.0	24.00	0.00	
13.12.21	2.653	362.63	363.00	-0.39	54.7	47.5	7.3	6.6	4.0	24.00	0.00	
14.12.21	2.652	363.88	364.25	-0.39	55.1	47.8	7.3	6.6	4.0	24.00	0.00	
15.12.21	2.594	363.00	363.38	-0.39	54.7	47.6	7.1	6.6	4.0	24.00	0.00	
16.12.21	2.560	367.69	368.13	-0.40	54.3	47.4	6.9	6.7	4.0	24.00	0.00	
17.12.21	2.428	367.72	368.09	-0.39	53.1	46.5	6.6	6.6	4.0	24.00	0.00	
18.12.21	2.607	367.63	368.03	-0.39	55.2	48.1	7.0	6.6	4.0	24.00	0.00	
19.12.21	2.633	367.63	367.97	-0.37	55.7	48.6	7.1	6.6	4.0	24.00	0.00	
20.12.21	3.042	367.41	367.78	-0.38	59.4	51.2	8.2	6.7	4.0	24.00	0.00	
21.12.21	4.157	367.09	367.47	-0.34	70.8	59.5	11.3	6.9	4.0	24.00	0.00	
22.12.21	4.582	349.84	350.13	-0.32	75.1	62.1	13.0	6.8	4.0	24.00	0.00	
23.12.21	4.272	340.84	341.16	-0.29	71.8	59.3	12.5	6.9	4.0	24.00	0.00	
24.12.21	3.929	340.81	341.16	-0.35	68.4	56.9	11.5	6.9	4.0	24.00	0.00	
25.12.21	3.668	340.72	341.00	-0.29	65.8	55.1	10.7	6.8	4.0	24.00	0.00	
26.12.21	3.426	340.72	341.06	-0.32	63.1	53.0	10.0	6.8	4.0	24.00	0.00	
27.12.21	3.938	338.84	339.16	-0.34	68.3	56.7	11.6	6.8	4.0	24.00	0.00	
28.12.21	3.330	344.47	344.81	-0.32	62.4	52.8	9.6	6.9	4.0	23.95	0.05	Dt
29.12.21	3.626	336.91	337.19	-0.29	65.9	55.1	10.7	6.8	4.0	24.00	0.00	
30.12.21	3.458	329.19	329.47	-0.29	64.6	54.2	10.5	6.7	4.0	24.00	0.00	
31.12.21	3.023	329.75	330.09	-0.31	60.0	50.9	9.1	6.7	4.0	24.00	0.00	
01.01.22	2.681	329.56	329.88	-0.32	56.4	48.3	8.1	6.8	4.0	24.00	0.00	
02.01.22	3.092	329.44	329.69	-0.28	60.4	51.0	9.3	6.7	4.0	24.00	0.00	
03.01.22	3.255	329.34	329.69	-0.32	62.6	52.8	9.8	6.7	4.0	24.00	0.00	
04.01.22	3.389	329.31	329.56	-0.26	64.3	54.0	10.2	6.7	4.0	24.00	0.00	
05.01.22	2.982	329.13	329.44	-0.31	59.9	50.9	9.0	6.7	4.0	24.00	0.00	
06.01.22	2.455	329.41	329.75	-0.32	53.9	46.5	7.4	6.7	4.0	24.00	0.00	
07.01.22	2.782	329.44	329.75	-0.32	57.2	48.8	8.4	6.7	4.0	24.00	0.00	
08.01.22	2.954	329.94	330.25	-0.30	58.9	50.0	8.9	6.7	4.0	24.00	0.00	
09.01.22	3.035	329.72	329.94	-0.26	59.8	50.7	9.2	6.7	4.0	24.00	0.00	
10.01.22	3.062	329.69	329.97	-0.27	60.3	51.0	9.3	6.7	4.0	24.00	0.00	
11.01.22	3.517	329.59	329.91	-0.31	64.9	54.3	10.6	6.7	4.0	24.00	0.00	
12.01.22	4.082	329.50	329.81	-0.30	71.2	58.8	12.3	6.7	4.0	24.00	0.00	
Итого:	110.619	11721.81	11733.13	-11.33	61.8	52.4	9.4	6.7	4.0	815.95	0.05	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
12.01.22 24:00	2990.039	440570.38	411034.34	50511.90
09.12.21 24:00	2879.420	428848.56	399301.22	49695.95
Итого:	110.619	11721.81	11733.13	815.95

Отчетный период: 816.00 ч

Время работы: 815.95 ч

Суммарное время отказа: 0.05 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя: ООО СУК «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»

Представитель
поставщика: "Тепловая инспекция"

Распечатано программой МктсРпт. Д.А.Б.

Q_{доп.} = 110,626 Гкал