

Организация: ООО "Управляющая Компания Подмосковья"
 Адрес: Новая 25
 Тип теплосчётчика: КМ5-2 Версия _____
 Дата последующей поверки теплосчётчика: _____

Номер абонента: ИХ
 Телефон: _____
 Номер теплосчётчика: 363832

Посуточная ведомость учёта параметров теплопотребления

с 18.03.22 по 14.04.22
15

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура,			Давлен.,		Время, час		Ошибки
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подм	t1	t2	t1-t2	P1	P2	Нераб Тн	Работ Тр	
18.03.22	2,198	220,67	220,88	---	0,22	52,6	42,6	10,0	7,3	6,3	0,0	24,0	
19.03.22	1,862	220,67	220,92	---	0,25	48,6	40,2	8,4	7,2	6,3	0,0	24,0	
20.03.22	1,682	220,57	220,83	---	0,26	46,6	39,0	7,6	7,2	6,3	0,0	24,0	
21.03.22	1,580	220,54	220,81	---	0,27	45,6	38,4	7,2	7,2	6,3	0,0	24,0	
22.03.22	1,562	220,47	220,76	---	0,29	45,7	38,6	7,1	7,0	6,1	0,0	24,0	
23.03.22	1,608	225,85	226,20	---	0,35	46,2	39,0	7,1	7,2	6,2	0,0	24,0	
24.03.22	1,561	229,99	230,40	---	0,41	45,8	39,0	6,8	7,3	6,3	0,0	24,0	
25.03.22	1,470	230,04	230,42	---	0,39	44,8	38,4	6,4	7,2	6,2	0,0	24,0	
26.03.22	1,599	230,14	230,48	---	0,34	45,4	38,5	6,9	7,3	6,3	0,0	24,0	
27.03.22	2,515	230,00	230,32	---	0,32	56,2	45,3	10,9	7,4	6,4	0,0	24,0	
28.03.22	2,300	230,19	230,49	---	0,30	53,5	43,6	10,0	7,3	6,3	0,0	24,0	
29.03.22	1,780	230,21	230,55	---	0,34	47,0	39,3	7,7	7,3	6,3	0,0	24,0	
30.03.22	1,981	230,01	230,35	---	0,34	49,6	41,0	8,6	7,4	6,4	0,0	24,0	
31.03.22	1,963	229,90	230,25	---	0,35	49,5	41,0	8,5	7,4	6,4	0,0	24,0	
01.04.22	1,924	229,65	230,01	---	0,36	48,9	40,5	8,4	7,4	6,4	0,0	24,0	
02.04.22	2,157	229,52	229,85	---	0,33	51,8	42,4	9,4	7,5	6,5	0,0	24,0	
03.04.22	2,060	229,27	229,49	---	0,22	50,4	41,4	9,0	7,5	6,5	0,0	24,0	
04.04.22	1,884	224,82	225,11	---	0,29	48,6	40,2	8,4	7,4	6,4	0,0	24,0	
05.04.22	1,780	227,60	227,86	---	0,27	47,0	39,2	7,8	7,3	6,3	0,0	24,0	
06.04.22	1,769	227,46	227,74	---	0,28	46,9	39,1	7,8	7,2	6,2	0,0	24,0	
07.04.22	1,538	227,23	227,50	---	0,27	44,4	37,6	6,8	7,3	6,3	0,0	24,0	
08.04.22	1,336	227,17	227,52	---	0,35	42,3	36,4	5,9	7,3	6,3	0,0	24,0	
09.04.22	1,326	226,88	227,23	---	0,34	42,6	36,8	5,8	7,3	6,3	0,0	24,0	
10.04.22	1,330	226,60	226,95	---	0,35	42,5	36,6	5,9	7,1	6,2	0,0	24,0	
11.04.22	1,546	226,90	227,26	---	0,36	44,7	37,9	6,8	7,3	6,3	0,0	24,0	
12.04.22	1,389	226,92	227,28	---	0,36	42,7	36,6	6,1	7,3	6,3	0,0	24,0	
13.04.22	1,411	226,85	227,20	---	0,34	42,6	36,3	6,2	7,3	6,4	0,0	24,0	
14.04.22	1,448	226,86	227,20	---	0,35	43,2	36,8	6,4	7,3	6,3	0,0	24,0	
Итого	48,562	6352,96	6361,85	0,00	8,89	47,0	39,4	7,6	7,3	6,3	0,00	672,00	0,00

Показания интеграторов КМ-5

Дата, время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, час
14.04.22 24.00	255,017	23208,24	23235,04	2495,4
18.03.22 00.00	206,455	16855,28	16873,19	1823,4
Итого	48,562	6352,96	6361,85	672,0

Отчётный период: 672,00 час

Период норм. работы: 672,00 час

Период отключения питания (U): _____ час

Период функц. отказа (E): 0,00 час

Период t1-t2 < min (D): _____ час


Период G < min (g): 0,00 час

Период G > max (G): _____ час

Представитель
абонента



теплоснабжающей
организации



Q доп. = 15,969 Гкал