

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.11.2021 по 09.12.2021Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.2Теплосчетчик МКТС: № 013480-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.11.21	2.499	351.47	351.84	-0.35	53.8	46.8	7.1	6.6	4.0	24.00	0.00	
17.11.21	2.435	351.78	352.16	-0.40	53.0	46.1	6.9	6.6	4.0	24.00	0.00	
18.11.21	2.420	352.13	352.50	-0.39	52.9	46.1	6.8	6.6	4.0	24.00	0.00	
19.11.21	2.304	332.91	333.31	-0.40	52.5	45.6	6.9	6.6	4.0	24.00	0.00	
20.11.21	2.175	317.53	317.94	-0.41	51.0	44.1	6.8	6.5	4.0	24.00	0.00	
21.11.21	2.166	325.81	326.22	-0.40	50.6	44.0	6.6	6.5	4.0	24.00	0.00	
22.11.21	2.431	325.59	325.94	-0.33	53.7	46.3	7.4	6.5	4.0	24.00	0.00	
23.11.21	2.666	328.81	329.13	-0.35	56.0	47.9	8.1	6.5	4.0	24.00	0.00	
24.11.21	2.854	324.81	325.22	-0.40	57.9	49.2	8.8	6.5	4.0	24.00	0.00	
25.11.21	2.253	325.81	326.22	-0.39	51.1	44.2	6.9	6.7	4.0	24.00	0.00	
26.11.21	2.198	326.09	326.50	-0.41	50.7	44.0	6.7	6.6	4.0	24.00	0.00	
27.11.21	2.211	325.78	326.22	-0.45	51.1	44.3	6.7	6.6	4.0	24.00	0.00	
28.11.21	1.936	325.81	326.25	-0.42	48.0	42.1	5.9	6.7	4.0	24.00	0.00	
29.11.21	1.870	326.31	326.72	-0.42	47.5	41.8	5.7	6.6	4.0	24.00	0.00	
30.11.21	2.112	360.13	360.56	-0.41	49.5	43.7	5.8	6.6	4.0	24.00	0.00	
01.12.21	2.663	378.72	379.13	-0.42	55.0	48.0	7.0	6.8	4.0	24.00	0.00	
02.12.21	2.743	367.50	367.91	-0.38	55.9	48.5	7.4	6.7	4.0	24.00	0.00	
03.12.21	2.381	363.31	363.72	-0.43	52.5	46.0	6.5	6.6	4.0	24.00	0.00	
04.12.21	2.605	361.47	361.84	-0.38	54.8	47.6	7.2	6.7	4.0	24.00	0.00	
05.12.21	2.614	361.53	361.94	-0.40	55.0	47.8	7.2	6.7	4.0	24.00	0.00	
06.12.21	2.655	361.16	361.56	-0.40	55.4	48.1	7.3	6.6	4.0	24.00	0.00	
07.12.21	2.555	362.09	362.50	-0.41	54.3	47.3	7.0	6.6	4.0	24.00	0.00	
08.12.21	2.692	360.72	361.16	-0.41	55.8	48.4	7.4	6.6	4.0	24.00	0.00	
09.12.21	3.086	360.56	360.97	-0.40	59.9	51.4	8.5	6.6	4.0	24.00	0.00	
Итого:	58.523	8277.84	8287.44	-9.56	53.3	46.3	7.0	6.6	4.0	576.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
09.12.21 24:00	2879.420	428848.56	399301.22	49695.95
15.11.21 24:00	2820.897	420570.72	391013.78	49119.95
Итого:	58.523	8277.84	8287.44	576.00

Отчетный период: 576.00 чВремя работы: 576.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

ОООУК «УПРАВДОМ ЮГ (Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.Представитель
поставщика:ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31