

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 13.01.2022 по 13.02.2022Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.2Теплосчетчик МКТС: № 013480-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

| Дата | Тепл.эн., Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, °C | | | Давл., ати | | Время, час | | Отказы |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|--------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | |
| 13.01.22 | 4.198 | 329.81 | 330.06 | -0.27 | 72.3 | 59.6 | 12.7 | 6.7 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 14.01.22 | 2.552 | 330.31 | 330.63 | -0.31 | 54.3 | 46.7 | 7.7 | 6.7 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 15.01.22 | 2.698 | 331.16 | 331.47 | -0.32 | 56.1 | 48.0 | 8.1 | 6.7 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 16.01.22 | 2.862 | 335.50 | 335.84 | -0.34 | 57.8 | 49.4 | 8.5 | 6.8 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 17.01.22 | 2.926 | 327.53 | 327.81 | -0.25 | 59.1 | 50.2 | 8.9 | 6.7 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 18.01.22 | 2.797 | 327.50 | 327.75 | -0.25 | 57.6 | 49.1 | 8.5 | 6.6 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 19.01.22 | 3.385 | 327.22 | 327.44 | -0.26 | 64.0 | 53.7 | 10.3 | 6.6 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 20.01.22 | 2.820 | 327.34 | 327.63 | -0.26 | 57.9 | 49.3 | 8.6 | 6.6 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 21.01.22 | 2.955 | 344.56 | 344.78 | -0.23 | 58.9 | 50.4 | 8.5 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 22.01.22 | 2.973 | 353.38 | 353.66 | -0.28 | 59.2 | 50.8 | 8.4 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 23.01.22 | 2.898 | 353.41 | 353.72 | -0.30 | 58.4 | 50.2 | 8.2 | 7.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 24.01.22 | 3.122 | 353.22 | 353.47 | -0.27 | 60.7 | 51.9 | 8.8 | 6.8 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 25.01.22 | 3.281 | 353.03 | 353.34 | -0.30 | 62.6 | 53.3 | 9.2 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 26.01.22 | 3.191 | 353.13 | 353.41 | -0.29 | 61.6 | 52.6 | 9.0 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 27.01.22 | 3.110 | 353.31 | 353.59 | -0.27 | 60.4 | 51.6 | 8.8 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 28.01.22 | 3.076 | 353.16 | 353.44 | -0.29 | 60.2 | 51.5 | 8.7 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 29.01.22 | 2.814 | 353.25 | 353.53 | -0.30 | 57.4 | 49.5 | 7.9 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 30.01.22 | 2.784 | 353.53 | 353.84 | -0.30 | 57.0 | 49.2 | 7.8 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 31.01.22 | 2.606 | 350.75 | 351.06 | -0.29 | 55.3 | 47.9 | 7.4 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 01.02.22 | 2.660 | 322.25 | 322.50 | -0.27 | 56.3 | 48.0 | 8.2 | 6.7 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 02.02.22 | 2.848 | 349.53 | 349.84 | -0.32 | 57.9 | 49.8 | 8.1 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 03.02.22 | 3.051 | 376.78 | 377.19 | -0.40 | 59.8 | 51.8 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 04.02.22 | 3.037 | 358.88 | 359.22 | -0.34 | 59.8 | 51.4 | 8.4 | 7.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 05.02.22 | 3.576 | 348.53 | 348.88 | -0.36 | 65.6 | 55.4 | 10.2 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 06.02.22 | 3.229 | 348.25 | 348.59 | -0.34 | 62.3 | 53.1 | 9.2 | 6.8 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 07.02.22 | 2.560 | 348.63 | 348.97 | -0.34 | 55.0 | 47.8 | 7.3 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 08.02.22 | 2.366 | 348.06 | 348.41 | -0.35 | 52.8 | 46.0 | 6.8 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 09.02.22 | 2.548 | 348.09 | 348.44 | -0.33 | 54.9 | 47.6 | 7.3 | 6.9 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 10.02.22 | 2.415 | 348.13 | 348.50 | -0.36 | 53.5 | 46.6 | 6.9 | 6.8 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 11.02.22 | 2.371 | 347.22 | 347.53 | -0.32 | 53.0 | 46.2 | 6.8 | 6.8 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 12.02.22 | 2.514 | 343.69 | 344.03 | -0.33 | 54.0 | 46.8 | 7.3 | 6.8 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 13.02.22 | 2.666 | 349.19 | 349.50 | -0.35 | 55.5 | 48.0 | 7.6 | 6.8 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| Итого: | 92.890 | 11048.31 | 11058.06 | -9.78 | 58.5 | 50.1 | 8.4 | 6.8 | 4.0 | 768.00 | 0.00 | |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Траб, ч |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 13.02.22 24:00 | 3082.929 | 451618.69 | 422092.41 | 51279.90 |
| 12.01.22 24:00 | 2990.039 | 440570.38 | 411034.34 | 50511.90 |
| Итого: | 92.890 | 11048.31 | 11058.06 | 768.00 |

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 768.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min-(ДГ) Gv>max-(ДГ) dt<min-(Dt)

Представитель
потребителя: ОООУК «УПРАВДОМ ЮГ
ПОДМОСКОВЬЯ»

Представитель
поставщика: Серпуховский филиал
"Газпром теплоэнерго МО"

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31
ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

"Тепловая инспекция"