

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 16.11.2021 по 09.12.2021

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Новая д.5  
 Теплосчетчик МКТС: № 010941-1 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.11.21	2.392	257.78	256.38	1.40	54.2	44.9	9.3	6.8	5.7	24.00	0.00	
17.11.21	2.331	258.00	256.63	1.38	53.3	44.3	9.0	6.8	5.7	24.00	0.00	
18.11.21	2.346	258.25	256.88	1.39	53.3	44.2	9.1	6.8	5.7	24.00	0.00	
19.11.21	2.255	244.22	242.88	1.32	52.8	43.6	9.2	6.8	5.8	24.00	0.00	
20.11.21	2.108	232.97	231.75	1.25	51.3	42.3	9.0	6.7	5.8	24.00	0.00	
21.11.21	2.078	239.03	237.69	1.30	50.9	42.2	8.7	6.7	5.8	24.00	0.00	
22.11.21	2.327	238.56	237.28	1.30	54.1	44.3	9.8	6.7	5.8	24.00	0.00	
23.11.21	2.555	240.88	239.56	1.31	56.4	45.8	10.6	6.7	5.8	24.00	0.00	
24.11.21	2.729	238.03	236.72	1.33	58.3	46.8	11.5	6.7	5.8	24.00	0.00	
25.11.21	2.150	238.78	237.47	1.29	51.4	42.4	9.0	6.9	5.9	24.00	0.00	
26.11.21	2.139	238.94	237.66	1.29	51.0	42.0	9.0	6.8	5.8	24.00	0.00	
27.11.21	2.148	238.78	237.47	1.30	51.4	42.4	9.0	6.8	5.9	24.00	0.00	
28.11.21	1.883	238.81	237.53	1.29	48.3	40.5	7.9	6.9	5.9	24.00	0.00	
29.11.21	1.810	239.19	237.91	1.29	47.8	40.2	7.6	6.8	5.8	24.00	0.00	
30.11.21	2.059	263.25	261.81	1.44	49.9	42.0	7.8	6.9	5.7	24.00	0.00	
01.12.21	2.557	275.13	273.53	1.57	55.3	46.0	9.3	7.0	5.8	24.00	0.00	
02.12.21	2.641	267.00	265.50	1.51	56.3	46.4	9.9	7.0	5.8	24.00	0.00	
03.12.21	2.325	264.03	262.56	1.48	52.8	44.0	8.8	6.8	5.7	24.00	0.00	
04.12.21	2.527	262.72	261.25	1.48	55.2	45.5	9.6	6.9	5.8	24.00	0.00	
05.12.21	2.543	262.72	261.25	1.48	55.3	45.7	9.7	6.9	5.7	24.00	0.00	
06.12.21	2.581	262.44	260.94	1.47	55.7	45.9	9.8	6.9	5.7	24.00	0.00	
07.12.21	2.486	263.16	261.69	1.47	54.7	45.3	9.4	6.9	5.7	24.00	0.00	
08.12.21	2.616	262.09	260.63	1.47	56.2	46.2	10.0	6.8	5.6	24.00	0.00	
09.12.21	2.998	262.00	260.50	1.50	60.3	48.9	11.4	6.8	5.7	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>56.584</b>	<b>6046.75</b>	<b>6013.44</b>	<b>33.30</b>	<b>53.7</b>	<b>44.3</b>	<b>9.4</b>	<b>6.8</b>	<b>5.8</b>	<b>576.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
09.12.21 24:00	4294.743	406489.81	404286.00	61525.51
15.11.21 24:00	4238.159	400443.06	398272.56	60949.51
<b>Итого:</b>	<b>56.584</b>	<b>6046.75</b>	<b>6013.44</b>	<b>576.00</b>

Отчетный период: 576.00 чВремя работы: 576.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

ООО СУК «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ» Откл.Эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель  
потребителя:

ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Представитель  
поставщика:

Серпуховский филиал  
ООО "Газпром теплоэнерго МО"  
"Тепловая инспекция"

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31