

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 13.01.2022 по 13.02.2022Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.5Теплосчетчик МКТС: № 010941-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
13.01.22	4.029	239.25	237.72	1.52	72.7	55.8	16.8	6.9	6.0	24.00	0.00	
14.01.22	2.441	239.78	238.41	1.40	54.7	44.5	10.2	6.9	6.0	24.00	0.00	
15.01.22	2.569	240.47	239.03	1.40	56.5	45.8	10.7	6.9	5.9	24.00	0.00	
16.01.22	2.736	243.53	242.13	1.43	58.2	47.0	11.2	7.0	6.0	24.00	0.00	
17.01.22	2.830	237.94	236.53	1.41	59.5	47.6	11.9	6.9	6.0	24.00	0.00	
18.01.22	2.711	238.06	236.59	1.42	58.0	46.6	11.4	6.8	5.9	24.00	0.00	
19.01.22	3.248	237.81	236.38	1.46	64.4	50.7	13.6	6.9	5.9	24.00	0.00	
20.01.22	2.746	238.03	236.59	1.43	58.3	46.7	11.5	6.8	5.9	24.00	0.00	
21.01.22	2.876	250.47	248.97	1.50	59.3	47.8	11.5	7.1	6.0	24.00	0.00	
22.01.22	2.879	256.84	255.31	1.55	59.5	48.3	11.2	7.1	6.0	24.00	0.00	
23.01.22	2.812	256.91	255.34	1.56	58.7	47.8	10.9	7.2	6.1	24.00	0.00	
24.01.22	3.027	256.78	255.22	1.57	61.1	49.3	11.8	7.0	5.9	24.00	0.00	
25.01.22	3.188	256.72	255.13	1.57	63.0	50.5	12.4	7.1	6.0	24.00	0.00	
26.01.22	3.099	256.66	255.13	1.57	62.0	49.9	12.1	7.1	6.0	24.00	0.00	
27.01.22	3.004	256.72	255.16	1.56	60.8	49.1	11.7	7.2	6.1	24.00	0.00	
28.01.22	2.974	256.72	255.13	1.58	60.5	49.0	11.6	7.2	6.1	24.00	0.00	
29.01.22	2.721	256.78	255.22	1.55	57.8	47.2	10.6	7.2	6.1	24.00	0.00	
30.01.22	2.680	256.88	255.34	1.55	57.3	46.9	10.4	7.2	6.1	24.00	0.00	
31.01.22	2.507	254.94	253.41	1.53	55.7	45.8	9.8	7.1	6.0	24.00	0.00	
01.02.22	2.547	234.22	232.84	1.38	56.6	45.8	10.9	6.9	5.9	24.00	0.00	
02.02.22	2.743	253.91	252.44	1.49	58.2	47.4	10.8	7.1	6.0	24.00	0.00	
03.02.22	2.938	273.59	271.94	1.64	60.2	49.4	10.7	7.3	6.1	24.00	0.00	
04.02.22	2.910	260.72	259.16	1.56	60.2	49.0	11.2	7.3	6.1	24.00	0.00	
05.02.22	3.407	253.03	251.50	1.53	66.0	52.5	13.5	7.2	6.1	24.00	0.00	
06.02.22	3.084	252.84	251.34	1.52	62.6	50.5	12.2	7.1	6.0	24.00	0.00	
07.02.22	2.461	253.19	251.69	1.47	55.4	45.7	9.7	7.1	6.0	24.00	0.00	
08.02.22	2.275	252.84	251.41	1.46	53.1	44.1	9.0	7.1	6.0	24.00	0.00	
09.02.22	2.429	252.72	251.25	1.47	55.2	45.6	9.6	7.1	6.0	24.00	0.00	
10.02.22	2.297	252.81	251.31	1.47	53.8	44.7	9.1	7.0	5.9	24.00	0.00	
11.02.22	2.251	252.16	250.72	1.46	53.3	44.4	8.9	7.0	6.0	24.00	0.00	
12.02.22	2.365	249.53	248.06	1.45	54.4	44.9	9.5	7.0	6.0	24.00	0.00	
13.02.22	2.496	253.47	252.00	1.48	55.9	46.1	9.8	7.1	6.0	24.00	0.00	
Итого:	89.281	8026.31	7978.38	47.93	58.8	47.7	11.1	7.1	6.0	768.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
13.02.22 24:00	4490.913	423037.06	420734.78	63109.51
12.01.22 24:00	4401.632	415010.75	412756.41	62341.51
Итого:	89.281	8026.31	7978.38	768.00

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 768.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00**ОО ОУК * УПРАВДОМ ЮГ**

Открыт-пит.(Эл)

Неисправ.(Не)

Gv<min (ДГ)

Gv>max(ДГ)

dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:**ПОДМОСКОВЬЯ****ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.**Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31Представитель
поставщика:**"Тепловая инспекция"**

Серпуховский филиал

ООО "Газпром теплоэнерго МО"