

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

19.02.24 23:37

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.1/1
 Теплосчетчик МКТС: № 018399-1
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2) Версия МКТС: 2.67

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.01.24	1.787	164.73	164.65	0.08	65.9	55.0	10.8	5.9	5.7	24.00	0.00	
23.01.24	1.489	164.80	164.72	0.08	59.2	50.2	9.0	5.9	5.7	24.00	0.00	
24.01.24	1.236	164.88	164.83	0.05	53.4	45.9	7.5	5.9	5.7	24.00	0.00	
25.01.24	1.194	164.90	164.86	0.04	52.2	45.0	7.3	5.9	5.7	24.00	0.00	
26.01.24	1.262	165.76	165.71	0.05	54.3	46.7	7.6	5.9	5.7	24.00	0.00	
27.01.24	1.373	171.87	171.80	0.07	56.2	48.2	8.0	5.9	5.7	24.00	0.00	
28.01.24	1.411	171.50	171.45	0.05	57.5	49.3	8.2	5.9	5.7	24.00	0.00	
29.01.24	1.389	171.30	171.26	0.04	56.8	48.7	8.1	5.9	5.7	24.00	0.00	
30.01.24	1.186	171.23	171.19	0.04	52.0	45.0	6.9	5.9	5.7	24.00	0.00	
31.01.24	1.178	171.09	171.05	0.04	52.0	45.1	6.9	5.9	5.7	24.00	0.00	
01.02.24	1.082	166.77	166.75	0.02	50.0	43.5	6.5	5.9	5.7	24.00	0.00	
02.02.24	1.190	169.47	169.43	0.03	51.8	44.8	7.0	5.8	5.7	24.00	0.00	
03.02.24	1.351	172.35	172.28	0.07	56.0	48.1	7.8	5.9	5.7	24.00	0.00	
04.02.24	1.112	175.20	175.14	0.06	50.1	43.8	6.4	5.9	5.7	24.00	0.00	
05.02.24	1.275	175.05	174.97	0.08	54.0	46.8	7.3	5.9	5.7	24.00	0.00	
06.02.24	1.352	173.38	173.38	0.01	56.4	48.6	7.8	5.8	5.7	24.00	0.00	
07.02.24	1.465	185.39	185.54	-0.15	58.5	50.6	7.9	5.9	5.7	24.00	0.00	
08.02.24	1.693	145.83	146.02	-0.20	64.1	52.5	11.6	5.8	5.7	24.00	0.00	
09.02.24	1.757	124.91	125.08	-0.17	67.2	53.2	14.1	5.8	5.7	24.00	0.00	
10.02.24	1.919	124.91	125.05	-0.14	71.0	55.6	15.4	5.7	5.7	24.00	0.00	
11.02.24	1.592	124.93	125.06	-0.14	63.2	50.5	12.8	5.7	5.6	24.00	0.00	
12.02.24	1.245	124.90	125.04	-0.14	54.6	44.6	10.0	5.8	5.7	24.00	0.00	
13.02.24	1.337	124.85	124.98	-0.13	56.8	46.0	10.7	5.8	5.7	24.00	0.00	
14.02.24	1.612	124.76	124.89	-0.12	63.3	50.4	12.9	5.8	5.7	24.00	0.00	
15.02.24	1.714	124.74	124.86	-0.13	65.7	51.9	13.8	5.8	5.7	24.00	0.00	
16.02.24	1.597	124.78	124.90	-0.12	62.9	50.1	12.8	5.8	5.7	24.00	0.00	
17.02.24	1.388	124.83	124.95	-0.13	58.2	47.0	11.1	5.8	5.7	24.00	0.00	
18.02.24	1.193	122.33	122.46	-0.13	53.4	43.6	9.8	5.7	5.6	24.00	0.00	
Итого:	39.379	4291.42	4292.33	-0.91	57.3	48.1	9.2	5.8	5.7	672.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.02.24 24:00	236.381	29722.89	29711.07	8768.23
21.01.24 24:00	197.001	25431.47	25418.74	8096.23
Итого:	39.379	4291.42	4292.33	672.00

Отчетный период: 672.00 ч
 Время работы: 672.00 ч
 Суммарное время отказов: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель
 потребителя: _____

Представитель
 поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

-2,839