

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 19.02.2024 по 19.03.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.1/1Теплосчетчик МКТС: № 018399-1Версия МКТС: 2.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.02.24	1.396	125.74	125.86	-0.12	58.0	46.9	11.1	5.8	5.7	24.00	0.00	
20.02.24	1.681	125.99	126.10	-0.11	65.4	52.0	13.4	5.8	5.7	24.00	0.00	
21.02.24	1.423	125.59	125.71	-0.11	59.0	47.6	11.3	5.8	5.7	24.00	0.00	
22.02.24	1.282	125.53	125.66	-0.13	55.5	45.2	10.2	5.8	5.7	24.00	0.00	
23.02.24	1.113	125.52	125.66	-0.13	51.2	42.3	8.9	5.7	5.7	24.00	0.00	
24.02.24	1.065	125.54	125.67	-0.13	50.1	41.6	8.5	5.8	5.7	24.00	0.00	
25.02.24	1.079	125.48	125.61	-0.13	50.4	41.8	8.6	5.8	5.7	24.00	0.00	
26.02.24	1.229	125.44	125.56	-0.12	54.2	44.4	9.8	5.8	5.7	24.00	0.00	
27.02.24	1.217	125.35	125.46	-0.12	54.3	44.6	9.7	5.8	5.7	24.00	0.00	
28.02.24	1.140	125.33	125.45	-0.12	52.7	43.6	9.1	5.7	5.6	24.00	0.00	
29.02.24	1.002	125.30	125.42	-0.12	49.5	41.5	8.0	5.8	5.7	24.00	0.00	
01.03.24	0.948	125.27	125.39	-0.12	48.1	40.5	7.6	5.7	5.6	24.00	0.00	
02.03.24	1.005	125.39	125.50	-0.12	49.6	41.5	8.0	5.7	5.6	24.00	0.00	
03.03.24	1.075	125.34	125.45	-0.11	51.5	43.0	8.6	5.7	5.6	24.00	0.00	
04.03.24	1.101	125.32	125.43	-0.11	52.0	43.2	8.8	5.7	5.6	24.00	0.00	
05.03.24	1.110	122.18	122.29	-0.11	52.5	43.4	9.1	5.7	5.6	24.00	0.00	
06.03.24	1.189	121.30	121.40	-0.10	54.6	44.8	9.8	5.7	5.6	24.00	0.00	
07.03.24	1.255	122.36	122.46	-0.10	56.3	46.1	10.3	5.7	5.6	24.00	0.00	
08.03.24	1.291	122.37	122.46	-0.09	57.1	46.6	10.6	5.7	5.7	24.00	0.00	
09.03.24	1.254	123.76	123.86	-0.10	55.8	45.7	10.1	5.8	5.7	24.00	0.00	
10.03.24	1.366	122.53	122.62	-0.09	58.8	47.7	11.2	5.7	5.7	24.00	0.00	
11.03.24	1.343	122.45	122.54	-0.09	58.3	47.3	11.0	5.7	5.7	24.00	0.00	
12.03.24	1.021	122.54	122.66	-0.11	49.9	41.5	8.3	5.7	5.7	24.00	0.00	
13.03.24	1.169	122.49	122.60	-0.11	53.9	44.4	9.5	5.7	5.6	24.00	0.00	
14.03.24	1.115	122.53	122.62	-0.10	52.7	43.5	9.1	5.7	5.6	24.00	0.00	
15.03.24	0.945	122.52	122.63	-0.11	48.4	40.7	7.7	5.7	5.6	24.00	0.00	
16.03.24	0.847	122.49	122.59	-0.10	45.7	38.7	6.9	5.7	5.6	24.00	0.00	
17.03.24	0.940	122.48	122.57	-0.09	48.4	40.7	7.7	5.7	5.7	24.00	0.00	
18.03.24	0.876	122.48	122.58	-0.10	46.7	39.6	7.2	5.7	5.6	24.00	0.00	
19.03.24	0.868	122.47	122.57	-0.10	46.5	39.4	7.1	5.7	5.6	24.00	0.00	
Итого:	34.344	3719.10	3722.39	-3.29	52.9	43.7	9.2	5.7	5.6	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
19.03.24 24:00	270.725	33441.99	33433.46	9488.23
18.02.24 24:00	236.381	29722.89	29711.07	8768.23
Итого:	34.344	3719.10	3722.39	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$ Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

-2,476