

## Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 02.10.2024 по 18.10.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Новая д.1/1  
 Теплосчетчик МКТС: № 018399-1 Версия МКТС: 2.67  
 Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
02.10.24	0.329	77.19	76.95	0.25	43.3	39.1	4.2	5.4	4.6	24.00	0.00	
03.10.24	0.437	115.05	115.19	-0.13	43.2	39.4	3.8	6.0	4.9	24.00	0.00	
04.10.24	0.331	101.38	101.54	-0.16	39.6	36.3	3.3	5.9	5.0	24.00	0.00	
05.10.24	0.318	98.20	98.34	-0.15	38.5	35.2	3.2	6.1	5.3	24.00	0.00	
06.10.24	0.332	101.49	101.68	-0.19	38.4	35.2	3.3	6.2	5.3	24.00	0.00	
07.10.24	0.317	98.96	99.14	-0.18	38.7	35.5	3.2	6.1	5.3	24.00	0.00	
08.10.24	0.325	97.09	97.16	-0.08	38.5	35.2	3.3	6.0	5.2	24.00	0.00	
09.10.24	0.345	97.30	97.37	-0.06	38.9	35.4	3.5	6.0	5.3	24.00	0.00	
10.10.24	0.411	98.42	98.22	0.20	39.3	35.1	4.2	6.0	5.3	24.00	0.00	
11.10.24	0.408	93.94	93.66	0.28	38.4	34.1	4.3	5.9	5.3	24.00	0.00	
12.10.24	0.398	91.44	91.62	-0.18	38.5	34.2	4.4	5.9	5.2	24.00	0.00	
13.10.24	0.495	90.73	90.78	-0.05	41.9	36.4	5.5	6.0	5.3	24.00	0.00	
14.10.24	0.761	93.32	93.11	0.22	48.1	40.0	8.2	6.1	5.5	24.00	0.00	
15.10.24	0.632	95.61	95.80	-0.20	42.9	36.3	6.6	6.1	5.6	24.00	0.00	
16.10.24	0.577	95.24	95.45	-0.21	40.6	34.5	6.1	6.1	5.5	24.00	0.00	
17.10.24	0.712	95.13	95.34	-0.21	44.7	37.2	7.5	6.2	5.6	24.00	0.00	
18.10.24	0.747	94.99	95.20	-0.21	45.8	38.0	7.9	6.2	5.6	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>7.875</b>	<b>1635.49</b>	<b>1636.55</b>	<b>-1.07</b>	<b>41.1</b>	<b>36.3</b>	<b>4.8</b>	<b>6.0</b>	<b>5.3</b>	<b>408.00</b>	<b>0.00</b>	

### Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.10.24 24:00	306.028	40540.51	40539.11	14600.23
01.10.24 24:00	298.153	38905.02	38902.55	14192.23
<b>Итого:</b>	<b>7.875</b>	<b>1635.49</b>	<b>1636.55</b>	<b>408.00</b>

Отчетный период: 408.00 чВремя работы: 408.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
 Откл.эл-пит.(Эл)    Неисправн.(Не)     $G_{v < min}(DG)$      $G_{v > max}(DG)$      $dt < min(Dt)$

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

-0,568