

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.11.2024 по 15.12.2024

по 17.12.24

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.1/1
 Теплосчетчик МКТС: № 018399-1 Версия МКТС: 2.67
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	0.745	89.89	90.00	-0.12	44.8	36.5	8.3	6.2	5.7	24.00	0.00	
19.11.24	0.775	89.90	90.02	-0.12	45.7	37.1	8.6	6.1	5.7	24.00	0.00	
20.11.24	0.755	89.86	89.98	-0.12	45.5	37.1	8.4	6.1	5.6	24.00	0.00	
21.11.24	0.578	90.39	90.53	-0.13	39.7	33.3	6.4	6.0	5.5	24.00	0.00	
22.11.24	0.899	90.96	91.07	-0.12	49.2	39.3	9.9	6.1	5.6	24.00	0.00	
23.11.24	0.893	90.90	91.03	-0.13	49.2	39.3	9.8	6.1	5.6	24.00	0.00	
24.11.24	0.932	90.83	90.96	-0.13	49.9	39.6	10.3	6.1	5.6	24.00	0.00	
25.11.24	0.946	90.79	90.89	-0.11	50.0	39.5	10.4	6.1	5.6	24.00	0.00	
26.11.24	0.943	90.79	90.91	-0.12	49.7	39.3	10.4	6.2	5.7	24.00	0.00	
27.11.24	0.949	90.77	90.89	-0.12	49.7	39.3	10.5	6.2	5.7	24.00	0.00	
28.11.24	0.950	91.20	91.21	-0.01	49.2	38.8	10.4	6.1	5.6	24.00	0.00	
29.11.24	0.971	91.45	91.56	-0.11	49.5	38.9	10.6	6.1	5.7	24.00	0.00	
30.11.24	0.991	91.45	91.57	-0.11	50.2	39.3	10.8	6.2	5.7	24.00	0.00	
01.12.24	0.963	91.44	91.55	-0.11	49.4	38.9	10.5	6.2	5.7	24.00	0.00	
02.12.24	0.985	91.42	91.54	-0.11	50.1	39.4	10.8	6.1	5.7	24.00	0.00	
03.12.24	0.950	91.40	91.52	-0.11	49.3	38.9	10.4	6.1	5.7	24.00	0.00	
04.12.24	0.987	91.39	91.51	-0.11	50.3	39.5	10.8	6.2	5.7	24.00	0.00	
05.12.24	1.030	91.40	91.52	-0.11	51.4	40.1	11.3	6.2	5.7	24.00	0.00	
06.12.24	1.038	91.38	91.49	-0.11	51.0	39.6	11.4	6.3	5.8	24.00	0.00	
07.12.24	1.042	91.38	91.49	-0.10	51.0	39.6	11.4	6.2	5.8	24.00	0.00	
08.12.24	1.037	91.37	91.48	-0.11	51.0	39.6	11.4	6.2	5.7	24.00	0.00	
09.12.24	1.004	91.31	91.42	-0.12	50.5	39.5	11.0	6.2	5.7	24.00	0.00	
10.12.24	1.001	91.29	91.41	-0.12	50.7	39.7	11.0	6.2	5.7	24.00	0.00	
11.12.24	1.023	91.07	91.18	-0.11	51.0	39.8	11.3	6.3	5.8	24.00	0.00	
12.12.24	1.036	90.73	90.83	-0.11	51.2	39.8	11.4	6.3	5.8	24.00	0.00	
13.12.24	1.128	90.70	90.79	-0.09	52.9	40.5	12.4	6.3	5.8	24.00	0.00	
14.12.24	1.122	90.62	90.72	-0.10	52.9	40.5	12.4	6.3	5.8	24.00	0.00	
15.12.24	1.049	90.66	90.77	-0.11	51.0	39.4	11.6	6.3	5.8	24.00	0.00	
Итого:	26.721	2546.76	2549.85	-3.09	49.5	39.0	10.5	6.2	5.7	672.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Тл = 7200

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.12.24 24:00	354.381	45860.65	45867.47	15992.23
17.11.24 24:00	327.660	43313.89	43317.63	15320.23
Итого:	26.721	2546.76	2549.85	672.00

Отчетный период: 672.00 ч
 Время работы: 672.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max (DG) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Q = 28,63 т/ч

-2,064