

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

22.01.25 14:20

за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Новая д.1/1  
 Теплосчетчик МКТС: № 018399-1 Версия МКТС: 2.67  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.12.24	1.224	90.66	90.74	-0.09	54.8	41.3	13.5	6.3	5.8	24.00	0.00	
19.12.24	1.408	90.64	90.74	-0.10	60.3	44.8	15.5	6.2	5.7	24.00	0.00	
20.12.24	0.992	90.64	90.73	-0.10	49.5	38.5	11.0	6.2	5.8	24.00	0.00	
21.12.24	0.975	90.63	90.73	-0.10	49.1	38.3	10.8	6.2	5.7	24.00	0.00	
22.12.24	1.067	90.64	90.75	-0.11	52.1	40.3	11.8	6.2	5.7	24.00	0.00	
23.12.24	1.057	90.61	90.71	-0.11	52.0	40.3	11.7	6.2	5.7	24.00	0.00	
24.12.24	0.981	90.57	90.69	-0.11	50.1	39.3	10.8	6.1	5.7	24.00	0.00	
25.12.24	1.140	96.23	96.34	-0.10	54.2	42.3	11.9	6.2	5.7	24.00	0.00	
26.12.24	1.143	97.30	97.41	-0.11	54.7	42.9	11.8	6.3	5.8	24.00	0.00	
27.12.24	1.082	93.50	93.61	-0.11	53.5	41.9	11.6	6.2	5.7	24.00	0.00	
28.12.24	1.113	93.36	93.46	-0.10	54.6	42.7	11.9	6.2	5.7	24.00	0.00	
29.12.24	1.100	93.29	93.39	-0.11	54.3	42.5	11.8	6.3	5.8	24.00	0.00	
30.12.24	1.092	93.26	93.37	-0.10	54.0	42.3	11.7	6.4	5.9	24.00	0.00	
31.12.24	1.079	93.21	93.32	-0.11	53.7	42.1	11.6	6.4	5.9	24.00	0.00	
01.01.25	1.137	93.14	93.24	-0.10	55.2	43.0	12.2	6.4	5.9	24.00	0.00	
02.01.25	1.045	93.11	93.03	0.08	52.7	41.5	11.2	6.3	5.8	24.00	0.00	
03.01.25	1.159	93.14	93.04	0.11	55.7	43.3	12.5	6.3	5.8	24.00	0.00	
04.01.25	1.277	93.15	93.04	0.11	59.2	45.5	13.7	6.4	5.9	24.00	0.00	
05.01.25	1.279	93.10	92.92	0.18	58.8	45.1	13.8	6.4	5.9	24.00	0.00	
06.01.25	1.263	88.59	86.60	1.99	59.5	45.2	14.3	6.1	5.6	24.00	0.00	
07.01.25	1.147	92.05	92.02	0.02	55.6	43.2	12.5	6.3	5.8	24.00	0.00	
08.01.25	1.029	92.06	92.05	0.00	52.7	41.5	11.2	6.3	5.8	24.00	0.00	
09.01.25	1.077	91.85	91.86	-0.01	54.0	42.3	11.7	6.3	5.8	24.00	0.00	
10.01.25	1.027	91.54	91.57	-0.03	52.9	41.7	11.2	6.2	5.7	24.00	0.00	
11.01.25	1.046	91.89	91.92	-0.03	53.5	42.1	11.4	6.2	5.7	24.00	0.00	
12.01.25	1.184	91.57	91.60	-0.03	57.1	44.1	12.9	6.3	5.8	24.00	0.00	
13.01.25	1.192	91.66	91.70	-0.03	57.3	44.3	13.0	6.3	5.8	24.00	0.00	
14.01.25	1.273	91.53	91.55	-0.03	59.0	45.1	13.9	6.3	5.8	24.00	0.00	
15.01.25	1.087	91.36	91.39	-0.03	54.3	42.4	11.9	6.3	5.8	24.00	0.00	
16.01.25	1.114	91.33	91.36	-0.03	55.0	42.8	12.2	6.3	5.8	24.00	0.00	
17.01.25	1.043	91.40	91.42	-0.02	52.8	41.3	11.4	6.3	5.8	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>34.833</b>	<b>2857.00</b>	<b>2856.29</b>	<b>0.71</b>	<b>54.6</b>	<b>42.4</b>	<b>12.2</b>	<b>6.3</b>	<b>5.8</b>	<b>744.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.01.25 24:00	391.273	48899.01	48905.05	16784.23
17.12.24 24:00	356.441	46042.01	46048.75	16040.23
<b>Итого:</b>	<b>34.833</b>	<b>2857.00</b>	<b>2856.29</b>	<b>744.00</b>

Отчетный период: 744.00 ч

Время работы: 744.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл)    Неисправн.(Не)    Gv<min (ДГ)    Gv>max (ДГ)    dt<min (Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

