

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 16.01.2025 по 16.02.2025

Потребитель:

с 01.02.25 по 17.02.25

Адрес объекта:

Железа 1/1

Теплосчетчик МКТС:

№ 018399-1

Версия МКТС: 2.67

Дата поверки

Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.01.25	1.114	91.33	91.36	-0.03	55.0	42.8	12.2	6.3	5.8	24.00	0.00	
17.01.25	1.043	91.40	91.42	-0.02	52.8	41.3	11.4	6.3	5.8	24.00	0.00	
18.01.25	1.009	91.35	91.38	-0.03	51.6	40.6	11.0	6.2	5.7	24.00	0.00	
19.01.25	1.091	91.39	91.42	-0.03	53.8	41.8	11.9	6.2	5.7	24.00	0.00	
20.01.25	1.087	91.35	91.39	-0.04	53.7	41.8	11.9	6.3	5.7	24.00	0.00	
21.01.25	1.243	91.40	91.39	0.01	57.8	44.2	13.6	6.3	5.8	24.00	0.00	
22.01.25	1.247	91.40	91.45	-0.05	57.6	44.0	13.6	6.3	5.8	24.00	0.00	
23.01.25	1.272	91.45	91.50	-0.05	58.6	44.7	13.9	6.3	5.8	24.00	0.00	
24.01.25	1.215	91.39	91.45	-0.06	57.2	43.9	13.3	6.3	5.8	24.00	0.00	
25.01.25	1.117	91.32	91.38	-0.06	54.7	42.4	12.3	6.3	5.7	24.00	0.00	
26.01.25	1.037	91.29	91.36	-0.06	52.5	41.2	11.4	6.2	5.7	24.00	0.00	
27.01.25	1.042	91.68	91.75	-0.08	53.2	41.8	11.4	6.2	5.7	24.00	0.00	
28.01.25	1.038	92.00	92.09	-0.09	53.5	42.2	11.3	6.1	5.6	24.00	0.00	
29.01.25	1.019	91.89	91.98	-0.09	53.3	42.2	11.1	6.1	5.6	24.00	0.00	
30.01.25	0.953	89.14	89.23	-0.09	52.1	41.4	10.7	6.1	5.6	24.00	0.00	
31.01.25	0.879	83.91	83.99	-0.09	50.0	39.5	10.5	6.0	5.5	24.00	0.00	
01.02.25	0.841	83.61	83.70	-0.09	49.0	38.9	10.1	6.0	5.5	24.00	0.00	
02.02.25	0.926	87.57	87.65	-0.08	50.7	40.1	10.6	6.1	5.6	24.00	0.00	
03.02.25	1.022	91.41	91.50	-0.09	53.0	41.8	11.2	6.1	5.6	24.00	0.00	
04.02.25	1.098	93.11	93.20	-0.09	55.0	43.2	11.8	6.2	5.6	24.00	0.00	
05.02.25	1.103	95.56	95.65	-0.09	54.7	43.2	11.5	6.2	5.6	24.00	0.00	
06.02.25	1.157	95.41	95.50	-0.09	55.9	43.8	12.1	6.2	5.6	24.00	0.00	
07.02.25	1.254	95.80	95.90	-0.10	58.2	45.1	13.1	6.2	5.6	24.00	0.00	
08.02.25	1.329	98.61	98.71	-0.10	59.7	46.2	13.5	6.3	5.7	24.00	0.00	
09.02.25	1.237	98.54	98.65	-0.11	57.5	45.0	12.5	6.3	5.7	24.00	0.00	
10.02.25	1.274	98.52	98.63	-0.11	58.5	45.5	12.9	6.2	5.6	24.00	0.00	
11.02.25	1.323	98.47	98.58	-0.11	59.6	46.2	13.4	6.2	5.6	24.00	0.00	
12.02.25	1.360	98.41	98.52	-0.11	60.3	46.5	13.8	6.2	5.6	24.00	0.00	
13.02.25	1.372	98.35	98.46	-0.11	60.4	46.5	14.0	6.2	5.6	24.00	0.00	
14.02.25	1.368	98.41	98.53	-0.12	60.2	46.3	13.9	6.2	5.6	24.00	0.00	
15.02.25	1.439	98.44	98.56	-0.12	62.1	47.4	14.6	6.2	5.6	24.00	0.00	
16.02.25	1.513	98.52	98.63	-0.11	63.6	48.2	15.4	6.2	5.6	24.00	0.00	
Итого:	37.025	2982.42	2984.92	-2.50	55.9	43.5	12.4	6.2	5.7	768.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.02.25 24:00	426.141	51698.70	51707.19	17504.23
15.01.25 24:00	389.116	48716.28	48722.27	16736.23
Итого:	37.025	2982.42	2984.92	768.00

Отчетный период: 768.00 ч

Время работы: 768.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч

0.00 = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика: