

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.12.2023 по 21.01.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.1/1Теплосчетчик МКТС: № 018399-1Версия МКТС: 2.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.12.23	1.027	169.94	169.99	-0.05	48.9	42.8	6.0	5.9	5.7	24.00	0.00	
24.12.23	1.129	169.98	170.01	-0.03	51.6	45.0	6.7	5.9	5.7	24.00	0.00	
25.12.23	1.194	169.93	169.96	-0.03	53.1	46.0	7.0	5.9	5.7	24.00	0.00	
26.12.23	1.157	169.98	170.01	-0.04	51.9	45.1	6.8	5.9	5.7	24.00	0.00	
27.12.23	1.223	173.61	173.64	-0.03	53.5	46.4	7.0	6.0	5.8	24.00	0.00	
28.12.23	1.313	178.45	178.48	-0.03	55.0	47.6	7.4	6.0	5.8	24.00	0.00	
29.12.23	1.177	178.05	178.10	-0.05	52.5	45.9	6.6	5.9	5.7	24.00	0.00	
30.12.23	0.941	177.97	178.06	-0.08	46.5	41.2	5.3	5.9	5.7	24.00	0.00	
31.12.23	1.164	177.48	177.55	-0.07	51.4	44.8	6.6	5.9	5.7	24.00	0.00	
01.01.24	1.795	176.97	176.99	-0.02	65.6	55.5	10.1	5.9	5.8	24.00	0.00	
02.01.24	2.231	176.43	176.45	-0.02	75.3	62.7	12.6	5.9	5.7	24.00	0.00	
03.01.24	2.377	176.17	176.18	-0.00	77.9	64.4	13.5	5.9	5.7	24.00	0.00	
04.01.24	2.357	176.07	176.04	0.03	76.6	63.2	13.4	5.9	5.7	24.00	0.00	
05.01.24	2.398	175.86	175.80	0.05	76.8	63.2	13.6	5.9	5.7	24.00	0.00	
06.01.24	2.300	175.80	175.75	0.05	75.0	61.9	13.1	5.9	5.7	24.00	0.00	
07.01.24	2.446	175.68	175.64	0.04	77.8	63.9	13.9	5.9	5.7	24.00	0.00	
08.01.24	2.421	175.62	175.57	0.04	76.7	62.9	13.8	5.9	5.7	24.00	0.00	
09.01.24	1.917	175.93	175.90	0.03	66.7	55.8	10.9	5.9	5.7	24.00	0.00	
10.01.24	1.690	175.98	175.97	0.01	61.6	52.0	9.6	5.9	5.7	24.00	0.00	
11.01.24	1.547	176.13	176.12	0.01	58.5	49.7	8.8	5.9	5.7	24.00	0.00	
12.01.24	2.174	175.68	175.67	0.01	72.0	59.6	12.4	5.9	5.7	24.00	0.00	
13.01.24	2.446	175.43	175.40	0.03	78.3	64.3	13.9	5.9	5.7	24.00	0.00	
14.01.24	2.186	175.47	175.43	0.04	73.4	61.0	12.5	5.9	5.7	24.00	0.00	
15.01.24	1.363	175.05	175.03	0.03	54.8	47.0	7.8	5.8	5.6	24.00	0.00	
16.01.24	1.321	165.07	165.03	0.04	54.1	46.1	8.0	6.0	5.8	24.00	0.00	
17.01.24	1.893	164.73	164.66	0.07	66.6	55.1	11.5	5.9	5.8	24.00	0.00	
18.01.24	1.926	164.72	164.64	0.08	68.3	56.6	11.7	5.9	5.7	24.00	0.00	
19.01.24	1.419	164.89	164.83	0.05	56.7	48.1	8.6	5.9	5.7	24.00	0.00	
20.01.24	1.693	164.70	164.62	0.08	63.5	53.2	10.3	5.9	5.7	24.00	0.00	
21.01.24	1.833	164.73	164.65	0.07	66.6	55.4	11.1	5.9	5.7	24.00	0.00	
Итого:	52.060	5192.49	5192.19	0.30	63.6	53.6	10.0	5.9	5.7	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.01.24 24:00	197.001	25431.47	25418.74	8096.23
22.12.23 24:00	144.941	20238.98	20226.55	7376.23
Итого:	52.060	5192.49	5192.19	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $G_{v\>min}$ (ДГ) $G_{v\>max}$ (ДГ) $dt<min$ (Dt)Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36