

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с 18.02.2025 по 17.03.2025

Потребитель: \_\_\_\_\_  
 Адрес объекта: Юг Подмосковья  
 Теплосчетчик МКТС: № 018399-1      Версия МКТС: 2.67  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.02.25	1.488	98.53	98.64	-0.12	62.7	47.6	15.1	6.2	5.6	24.00	0.00	
19.02.25	1.332	99.27	99.38	-0.11	58.6	45.2	13.4	6.2	5.6	24.00	0.00	
20.02.25	1.463	99.86	99.97	-0.11	61.7	47.1	14.6	6.3	5.6	24.00	0.00	
21.02.25	1.437	109.86	109.97	-0.12	60.4	47.3	13.1	6.1	5.7	24.00	0.00	
22.02.25	1.415	114.91	115.03	-0.12	59.9	47.6	12.3	6.1	5.7	24.00	0.00	
23.02.25	1.586	114.98	115.11	-0.13	64.3	50.5	13.8	6.0	5.6	24.00	0.00	
24.02.25	1.487	114.64	114.77	-0.13	62.1	49.1	13.0	6.1	5.7	24.00	0.00	
25.02.25	1.415	114.63	114.75	-0.12	60.5	48.1	12.3	6.1	5.7	24.00	0.00	
26.02.25	1.367	114.63	114.75	-0.12	59.8	47.8	11.9	6.1	5.7	24.00	0.00	
27.02.25	1.394	114.89	115.01	-0.12	60.4	48.3	12.1	6.1	5.7	24.00	0.00	
28.02.25	1.313	115.94	116.06	-0.12	58.6	47.3	11.3	6.1	5.7	24.00	0.00	
01.03.25	1.202	116.25	116.36	-0.11	55.8	45.4	10.3	6.1	5.7	24.00	0.00	
02.03.25	1.144	115.78	115.89	-0.11	54.3	44.4	9.9	6.1	5.7	24.00	0.00	
03.03.25	1.115	115.70	115.82	-0.12	53.7	44.0	9.6	6.1	5.7	24.00	0.00	
04.03.25	1.114	115.91	116.01	-0.11	53.6	44.0	9.6	6.0	5.7	24.00	0.00	
05.03.25	1.082	115.79	115.89	-0.10	52.8	43.5	9.4	6.1	5.7	24.00	0.00	
06.03.25	1.116	116.74	116.83	-0.09	53.8	44.3	9.6	6.0	5.7	24.00	0.00	
07.03.25	0.951	104.29	104.39	-0.10	50.9	41.8	9.1	5.9	5.6	24.00	0.00	
08.03.25	0.883	104.45	104.56	-0.11	48.9	40.4	8.5	5.9	5.6	24.00	0.00	
09.03.25	0.866	105.86	105.96	-0.11	48.6	40.4	8.2	5.9	5.6	24.00	0.00	
10.03.25	0.874	106.07	106.18	-0.11	49.0	40.8	8.2	6.0	5.6	24.00	0.00	
11.03.25	0.827	106.80	106.91	-0.10	47.9	40.2	7.8	5.9	5.6	24.00	0.00	
12.03.25	0.707	94.12	94.20	-0.09	46.6	39.1	7.5	5.8	5.6	24.00	0.00	
13.03.25	0.622	85.41	85.48	-0.07	43.2	35.8	7.3	5.7	5.5	24.00	0.00	
14.03.25	0.629	102.27	102.33	-0.06	42.5	36.3	6.2	5.9	5.6	24.00	0.00	
15.03.25	0.987	107.43	107.50	-0.06	51.8	42.6	9.2	6.0	5.7	24.00	0.00	
16.03.25	1.175	111.84	111.92	-0.08	56.6	46.1	10.5	6.0	5.7	24.00	0.00	
17.03.25	1.180	111.75	111.84	-0.08	56.7	46.1	10.6	6.1	5.7	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>32.170</b>	<b>3048.59</b>	<b>3051.52</b>	<b>-2.92</b>	<b>55.1</b>	<b>44.5</b>	<b>10.6</b>	<b>6.0</b>	<b>5.6</b>	<b>672.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.03.25 24:00	459.874	54845.82	54857.33	18200.23
17.02.25 24:00	427.704	51797.22	51805.82	17528.23
<b>Итого:</b>	<b>32.170</b>	<b>3048.59</b>	<b>3051.52</b>	<b>672.00</b>

Отчетный период: 672.00 ч  
 Время работы: 672.00 ч  
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
 Откл.эл-пит.(Эл)    Неисправн.(Не)    Gv<min(ДГ)    Gv>max(ДГ)    dt<min(Dt)

Представитель  
 потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
 поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37

