

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 22.01.2024 по 18.02.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д. 10Теплосчетчик МКТС: № 010800-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.01.24	3.318	275.88	273.75	2.16	66.5	54.5	12.0	6.7	6.1	24.00	0.00	Dt
23.01.24	2.806	276.94	274.75	2.13	59.8	49.7	10.1	6.7	6.2	24.00	0.00	
24.01.24	2.333	277.75	275.63	2.10	54.0	45.6	8.4	6.7	6.2	24.00	0.00	
25.01.24	2.216	277.94	275.88	2.10	52.5	44.6	8.0	6.7	6.1	24.00	0.00	
26.01.24	2.361	278.31	276.19	2.10	54.9	46.4	8.5	6.7	6.1	23.95	0.05	
27.01.24	2.518	289.38	287.19	2.20	56.4	47.7	8.7	6.8	6.2	24.00	0.00	
28.01.24	2.625	288.56	286.31	2.21	58.0	48.9	9.1	6.7	6.1	24.00	0.00	
29.01.24	2.588	288.25	286.13	2.21	57.3	48.3	9.0	6.8	6.1	24.00	0.00	
30.01.24	2.220	288.81	286.56	2.19	52.5	44.8	7.7	6.8	6.2	24.00	0.00	
31.01.24	2.196	288.56	286.44	2.18	52.4	44.8	7.6	6.7	6.1	24.00	0.00	
01.02.24	2.000	281.00	278.88	2.12	50.5	43.3	7.1	6.7	6.1	24.00	0.00	
02.02.24	2.165	284.88	282.69	2.18	52.1	44.5	7.6	6.7	6.1	24.00	0.00	
03.02.24	2.498	289.13	286.94	2.21	56.5	47.8	8.6	6.8	6.1	24.00	0.00	
04.02.24	2.032	294.81	292.56	2.24	50.5	43.6	6.9	6.8	6.2	24.00	0.00	
05.02.24	2.332	294.06	291.75	2.24	54.3	46.4	7.9	6.8	6.2	24.00	0.00	
06.02.24	2.512	293.50	291.31	2.24	56.7	48.1	8.6	6.8	6.2	24.00	0.00	
07.02.24	2.667	292.69	290.38	2.26	59.1	50.0	9.1	6.8	6.1	24.00	0.00	
08.02.24	3.211	292.69	290.50	2.27	64.8	53.8	11.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
09.02.24	3.443	292.88	290.56	2.31	67.9	56.1	11.7	6.8	6.2	24.00	0.00	
10.02.24	3.770	292.38	290.00	2.33	71.7	58.8	12.9	6.8	6.2	24.00	0.00	
11.02.24	3.132	293.31	291.00	2.30	64.2	53.5	10.7	6.8	6.1	24.00	0.00	
12.02.24	2.410	294.38	292.13	2.27	55.2	47.0	8.2	6.8	6.2	24.00	0.00	
13.02.24	2.583	294.13	291.88	2.27	57.2	48.4	8.8	6.8	6.2	24.00	0.00	
14.02.24	3.127	293.13	290.81	2.30	63.9	53.2	10.7	6.8	6.2	24.00	0.00	
15.02.24	3.349	292.75	290.44	2.30	66.3	54.9	11.4	6.8	6.2	24.00	0.00	
16.02.24	3.122	293.00	290.69	2.29	63.6	53.0	10.6	6.9	6.2	24.00	0.00	
17.02.24	2.720	293.63	291.38	2.29	58.9	49.7	9.3	6.8	6.2	24.00	0.00	
18.02.24	2.312	288.19	285.94	2.20	53.9	45.9	8.0	6.7	6.1	24.00	0.00	
Итого:	74.564	8080.88	8018.63	62.21	58.3	49.1	9.2	6.8	6.2	671.95	0.05	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.02.24 24:00	4479.255	608784.44	604117.81	80234.73
21.01.24 24:00	4404.691	600703.56	596099.19	79562.78
Итого:	74.564	8080.88	8018.63	671.95

Отчетный период: **672.00 ч**Время работы: **671.95 ч**Суммарное время отказа: **0.05 ч**Откл.эл-пит.(Эл) **0.00** + Неисправн.(Не) **0.00** + $Gv < \min(DG)$ **0.00** + $Gv > \max(DG)$ **0.00** + $dt < \min(Dt)$ **0.05**Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.36** $Q = 74,564 \text{ Гкал}$