

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 19.02.2024 по 19.03.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д. 10Теплосчетчик МКТС: № 010800-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.02.24	2.690	295.56	293.31	2.28	58.5	49.4	9.1	6.8	6.2	24.00	0.00	
20.02.24	3.277	294.75	292.44	2.33	66.2	55.0	11.1	6.8	6.2	24.00	0.00	
21.02.24	2.740	295.00	292.69	2.31	59.7	50.4	9.3	6.8	6.2	24.00	0.00	
22.02.24	2.467	295.38	293.13	2.26	56.1	47.7	8.3	6.8	6.2	24.00	0.00	
23.02.24	2.133	295.88	293.56	2.27	51.8	44.6	7.2	6.8	6.1	24.00	0.00	
24.02.24	2.048	295.94	293.69	2.26	50.6	43.7	6.9	6.8	6.1	24.00	0.00	
25.02.24	2.076	295.75	293.50	2.25	50.8	43.8	7.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
26.02.24	2.375	295.19	292.94	2.26	54.6	46.6	8.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
27.02.24	2.362	295.00	292.75	2.27	54.9	46.9	8.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
28.02.24	2.229	295.25	292.94	2.26	53.3	45.7	7.5	6.8	6.1	24.00	0.00	
29.02.24	1.984	295.56	293.31	2.26	50.1	43.3	6.7	6.8	6.1	24.00	0.00	
01.03.24	1.859	295.69	293.50	2.24	48.5	42.2	6.3	6.7	6.1	24.00	0.00	
02.03.24	1.968	295.56	293.31	2.24	49.9	43.3	6.7	6.7	6.1	24.00	0.00	
03.03.24	2.117	295.13	292.81	2.26	52.0	44.9	7.2	6.8	6.1	24.00	0.00	
04.03.24	2.138	294.94	292.69	2.25	52.5	45.3	7.3	6.8	6.1	24.00	0.00	
05.03.24	2.154	288.06	285.88	2.19	52.9	45.5	7.5	6.7	6.1	24.00	0.00	
06.03.24	2.323	284.94	282.75	2.19	55.1	47.0	8.2	6.7	6.1	24.00	0.00	
07.03.24	2.479	287.50	285.31	2.21	56.9	48.3	8.6	6.7	6.1	24.00	0.00	
08.03.24	2.537	287.38	285.19	2.22	57.7	48.9	8.8	6.8	6.1	24.00	0.00	
09.03.24	2.441	290.69	288.44	2.24	56.3	47.9	8.4	6.8	6.2	24.00	0.00	
10.03.24	2.666	287.50	285.25	2.23	59.4	50.1	9.3	6.8	6.1	24.00	0.00	
11.03.24	2.645	287.44	285.19	2.24	59.1	49.9	9.2	6.8	6.1	24.00	0.00	
12.03.24	1.966	288.69	286.56	2.19	50.3	43.5	6.8	6.7	6.1	24.00	0.00	
13.03.24	2.275	288.06	285.81	2.21	54.5	46.6	7.9	6.7	6.1	24.00	0.00	
14.03.24	2.166	288.13	285.88	2.22	53.2	45.7	7.5	6.7	6.1	24.00	0.00	
15.03.24	1.838	288.75	286.63	2.20	49.0	42.6	6.4	6.7	6.1	24.00	0.00	
16.03.24	1.640	289.25	287.00	2.19	46.0	40.3	5.7	6.7	6.1	24.00	0.00	
17.03.24	1.843	288.81	286.63	2.20	48.9	42.5	6.4	6.7	6.1	24.00	0.00	
18.03.24	1.716	289.00	286.81	2.20	47.2	41.2	5.9	6.7	6.0	24.00	0.00	
19.03.24	1.714	289.13	286.94	2.21	46.8	40.9	5.9	6.6	6.0	24.00	0.00	
Итого:	66.866	8753.88	8686.81	67.14	53.4	45.8	7.6	6.7	6.1	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
19.03.24 24:00	4546.122	617538.31	612804.63	80954.73
18.02.24 24:00	4479.255	608784.44	604117.81	80234.73
Итого:	66.866	8753.88	8686.81	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДТ) Gv>max(ДТ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36