

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВСза период с 19.09.2024 по 18.10.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.10 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 010800-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

| Дата/ Время | Q [Гкал] | V1 [куб.м] | V2 [куб.м] | V1-V2 | | M1 [тонн] | M2 [тонн] | M1-M2 | | T1 [°C] | T2 [°C] | Tхв [°C] | P1 [ати] | P2 [ати] | Тнар [час] | Отказы |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| | | | | Подмес | Разбор | | | Подмес | Разбор | | | | | | | |
| 19.09.24 | 0.759 | 44.531 | 36.195 | 0.000 | 8.336 | 43.742 | 35.727 | 0.000 | 8.018 | 62.2 | 52.6 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 20.09.24 | 0.786 | 44.867 | 36.039 | 0.000 | 8.828 | 44.078 | 35.574 | 0.000 | 8.500 | 62.3 | 52.7 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 21.09.24 | 0.768 | 44.695 | 36.188 | 0.000 | 8.508 | 43.906 | 35.723 | 0.000 | 8.188 | 62.0 | 52.4 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 22.09.24 | 0.784 | 44.875 | 36.094 | 0.000 | 8.781 | 44.094 | 35.641 | 0.000 | 8.455 | 61.7 | 52.0 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 23.09.24 | 0.800 | 45.359 | 35.859 | 0.000 | 9.500 | 44.586 | 35.418 | 0.000 | 9.170 | 60.7 | 51.3 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 24.09.24 | 0.782 | 45.156 | 36.027 | 0.000 | 9.129 | 44.406 | 35.594 | 0.000 | 8.811 | 60.3 | 50.8 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 25.09.24 | 0.753 | 44.789 | 36.211 | 0.000 | 8.578 | 44.047 | 35.777 | 0.000 | 8.270 | 60.1 | 50.7 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 26.09.24 | 0.700 | 45.688 | 35.703 | 0.000 | 9.984 | 45.031 | 35.313 | 0.000 | 9.717 | 55.4 | 48.1 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 27.09.24 | 0.780 | 44.141 | 36.301 | 0.000 | 7.840 | 43.344 | 35.836 | 0.000 | 7.510 | 63.0 | 52.3 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 24.00 | |
| 28.09.24 | 0.794 | 44.547 | 35.988 | 0.000 | 8.559 | 43.758 | 35.531 | 0.000 | 8.223 | 62.5 | 52.3 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 29.09.24 | 0.793 | 44.844 | 36.016 | 0.000 | 8.828 | 44.055 | 35.559 | 0.000 | 8.496 | 62.0 | 52.1 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 30.09.24 | 0.761 | 42.711 | 34.063 | 0.000 | 8.648 | 41.977 | 33.641 | 0.000 | 8.342 | 61.3 | 51.5 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 01.10.24 | 0.834 | 42.867 | 33.934 | 0.000 | 8.934 | 42.063 | 33.480 | 0.000 | 8.572 | 64.5 | 53.5 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 23.98 | Дт |
| 02.10.24 | 0.805 | 43.219 | 34.738 | 0.000 | 8.480 | 42.414 | 34.281 | 0.000 | 8.139 | 64.1 | 53.4 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 03.10.24 | 0.759 | 42.836 | 34.770 | 0.000 | 8.066 | 42.063 | 34.320 | 0.000 | 7.744 | 62.8 | 52.6 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 04.10.24 | 0.740 | 42.773 | 34.820 | 0.000 | 7.953 | 42.031 | 34.387 | 0.000 | 7.645 | 61.8 | 51.8 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 05.10.24 | 0.746 | 43.172 | 34.613 | 0.000 | 8.559 | 42.438 | 34.188 | 0.000 | 8.252 | 60.9 | 51.4 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 06.10.24 | 0.789 | 44.070 | 34.418 | 0.000 | 9.652 | 43.344 | 34.004 | 0.000 | 9.334 | 60.2 | 50.7 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 07.10.24 | 0.763 | 43.344 | 34.855 | 0.000 | 8.488 | 42.594 | 34.418 | 0.000 | 8.174 | 61.7 | 51.8 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 08.10.24 | 0.819 | 44.195 | 34.434 | 0.000 | 9.762 | 43.414 | 34.000 | 0.000 | 9.422 | 61.9 | 52.2 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 09.10.24 | 0.781 | 44.063 | 35.008 | 0.000 | 9.055 | 43.297 | 34.563 | 0.000 | 8.730 | 61.7 | 52.1 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 10.10.24 | 0.743 | 43.414 | 35.516 | 0.000 | 7.898 | 42.664 | 35.070 | 0.000 | 7.590 | 61.8 | 51.8 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 11.10.24 | 0.768 | 43.188 | 34.980 | 0.000 | 8.207 | 42.422 | 34.535 | 0.000 | 7.885 | 62.4 | 52.2 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 12.10.24 | 0.761 | 42.758 | 35.090 | 0.000 | 7.668 | 41.969 | 34.637 | 0.000 | 7.340 | 63.4 | 52.8 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 13.10.24 | 0.848 | 43.922 | 34.402 | 0.000 | 9.520 | 43.125 | 33.961 | 0.000 | 9.166 | 63.1 | 52.5 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 14.10.24 | 0.777 | 43.133 | 34.781 | 0.000 | 8.352 | 42.383 | 34.348 | 0.000 | 8.027 | 62.1 | 51.6 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 15.10.24 | 0.745 | 42.633 | 34.953 | 0.000 | 7.680 | 41.883 | 34.527 | 0.000 | 7.363 | 61.7 | 51.1 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 16.10.24 | 0.771 | 43.094 | 34.891 | 0.000 | 8.203 | 42.344 | 34.457 | 0.000 | 7.879 | 62.1 | 51.6 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 17.10.24 | 0.847 | 44.016 | 34.469 | 0.000 | 9.547 | 43.234 | 34.039 | 0.000 | 9.195 | 62.5 | 51.8 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| 18.10.24 | 0.802 | 43.500 | 34.777 | 0.000 | 8.723 | 42.727 | 34.344 | 0.000 | 8.385 | 62.3 | 51.7 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 24.00 | |
| Итого: | 23.356 | 1316.398 | 1056.133 | 0.000 | 260.266 | 1293.430 | 1042.891 | 0.000 | 250.539 | 61.8 | 51.8 | 10.0 | 6.5 | 6.4 | 719.99 | Дт |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Нарастающим итогом на: | Q [Гкал] | V1 [куб.м] | V2 [куб.м] | M1 [тонн] | M2 [тонн] | Тнар [час] |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 18.10.24 24:00 | 1632.675 | 74198.05 | 53265.13 | 72914.22 | 52633.47 | 46500.55 |
| 18.09.24 24:00 | 1609.319 | 72881.66 | 52209.00 | 71620.79 | 51590.58 | 45780.57 |
| Итого: | 23.356 | 1316.40 | 1056.13 | 1293.43 | 1042.89 | 719.99 |

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 719.99 ч

Суммарное время отказа: 0.01 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.01
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДГ) Диап. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36

V_{вс} = 260,27 м³
Q_{вс} = 16,24 Гкал