

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.11.2024 по 11.12.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" № 17.12.24
 Адрес объекта: ул. Новая д. 10
 Теплосчетчик МКТС: № 010800-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	1.610	277.75	275.44	2.31	45.2	39.4	5.8	6.7	6.2	24.00	0.00	
19.11.24	1.683	277.63	275.31	2.31	46.1	40.0	6.1	6.7	6.2	24.00	0.00	
20.11.24	1.664	277.56	275.25	2.31	46.2	40.2	6.0	6.7	6.2	24.00	0.00	
21.11.24	1.230	280.25	277.94	2.33	39.9	35.5	4.4	6.6	6.0	24.00	0.00	
22.11.24	1.946	280.13	277.75	2.34	49.7	42.7	7.0	6.7	6.1	24.00	0.00	
23.11.24	1.928	280.00	277.69	2.34	49.7	42.8	6.9	6.7	6.2	24.00	0.00	
24.11.24	2.010	279.88	277.50	2.36	50.4	43.2	7.2	6.7	6.1	24.00	0.00	
25.11.24	2.043	279.75	277.44	2.35	50.5	43.3	7.3	6.7	6.2	24.00	0.00	
26.11.24	2.036	279.81	277.50	2.34	50.3	43.0	7.3	6.8	6.2	24.00	0.00	
27.11.24	2.055	279.81	277.44	2.36	50.3	42.9	7.4	6.8	6.2	24.00	0.00	
28.11.24	2.016	279.94	277.44	2.46	49.8	42.6	7.2	6.7	6.2	24.00	0.00	
29.11.24	2.020	279.88	277.56	2.36	50.1	42.8	7.2	6.7	6.2	24.00	0.00	
30.11.24	2.045	279.81	277.44	2.33	50.7	43.4	7.3	6.8	6.2	24.00	0.00	
01.12.24	1.979	279.81	277.50	2.35	50.0	42.9	7.1	6.8	6.2	24.00	0.00	
02.12.24	2.034	279.75	277.38	2.35	50.7	43.5	7.3	6.7	6.2	24.00	0.00	
03.12.24	1.983	279.81	277.50	2.35	49.9	42.8	7.1	6.7	6.2	24.00	0.00	
04.12.24	2.070	279.75	277.25	2.44	50.9	43.5	7.4	6.8	6.2	24.00	0.00	
05.12.24	2.172	279.56	277.19	2.38	52.0	44.2	7.8	6.8	6.3	24.00	0.00	
06.12.24	2.176	279.63	277.25	2.37	51.5	43.8	7.8	6.8	6.3	24.00	0.00	
07.12.24	2.177	279.50	277.19	2.38	51.6	43.8	7.8	6.8	6.3	24.00	0.00	
08.12.24	2.157	279.56	277.13	2.37	51.5	43.8	7.7	6.8	6.3	24.00	0.00	
09.12.24	2.104	279.63	277.25	2.39	51.0	43.5	7.5	6.8	6.2	24.00	0.00	
10.12.24	2.117	280.06	277.69	2.37	51.2	43.7	7.6	6.8	6.3	24.00	0.00	
11.12.24	2.149	278.75	276.38	2.36	51.6	43.9	7.7	6.9	6.3	24.00	0.00	
Итого:	47.405	6708.00	6651.38	56.61	49.6	42.5	7.1	6.7	6.2	576.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.24 24:00	4714.417	651019.25	646012.13	87351.59
17.11.24 24:00	4667.012	644311.25	639360.75	86775.59
Итого:	47.405	6708.00	6651.38	576.00

Отчетный период: 576.00 ч
 Время работы: 576.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Q = 59,256 ткал