

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС
за период с 20.03.2024 по 18.04.2024

23.04.24 08:17

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.10 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 010800-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
20.03.24	0.802	33.898	24.266	0.000	9.633	33.305	23.988	0.000	9.311	62.1	48.9	10.0	6.4	6.1	23.77	
21.03.24	0.813	36.406	24.398	0.000	12.008	35.785	24.094	0.000	11.695	61.0	52.0	10.0	5.9	5.7	23.75	Dt
22.03.24	0.771	36.922	27.543	0.000	9.379	36.277	27.207	0.000	9.070	62.1	51.1	10.0	6.5	6.3	24.00	Dt
23.03.24	0.809	35.563	25.559	0.000	10.004	34.930	25.254	0.000	9.676	62.3	50.3	10.0	6.5	6.3	24.00	
24.03.24	0.850	36.063	25.449	0.000	10.613	35.422	25.152	0.000	10.271	61.3	49.9	10.0	6.4	6.2	24.00	
25.03.24	0.802	35.281	25.770	0.000	9.512	34.672	25.480	0.000	9.188	62.8	49.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
26.03.24	0.861	36.289	25.582	0.000	10.707	35.633	25.281	0.000	10.355	62.6	50.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
27.03.24	0.789	35.328	25.836	0.000	9.492	34.727	25.543	0.000	9.180	61.6	49.3	10.0	6.5	6.3	24.00	
28.03.24	0.825	35.789	25.395	0.000	10.395	35.164	25.105	0.000	10.064	61.5	49.3	10.0	6.5	6.3	24.00	
29.03.24	0.742	34.195	25.621	0.000	8.574	33.602	25.336	0.000	8.266	61.4	48.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
30.03.24	0.828	35.563	25.148	0.000	10.414	34.953	24.863	0.000	10.088	61.6	49.2	10.0	6.5	6.3	24.00	
31.03.24	0.851	35.758	25.180	0.000	10.578	35.117	24.883	0.000	10.234	62.7	50.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
01.04.24	0.727	33.789	25.684	0.000	8.105	33.195	25.383	0.000	7.807	62.5	50.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
02.04.24	0.798	35.117	25.227	0.000	9.891	34.500	24.938	0.000	9.566	61.8	49.6	10.0	6.5	6.3	24.00	
03.04.24	0.763	34.898	25.137	0.000	9.762	34.313	24.848	0.000	9.465	60.8	49.4	10.0	6.5	6.3	24.00	
04.04.24	0.813	35.094	24.961	0.000	10.133	34.484	24.680	0.000	9.807	61.8	49.4	10.0	6.5	6.3	24.00	
05.04.24	0.781	35.016	25.219	0.000	9.797	34.406	24.922	0.000	9.480	61.6	49.9	10.0	6.4	6.2	23.89	Dt
06.04.24	0.745	34.891	25.922	0.000	8.969	34.289	25.617	0.000	8.672	61.5	49.9	10.0	6.5	6.3	24.00	Dt
07.04.24	0.778	35.891	25.691	0.000	10.199	35.281	25.395	0.000	9.889	60.8	49.9	10.0	6.5	6.3	24.00	Dt
08.04.24	0.819	36.164	25.488	0.000	10.676	35.555	25.199	0.000	10.355	60.7	49.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
09.04.24	0.759	34.336	25.824	0.000	8.512	33.703	25.516	0.000	8.189	63.4	50.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
10.04.24	0.758	34.375	25.855	0.000	8.520	33.750	25.543	0.000	8.203	63.5	51.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
11.04.24	0.765	34.648	25.758	0.000	8.891	34.008	25.441	0.000	8.574	63.5	51.4	10.0	6.5	6.3	24.00	
12.04.24	0.773	34.750	25.824	0.000	8.926	34.125	25.508	0.000	8.611	63.3	51.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
13.04.24	0.714	33.984	25.930	0.000	8.055	33.383	25.625	0.000	7.758	62.3	50.3	10.0	6.5	6.3	24.00	
14.04.24	0.827	36.125	25.414	0.000	10.711	35.500	25.117	0.000	10.385	61.4	49.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
15.04.24	0.770	35.133	25.723	0.000	9.410	34.531	25.430	0.000	9.100	61.4	49.4	10.0	6.5	6.3	24.00	
16.04.24	0.746	34.492	25.789	0.000	8.703	33.891	25.492	0.000	8.398	61.8	49.7	10.0	6.5	6.3	24.00	
17.04.24	0.829	35.961	25.488	0.000	10.473	35.320	25.184	0.000	10.137	62.1	50.2	10.0	6.5	6.3	24.00	
18.04.24	0.767	35.055	25.656	0.000	9.398	34.461	25.367	0.000	9.092	61.3	49.4	10.0	6.5	6.3	24.00	
Итого:	23.672	1056.773	766.336	0.000	290.438	1038.281	757.391	0.000	280.887	61.9	49.9	10.0	6.5	6.3	719.40	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.04.24 24:00	1510.771	67636.80	48081.96	66466.92	47513.87	42147.16
19.03.24 24:00	1487.098	66580.03	47315.63	65428.64	46756.48	41427.76
Итого:	23.672	1056.77	766.34	1038.28	757.39	719.40

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 719.40 ч

Суммарное время отказа: 0.60 ч = $\frac{0.00}{\text{Сбой эл-пит. (Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн. (Неисп.)}} + \frac{0.00}{\text{Диап. Gv (DG)}} + \frac{0.00}{\text{Диап. t (Dt)}} + \frac{0.60}{\text{dt<min (Dt)}}$

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



$Q = 23.672$
 $V = 290,672 \text{ м}^3$