

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС**

за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Новая д.10 гвс  
 Теплосчетчик МКТС: № 010800-2 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.04.24	0.792	35.281	25.566	0.000	9.715	34.672	25.273	0.000	9.402	61.5	49.3	10.0	6.5	6.3	24.00	
20.04.24	0.760	34.688	25.637	0.000	9.051	34.094	25.348	0.000	8.744	61.1	48.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
21.04.24	0.811	35.438	25.539	0.000	9.898	34.813	25.242	0.000	9.570	62.4	50.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
22.04.24	0.733	34.188	25.828	0.000	8.359	33.586	25.535	0.000	8.053	61.8	49.3	10.0	6.5	6.3	24.00	
23.04.24	0.785	35.078	25.594	0.000	9.484	34.461	25.297	0.000	9.166	62.0	49.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
24.04.24	0.811	35.703	25.504	0.000	10.199	35.086	25.207	0.000	9.873	61.7	49.7	10.0	6.5	6.3	24.00	
25.04.24	0.757	33.563	24.969	0.000	8.594	32.945	24.668	0.000	8.285	63.5	50.7	10.0	6.5	6.3	23.31	Эл
26.04.24	0.800	34.688	25.520	0.000	9.168	34.039	25.203	0.000	8.832	64.3	51.5	10.0	6.5	6.3	24.00	
27.04.24	0.760	34.648	25.535	0.000	9.113	34.039	25.234	0.000	8.805	62.3	50.4	10.0	6.5	6.3	24.00	
28.04.24	0.745	34.289	25.484	0.000	8.805	33.695	25.188	0.000	8.504	61.7	49.5	10.0	6.5	6.3	24.00	
29.04.24	0.778	34.477	25.480	0.000	8.996	33.852	25.180	0.000	8.678	62.8	50.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
30.04.24	0.699	33.094	25.922	0.000	7.172	32.492	25.621	0.000	6.869	63.0	49.9	10.0	6.5	6.3	24.00	
01.05.24	0.793	34.688	25.414	0.000	9.273	34.063	25.113	0.000	8.953	63.2	50.5	10.0	6.5	6.3	24.00	
02.05.24	0.792	35.211	25.453	0.000	9.758	34.602	25.160	0.000	9.441	61.5	49.4	10.0	6.5	6.3	24.00	
03.05.24	0.811	35.734	25.289	0.000	10.445	35.117	24.996	0.000	10.117	61.2	49.5	10.0	6.5	6.3	24.00	
04.05.24	0.782	34.914	25.457	0.000	9.457	34.320	25.172	0.000	9.145	61.4	49.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
05.05.24	0.803	35.102	25.258	0.000	9.844	34.492	24.977	0.000	9.520	61.5	48.9	10.0	6.5	6.3	24.00	
06.05.24	0.770	34.664	25.441	0.000	9.223	34.070	25.156	0.000	8.916	61.2	48.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
07.05.24	0.757	34.156	25.551	0.000	8.605	33.555	25.262	0.000	8.295	62.0	49.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
08.05.24	0.777	34.391	25.578	0.000	8.813	33.797	25.297	0.000	8.498	61.7	48.2	10.0	6.5	6.3	24.00	
09.05.24	0.839	35.125	25.266	0.000	9.859	34.492	24.980	0.000	9.512	62.8	49.4	10.0	6.5	6.3	24.00	
10.05.24	0.884	36.055	25.117	0.000	10.938	35.406	24.824	0.000	10.582	62.9	49.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
11.05.24	0.777	34.852	25.398	0.000	9.453	34.258	25.109	0.000	9.141	61.4	49.1	10.0	6.5	6.3	24.00	
12.05.24	0.752	34.719	25.383	0.000	9.336	34.141	25.109	0.000	9.039	60.0	48.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
13.05.24	0.750	34.742	25.355	0.000	9.387	34.172	25.086	0.000	9.088	59.7	47.8	10.0	6.5	6.3	24.00	
14.05.24	0.734	33.789	25.598	0.000	8.191	33.195	25.305	0.000	7.887	61.8	49.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
15.05.24	0.755	34.344	25.535	0.000	8.809	33.750	25.242	0.000	8.502	62.1	49.7	10.0	6.5	6.3	24.00	
16.05.24	0.717	34.094	25.523	0.000	8.570	33.523	25.246	0.000	8.283	60.0	48.0	10.0	6.5	6.3	24.00	
17.05.24	0.783	34.875	25.352	0.000	9.523	34.273	25.059	0.000	9.213	61.8	49.5	10.0	6.5	6.3	24.00	
18.05.24	0.813	35.484	25.156	0.000	10.328	34.859	24.867	0.000	9.994	61.8	49.9	10.0	6.5	6.3	24.00	
<b>Итого:</b>	<b>23.321</b>	<b>1042.070</b>	<b>763.703</b>	<b>0.000</b>	<b>278.367</b>	<b>1023.859</b>	<b>754.957</b>	<b>0.000</b>	<b>268.906</b>	<b>61.9</b>	<b>49.4</b>	<b>10.0</b>	<b>6.5</b>	<b>6.3</b>	<b>719.31</b>	<b>Эл</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.05.24 24:00	1534.091	68678.88	48845.67	67490.78	48268.82	42866.47
18.04.24 24:00	1510.771	67636.80	48081.96	66466.92	47513.87	42147.16
<b>Итого:</b>	<b>23.321</b>	<b>1042.07</b>	<b>763.70</b>	<b>1023.86</b>	<b>754.96</b>	<b>719.31</b>

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 719.31 ч

Суммарное время отказа: 0.69 ч = 0.69 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
 Сбой эл-пит.(Эл)    Неисправн.(Не)    Диап. Gv (DG)    Диап. t (Dt)    dt<min (Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



*V = 278,367 м³*  
*Q = 17,386 Гкал*