

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 18.11.2024 по 11.12.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" *по 17.12.24*
 Адрес объекта: ул. Новая д.10 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 010800-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
18.11.24	0.786	42.891	34.398	0.000	8.492	42.172	33.996	0.000	8.174	60.9	50.0	10.0	6.5	6.4	24.00	
19.11.24	0.818	43.789	34.281	0.000	9.508	43.047	33.879	0.000	9.172	60.7	50.3	10.0	6.5	6.4	24.00	
20.11.24	0.807	43.586	34.586	0.000	9.000	42.852	34.180	0.000	8.666	60.8	50.0	10.0	6.5	6.4	24.00	
21.11.24	0.806	42.922	34.258	0.000	8.664	42.172	33.844	0.000	8.334	61.8	50.8	10.0	6.5	6.4	24.00	
22.11.24	0.794	43.008	34.215	0.000	8.793	42.281	33.813	0.000	8.463	60.9	50.2	10.0	6.5	6.4	24.00	
23.11.24	0.825	43.555	33.969	0.000	9.586	42.820	33.570	0.000	9.254	60.7	50.1	10.0	6.5	6.4	24.00	
24.11.24	0.908	44.914	33.516	0.000	11.398	44.164	33.125	0.000	11.037	60.6	50.0	10.0	6.5	6.4	24.00	
25.11.24	0.880	44.328	33.641	0.000	10.688	43.570	33.242	0.000	10.330	60.9	50.3	10.0	6.5	6.4	24.00	
26.11.24	0.786	42.578	33.332	0.000	9.246	41.852	32.926	0.000	8.926	61.1	51.1	10.0	6.3	6.2	23.62	Dt
27.11.24	0.835	43.234	33.688	0.000	9.547	42.484	33.277	0.000	9.205	61.8	51.1	10.0	6.5	6.4	23.99	Dt
28.11.24	0.844	43.602	33.520	0.000	10.082	42.859	33.125	0.000	9.732	60.7	50.0	10.0	6.5	6.4	24.00	
29.11.24	0.793	43.195	33.867	0.000	9.328	42.500	33.484	0.000	9.016	59.6	49.3	10.0	6.5	6.4	24.00	
30.11.24	0.861	43.867	33.508	0.000	10.359	43.125	33.117	0.000	10.014	60.5	49.8	10.0	6.5	6.4	24.00	
01.12.24	0.872	43.844	33.746	0.000	10.098	43.094	33.348	0.000	9.742	61.5	50.4	10.0	6.5	6.4	24.00	
02.12.24	0.821	43.609	33.777	0.000	9.832	42.883	33.387	0.000	9.500	60.1	49.7	10.0	6.5	6.4	24.00	
03.12.24	0.833	43.766	33.477	0.000	10.289	43.063	33.102	0.000	9.961	59.1	48.7	10.0	6.5	6.4	24.00	
04.12.24	0.780	42.734	33.730	0.000	9.004	42.039	33.355	0.000	8.686	59.5	49.0	10.0	6.5	6.4	24.00	
05.12.24	0.833	43.031	33.680	0.000	9.352	42.289	33.281	0.000	9.002	61.4	50.3	10.0	6.5	6.4	24.00	
06.12.24	0.822	42.594	33.898	0.000	8.695	41.852	33.496	0.000	8.355	61.9	50.3	10.0	6.5	6.4	24.00	
07.12.24	0.832	42.852	33.770	0.000	9.082	42.109	33.371	0.000	8.740	61.7	50.3	10.0	6.5	6.4	24.00	
08.12.24	0.857	43.258	33.492	0.000	9.766	42.516	33.102	0.000	9.416	61.3	50.0	10.0	6.5	6.4	24.00	
09.12.24	0.787	42.461	33.887	0.000	8.574	41.742	33.496	0.000	8.244	60.7	49.6	10.0	6.5	6.4	24.00	
10.12.24	0.813	43.000	33.656	0.000	9.344	42.281	33.266	0.000	9.016	60.5	49.8	10.0	6.5	6.4	24.00	
11.12.24	0.775	42.289	33.871	0.000	8.418	41.578	33.477	0.000	8.096	60.7	49.8	10.0	6.5	6.4	24.00	
Итого:	19.769	1038.906	811.762	0.000	227.145	1021.344	802.258	0.000	219.080	60.8	50.0	10.0	6.5	6.4	575.61	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)


Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
11.12.24 24:00	1677.287	76548.67	55107.49	75224.39	54453.71	47796.14
17.11.24 24:00	1657.518	75509.77	54295.73	74203.05	53651.45	47220.54
Итого:	19.769	1038.91	811.76	1021.34	802.26	575.61

Отчетный период: 576.00 ч
 Время работы: 575.61 ч
 Суммарное время отказа: 0.40 ч = $\frac{0.00}{\text{Сбой эл-пит.(Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн.(Не)}} + \frac{0.00}{\text{Диап. Gv (DG)}} + \frac{0.00}{\text{Диап. t (Dt)}} + \frac{0.40}{\text{dt<min (Dt)}}$

Представитель
 потребителя: _____

Представитель
 поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



*Q = 17,73 Гкал
 V_{ГВС} = 284,93 м³*