

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС**

за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Новая д.10 гвс  
 Теплосчетчик МКТС: № 010800-2 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
18.12.24	0.880	43.141	33.633	0.000	9.508	42.367	33.227	0.000	9.141	62.8	50.9	10.0	6.5	6.4	24.00	
19.12.24	0.890	43.133	33.715	0.000	9.418	42.328	33.293	0.000	9.041	64.0	51.9	10.0	6.5	6.4	24.00	
20.12.24	0.868	43.125	33.840	0.000	9.285	42.336	33.418	0.000	8.914	63.4	51.6	10.0	6.5	6.4	24.00	
21.12.24	0.944	44.195	33.238	0.000	10.957	43.391	32.824	0.000	10.572	63.3	51.7	10.0	6.5	6.4	24.00	
22.12.24	0.864	43.484	33.574	0.000	9.910	42.727	33.168	0.000	9.553	61.7	50.6	10.0	6.5	6.4	24.00	
23.12.24	0.854	43.422	33.645	0.000	9.777	42.672	33.246	0.000	9.428	61.6	50.5	10.0	6.5	6.4	24.00	
24.12.24	0.870	43.109	33.535	0.000	9.574	42.336	33.121	0.000	9.209	62.9	51.3	10.0	6.5	6.4	24.00	
25.12.24	0.820	42.648	33.945	0.000	8.703	41.883	33.523	0.000	8.359	62.8	51.5	10.0	6.6	6.4	24.00	
26.12.24	0.867	43.219	33.633	0.000	9.586	42.430	33.211	0.000	9.219	63.2	51.9	10.0	6.5	6.4	24.00	
27.12.24	0.839	42.922	33.766	0.000	9.156	42.148	33.344	0.000	8.807	63.0	51.9	10.0	6.5	6.4	24.00	
28.12.24	0.838	43.023	33.707	0.000	9.316	42.250	33.289	0.000	8.963	62.6	51.6	10.0	6.5	6.4	24.00	
29.12.24	0.825	42.750	33.930	0.000	8.820	41.984	33.508	0.000	8.477	62.9	51.7	10.0	6.5	6.4	24.00	
30.12.24	0.878	43.617	33.504	0.000	10.113	42.844	33.098	0.000	9.748	62.2	51.0	10.0	6.5	6.4	24.00	
31.12.24	1.147	47.859	31.496	0.000	16.363	47.016	31.102	0.000	15.916	62.1	51.8	10.0	6.4	6.3	24.00	
01.01.25	0.757	41.906	34.273	0.000	7.633	41.180	33.863	0.000	7.311	61.7	50.5	10.0	6.6	6.4	24.00	
02.01.25	0.853	42.805	33.840	0.000	8.965	42.031	33.422	0.000	8.607	63.3	51.5	10.0	6.5	6.4	24.00	
03.01.25	0.912	43.859	33.328	0.000	10.531	43.063	32.910	0.000	10.158	63.1	51.8	10.0	6.5	6.4	24.00	
04.01.25	0.834	42.797	33.820	0.000	8.977	42.023	33.402	0.000	8.619	62.9	51.5	10.0	6.5	6.4	24.00	
05.01.25	0.860	43.328	33.629	0.000	9.699	42.570	33.230	0.000	9.344	61.8	50.5	10.0	6.5	6.4	24.00	
06.01.25	0.945	44.219	33.309	0.000	10.910	43.414	32.891	0.000	10.521	63.4	51.7	10.0	6.5	6.4	24.00	
07.01.25	0.826	42.773	33.938	0.000	8.836	42.016	33.516	0.000	8.492	62.8	51.5	10.0	6.5	6.4	24.00	
08.01.25	0.907	44.008	33.270	0.000	10.738	43.227	32.867	0.000	10.363	62.4	51.3	10.0	6.5	6.4	24.00	
09.01.25	0.885	43.813	33.273	0.000	10.539	43.047	32.871	0.000	10.180	61.7	50.8	10.0	6.5	6.4	24.00	
10.01.25	0.822	42.711	34.078	0.000	8.633	41.938	33.652	0.000	8.283	63.0	51.7	10.0	6.5	6.4	24.00	
11.01.25	0.903	43.719	33.473	0.000	10.246	42.906	33.043	0.000	9.863	63.7	52.4	10.0	6.5	6.4	24.00	
12.01.25	0.984	45.141	32.621	0.000	12.520	44.336	32.211	0.000	12.127	62.6	51.9	10.0	6.5	6.4	24.00	
13.01.25	0.837	43.203	33.668	0.000	9.535	42.445	33.258	0.000	9.186	62.0	51.1	10.0	6.5	6.4	24.00	
14.01.25	0.898	43.922	33.574	0.000	10.348	43.141	33.160	0.000	9.980	62.8	51.5	10.0	6.5	6.4	24.00	
15.01.25	0.862	43.148	33.641	0.000	9.508	42.375	33.227	0.000	9.146	62.9	51.5	10.0	6.5	6.4	24.00	
16.01.25	0.865	43.492	33.539	0.000	9.953	42.719	33.125	0.000	9.598	62.4	51.5	10.0	6.5	6.4	24.00	
17.01.25	0.857	43.250	33.852	0.000	9.398	42.469	33.430	0.000	9.035	62.8	51.5	10.0	6.5	6.4	24.00	
<b>Итого:</b>	<b>27.193</b>	<b>1347.742</b>	<b>1040.285</b>	<b>0.000</b>	<b>307.457</b>	<b>1323.609</b>	<b>1027.449</b>	<b>0.000</b>	<b>296.160</b>	<b>62.7</b>	<b>51.4</b>	<b>10.0</b>	<b>6.5</b>	<b>6.4</b>	<b>744.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
17.01.25 24:00	1709.528	78153.52	56349.62	76800.60	55680.61	48684.14
17.12.24 24:00	1682.335	76805.77	55309.34	75476.99	54653.16	47940.14
<b>Итого:</b>	<b>27.193</b>	<b>1347.74</b>	<b>1040.29</b>	<b>1323.61</b>	<b>1027.45</b>	<b>744.00</b>

Отчетный период: 744.00 ч


Время работы: 744.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДГ) Диап. t (Дт) dt-min (Дт)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



*V = 307,457 м³*  
*Q<sub>отс</sub> = 19,185 Гкал*