

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС**

за период с 19.08.2024 по 18.09.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Новая д.10 гвс  
 Теплосчетчик МКТС: № 010800-2 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.08.24	0.654	43.133	36.563	0.000	6.570	42.391	36.094	0.000	6.297	61.6	52.5	10.0	6.5	6.4	24.00	
20.08.24	0.699	43.617	36.145	0.000	7.473	42.859	35.684	0.000	7.174	61.6	52.4	10.0	6.5	6.4	24.00	
21.08.24	0.670	43.117	35.949	0.000	7.168	42.383	35.492	0.000	6.895	61.2	52.2	10.0	6.5	6.4	24.00	
22.08.24	0.707	44.031	36.566	0.000	7.465	43.258	36.094	0.000	7.158	61.9	52.6	10.0	6.5	6.4	24.00	
23.08.24	0.696	42.297	35.090	0.000	7.207	41.555	34.641	0.000	6.914	62.1	52.5	10.0	6.3	6.2	23.71	Dt
24.08.24	0.656	42.922	36.516	0.000	6.406	42.148	36.027	0.000	6.121	62.7	53.5	10.0	6.5	6.4	24.00	
25.08.24	0.687	43.031	35.602	0.000	7.430	42.281	35.141	0.000	7.145	61.8	52.8	10.0	6.5	6.4	24.00	
26.08.24	0.690	43.203	35.824	0.000	7.379	42.453	35.363	0.000	7.086	61.8	52.6	10.0	6.5	6.4	24.00	
27.08.24	0.689	43.797	36.285	0.000	7.512	43.039	35.816	0.000	7.227	61.4	52.6	10.0	6.5	6.4	24.00	
28.08.24	0.665	43.125	36.527	0.000	6.598	42.359	36.051	0.000	6.311	62.4	53.1	10.0	6.4	6.3	23.81	Dt
29.08.24	0.673	43.977	37.566	0.000	6.410	43.172	37.059	0.000	6.115	63.3	53.9	10.0	6.5	6.4	24.00	
30.08.24	0.646	42.672	37.008	0.000	5.664	41.891	36.508	0.000	5.377	63.6	53.7	10.0	6.5	6.4	24.00	
31.08.24	0.695	43.250	36.770	0.000	6.480	42.438	36.273	0.000	6.170	64.0	54.0	10.0	6.5	6.4	24.00	
01.09.24	0.743	44.063	36.516	0.000	7.547	43.250	36.016	0.000	7.230	64.1	54.3	10.0	6.5	6.4	24.00	
02.09.24	0.699	43.898	36.719	0.000	7.180	43.109	36.230	0.000	6.877	62.6	53.3	10.0	6.5	6.4	24.00	
03.09.24	0.699	43.656	36.727	0.000	6.930	42.867	36.238	0.000	6.633	63.1	53.5	10.0	6.5	6.4	24.00	
04.09.24	0.708	43.789	36.719	0.000	7.070	43.000	36.230	0.000	6.768	63.0	53.3	10.0	6.5	6.4	24.00	
05.09.24	0.746	44.219	36.492	0.000	7.727	43.422	36.016	0.000	7.402	62.8	53.0	10.0	6.5	6.4	24.00	
06.09.24	0.723	43.758	36.742	0.000	7.016	42.961	36.262	0.000	6.699	63.1	53.0	10.0	6.5	6.4	24.00	
07.09.24	0.702	43.234	36.879	0.000	6.355	42.438	36.391	0.000	6.053	63.7	53.3	10.0	6.5	6.4	24.00	
08.09.24	0.738	44.125	36.434	0.000	7.691	43.336	35.957	0.000	7.373	62.7	53.0	10.0	6.5	6.4	24.00	
09.09.24	0.785	45.008	36.125	0.000	8.883	44.219	35.664	0.000	8.557	62.0	52.4	10.0	6.5	6.4	24.00	
10.09.24	0.698	43.625	36.617	0.000	7.008	42.852	36.141	0.000	6.711	62.5	52.9	10.0	6.5	6.4	24.00	
11.09.24	0.727	44.352	36.465	0.000	7.887	43.570	35.996	0.000	7.578	61.8	52.5	10.0	6.5	6.4	24.00	
12.09.24	0.782	44.969	35.918	0.000	9.051	44.188	35.453	0.000	8.727	61.9	52.6	10.0	6.5	6.4	24.00	
13.09.24	0.734	44.023	36.320	0.000	7.703	43.242	35.848	0.000	7.398	62.5	52.8	10.0	6.5	6.4	24.00	
14.09.24	0.749	44.305	36.113	0.000	8.191	43.516	35.648	0.000	7.871	62.1	52.6	10.0	6.5	6.4	24.00	
15.09.24	0.746	44.555	36.254	0.000	8.301	43.781	35.789	0.000	7.992	61.7	52.4	10.0	6.5	6.4	24.00	
16.09.24	0.731	44.492	36.375	0.000	8.117	43.734	35.918	0.000	7.813	61.3	52.1	10.0	6.5	6.4	24.00	
17.09.24	0.748	44.578	36.238	0.000	8.340	43.789	35.766	0.000	8.025	62.0	52.7	10.0	6.5	6.4	24.00	
18.09.24	0.773	44.805	36.117	0.000	8.688	44.023	35.652	0.000	8.369	62.1	52.6	10.0	6.5	6.4	24.00	
<b>Итого:</b>	<b>22.058</b>	<b>1357.625</b>	<b>1128.180</b>	<b>0.000</b>	<b>229.445</b>	<b>1333.523</b>	<b>1113.457</b>	<b>0.000</b>	<b>220.064</b>	<b>62.4</b>	<b>52.9</b>	<b>10.0</b>	<b>6.5</b>	<b>6.4</b>	<b>743.52</b>	<b>Dt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.09.24 24:00	1609.319	72881.66	52209.00	71620.79	51590.58	45780.57
18.08.24 24:00	1587.261	71524.03	51080.82	70287.27	50477.12	45037.05
<b>Итого:</b>	<b>22.058</b>	<b>1357.63</b>	<b>1128.18</b>	<b>1333.52</b>	<b>1113.46</b>	<b>743.52</b>

Отчетный период: 744.00 ч

Время работы: 743.52 ч

Суммарное время отказа: 0.48 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.48  
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДГ) Диап. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

*V = 229,593 м³*  
*Q<sub>тмс</sub> = 14,327 т/час*