

С 22.11.23 по 22.12.23

13.12.23 01:05

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
Адрес объекта: ул. Новая д. 10
Теплосчетчик МКТС: № 010800-1
Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$ Версия МКТС: 2.51

Дата	Тепл. эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.11.23	3.191	304.94	302.69	2.27	63.9	53.5	10.5	6.7	6.0	24.00	0.00	
23.11.23	3.080	303.00	300.69	2.26	62.8	52.6	10.2	6.6	6.0	24.00	0.00	
24.11.23	2.691	303.44	301.25	2.23	58.2	49.3	8.9	6.8	6.2	24.00	0.00	
25.11.23	2.371	304.06	301.81	2.23	54.2	46.4	7.8	6.8	6.1	24.00	0.00	
26.11.23	2.521	303.69	301.50	2.23	55.9	47.6	8.3	6.7	6.1	24.00	0.00	
27.11.23	2.224	303.63	301.44	2.21	52.3	45.0	7.3	6.7	6.1	24.00	0.00	
28.11.23	2.631	300.69	298.44	2.23	57.2	48.4	8.8	6.7	6.1	24.00	0.00	
29.11.23	2.697	293.50	291.31	2.16	57.8	48.6	9.2	6.8	6.2	24.00	0.00	
30.11.23	2.476	296.50	293.69	2.80	54.8	46.5	8.3	6.8	6.2	24.00	0.00	
01.12.23	2.648	295.88	293.69	2.19	57.4	48.5	9.0	6.9	6.2	24.00	0.00	
02.12.23	2.731	295.63	293.44	2.20	58.8	49.5	9.2	6.9	6.2	24.00	0.00	
03.12.23	2.940	295.25	293.06	2.19	61.4	51.5	10.0	6.9	6.2	24.00	0.00	
04.12.23	3.000	261.50	259.63	1.92	62.9	51.5	11.5	6.6	6.1	24.00	0.00	
05.12.23	2.904	248.31	246.44	1.81	62.0	50.3	11.7	6.5	6.0	24.00	0.00	
06.12.23	3.144	281.75	279.63	2.11	63.9	52.7	11.2	6.9	6.3	24.00	0.00	
07.12.23	3.464	281.25	279.19	2.10	67.3	55.0	12.3	6.9	6.3	24.00	0.00	
08.12.23	3.808	280.75	278.69	2.13	71.4	57.9	13.6	6.9	6.3	24.00	0.00	
09.12.23	3.898	280.69	278.50	2.13	72.1	58.2	13.9	6.9	6.3	24.00	0.00	
10.12.23	3.502	281.25	279.13	2.11	67.5	55.1	12.5	6.9	6.3	24.00	0.00	
11.12.23	3.089	281.69	279.63	2.09	62.7	51.8	11.0	6.9	6.3	24.00	0.00	
Итого:	59.011	5797.38	5753.81	43.59	61.1	50.9	10.2	6.8	6.2	480.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.23 24:00	4279.850	588872.81	584362.88	78578.90
21.11.23 24:00	4220.839	583075.44	578609.06	78098.90
Итого:	59.011	5797.38	5753.81	480.00

Суммар = 94,418 Гкал

Отчетный период: 480.00 ч
Время работы: 480.00 ч
Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Дт)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

