

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.02.2025 по 17.03.2025

18.03.25 19:43

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС:

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Юг Подмоскovie
Неваля 10

№ 010800-1

Версия МКТС: 2.51

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.02.25	3.136	303.19	300.31	2.82	63.6	53.3	10.3	6.9	6.2			
19.02.25	2.777	305.75	303.00	2.81	59.4	50.3	9.1	6.9	6.2	24.00	0.00	
20.02.25	3.021	307.25	304.38	2.85	62.3	52.5	9.8	6.9	6.2	24.00	0.00	
21.02.25	2.924	307.00	304.13	2.83	61.5	52.0	9.5	6.9	6.2	24.00	0.00	
22.02.25	2.833	307.06	304.25	2.86	60.5	51.3	9.2	6.9	6.2	24.00	0.00	
23.02.25	3.185	306.44	303.56	2.88	65.0	54.7	10.4	6.9	6.2	24.00	0.00	
24.02.25	2.999	306.25	303.38	2.87	62.9	53.1	9.8	6.9	6.2	24.00	0.00	
25.02.25	2.843	306.50	303.63	2.86	61.1	51.8	9.3	6.9	6.3	24.00	0.00	
26.02.25	2.770	306.50	303.63	2.87	60.4	51.4	9.0	6.9	6.2	24.00	0.00	
27.02.25	2.829	306.69	303.81	2.88	61.1	51.9	9.2	6.9	6.2	24.00	0.00	
28.02.25	2.672	307.06	304.19	2.86	59.3	50.6	8.7	7.0	6.3	24.00	0.00	
01.03.25	2.439	307.31	304.44	2.87	56.5	48.5	7.9	7.0	6.3	24.00	0.00	
02.03.25	2.299	306.81	303.94	2.86	54.9	47.4	7.5	7.0	6.3	24.00	0.00	
03.03.25	2.250	306.81	304.00	2.85	54.3	46.9	7.3	6.9	6.3	24.00	0.00	
04.03.25	2.237	307.94	305.06	2.88	54.2	46.9	7.3	6.9	6.2	24.00	0.00	
05.03.25	2.191	307.00	304.13	2.88	53.5	46.3	7.1	6.9	6.2	24.00	0.00	
06.03.25	2.255	308.13	305.00	3.07	54.4	47.1	7.3	6.9	6.2	24.00	0.00	
07.03.25	1.925	277.44	274.88	2.60	51.8	44.8	6.9	6.6	6.1	24.00	0.00	
08.03.25	1.773	277.56	275.00	2.60	49.5	43.1	6.4	6.7	6.1	24.00	0.00	
09.03.25	1.736	281.13	278.44	2.64	49.0	42.8	6.2	6.7	6.1	24.00	0.00	
10.03.25	1.762	281.81	279.19	2.66	49.5	43.3	6.3	6.7	6.1	24.00	0.00	
11.03.25	1.653	278.44	275.88	2.52	48.3	42.4	5.9	6.6	6.0	24.00	0.00	
12.03.25	1.452	252.81	250.75	2.08	47.2	41.4	5.8	6.5	6.0	24.00	0.00	
13.03.25	1.282	226.81	225.00	1.83	43.6	38.0	5.7	6.3	5.9	24.00	0.00	
14.03.25	1.284	273.94	271.69	2.23	42.7	38.0	4.7	6.6	6.1	24.00	0.00	
15.03.25	1.992	284.19	281.81	2.36	51.9	44.9	7.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
16.03.25	2.427	295.25	292.81	2.46	57.2	49.0	8.2	6.9	6.2	24.00	0.00	
17.03.25	2.433	295.13	292.69	2.46	57.3	49.0	8.2	6.9	6.2	24.00	0.00	
Итого:	65.380	8238.19	8162.94	75.23	55.8	47.8	7.9	6.8	6.2	672.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.03.25 24:00	4942.773	678677.75	673426.56	89655.11
17.02.25 24:00	4877.393	670439.56	665263.63	88983.11
Итого:	65.380	8238.19	8162.94	672.00

Отчетный период: 672.00 ч

Время работы: 672.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $G_{v < min}$ (ДГ) $G_{v > max}$ (ДГ) $dt < min$ (Dt)

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37

