

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н30, зав. №00015607

Температура холодной воды $t_{хв}$ 5 °С
 Давление холодной воды $P_{хв}$ 5 кг/см²
 Схема теплоснабжения №1.3

Суточные данные за период с 20.03.2024 по 18.04.2024
 Поставщик: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Потребитель: ул. Новая 12А

Дата	Тепловая система 1															
	Q1, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м ³	V2, м ³	V1-V2, м ³	Тр. ч:мм	Тр 1 ч:мм	t1, °С	t2, °С	t1-t2, °С	P1, кг/см ²	P2, кг/см ²	Канальные НС	НС ТС
20.03.2024	4,130	399,093	387,315	11,778	403,902	390,157	13,745	24:00	24:00	50,67	40,31	10,36	5,000	5,000	О,Р	С
21.03.2024	4,368	411,392	399,120	12,272	416,615	402,225	14,390	24:00	24:00	52,04	41,42	10,62	5,000	5,000	О,Р	С
22.03.2024	4,503	411,363	399,042	12,321	416,764	402,240	14,524	24:00	24:00	52,89	41,94	10,95	5,000	5,000	О,Р	С
23.03.2024	4,124	411,290	399,097	12,193	416,266	402,098	14,168	24:00	24:00	50,88	40,85	10,03	5,000	5,000	О,Р	С
24.03.2024	3,481	411,302	399,416	11,885	415,474	402,002	13,472	24:00	24:00	46,76	38,28	8,48	5,000	5,000	О,Р	С
25.03.2024	3,697	411,573	399,588	11,984	415,992	402,296	13,696	24:00	24:00	48,06	39,07	8,99	5,000	5,000	О,Р	С
26.03.2024	3,577	411,591	399,602	11,989	415,913	402,278	13,635	24:00	24:00	47,50	38,81	8,69	5,000	5,000	О,Р	С
27.03.2024	3,482	411,531	399,600	11,931	415,718	402,199	13,519	24:00	24:00	46,74	38,28	8,46	5,000	5,000	О,Р	С
28.03.2024	3,345	400,478	388,820	11,658	404,480	391,308	13,172	24:00	24:00	46,22	37,99	8,33	5,000	5,000	О,Р	С
29.03.2024	2,759	418,882	406,997	11,885	422,230	409,194	13,036	24:00	24:00	41,93	35,33	6,60	5,000	5,000	О,Р	С
30.03.2024	2,760	418,264	406,413	11,850	421,673	408,658	13,016	24:00	24:00	42,29	35,68	6,61	5,000	5,000	О,Р	С
31.03.2024	2,598	380,243	369,470	10,773	383,374	371,503	11,871	24:00	24:00	42,45	35,59	6,86	5,000	5,000	О,Р	С
01.04.2024	1,669	232,999	225,689	7,310	234,815	226,822	7,993	24:00	24:00	39,75	31,53	8,22	5,000	5,000	О,Р	С
02.04.2024	2,396	368,142	357,375	10,767	371,171	359,384	11,788	24:00	24:00	42,43	35,91	6,52	5,000	5,000	О,Р	С, D
03.04.2024	2,181	363,831	353,430	10,400	366,580	355,278	11,302	24:00	24:00	40,89	34,88	6,01	5,000	5,000	О,Р	С
04.04.2024	2,311	386,429	375,100	11,329	389,172	376,924	12,248	24:00	24:00	39,92	33,89	6,03	5,000	5,000	О,Р	С
05.04.2024	3,346	428,942	416,442	12,500	432,883	418,910	13,973	24:00	24:00	44,89	36,93	7,96	5,000	5,000	О,Р	С
06.04.2024	4,394	401,692	389,493	12,210	406,863	392,529	14,334	24:00	24:00	52,47	41,53	10,94	5,000	5,000	О,Р	С
07.04.2024	3,671	365,766	354,653	10,913	369,997	357,366	12,632	24:00	24:00	49,36	39,39	9,97	5,000	5,000	О,Р	С
08.04.2024	3,234	277,093	269,170	7,922	280,222	270,848	9,374	24:00	24:00	49,31	37,62	11,69	5,000	5,000	О,Р	С
09.04.2024	1,920	315,049	305,911	9,138	317,276	307,315	9,962	24:00	24:00	39,80	33,27	6,53	5,000	5,000	О,Р	7, C, D
10.04.2024	1,109	344,009	334,186	9,823	345,639	335,400	10,238	24:00	24:00	33,22	30,04	3,18	5,000	5,000	О,Р	7, C
11.04.2024	0,878	334,980	325,485	9,495	336,288	326,477	9,811	24:00	24:00	30,99	28,37	2,62	5,000	5,000	О,Р	7, C
12.04.2024	1,784	317,075	308,072	9,003	319,106	309,386	9,719	24:00	24:00	37,38	31,90	5,48	5,000	5,000	О,Р	7, C
13.04.2024	1,927	312,633	303,694	8,939	314,729	305,044	9,685	24:00	24:00	38,91	32,72	6,19	5,000	5,000	О,Р	С
14.04.2024	1,940	318,211	309,189	9,023	320,319	310,547	9,772	24:00	24:00	38,68	32,57	6,11	5,000	5,000	О,Р	С
15.04.2024	1,959	318,341	309,354	8,988	320,401	310,659	9,741	24:00	24:00	38,26	32,10	6,16	5,000	5,000	О,Р	С
16.04.2024	2,018	318,872	309,860	9,012	320,942	311,155	9,787	24:00	24:00	38,33	31,99	6,34	5,000	5,000	О,Р	С
17.04.2024	2,035	319,121	310,048	9,073	321,212	311,357	9,855	24:00	24:00	38,50	32,11	6,39	5,000	5,000	О,Р	С
18.04.2024	2,010	319,123	310,105	9,018	321,129	311,341	9,788	24:00	24:00	37,77	31,46	6,31	5,000	5,000	О,Р	С

Среднее	2,787	364,644	354,064	10,579	367,905	356,097	11,808	24:00	24:00	43,31	35,72	7,59	5,0	5,0	—	—
Итого	83,604	10939,310	10621,926	317,384	11037,150	10682,901	354,248	720:00	720:00	—	—	—	—	—	—	—
Дата	Q1, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Тр, чч:мм	Тр 1, чч:мм									
20.03.2024	3785,365	322746,094	313156,781	327295,969	315787,094	30565:53	28423:15									
18.04.2024	3868,969	333685,375	323778,688	338333,125	326470,000	31285:53	29143:15									

Ответственный за учет тепловой энергии
 Отчет принят " " 2024 г.

