

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 20.03.2024 по 18.04.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая 12
 Теплосчетчик МКТС: № 018367-1 Версия МКТС: 2.67
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
20.03.24	1.075	106.30	106.02	0.28	50.7	40.6	10.1	6.4	6.0	24.00	0.00	
21.03.24	1.138	109.47	109.20	0.28	52.1	41.7	10.4	6.5	6.0	24.00	0.00	
22.03.24	1.165	109.45	109.17	0.28	52.9	42.3	10.7	6.4	6.0	24.00	0.00	
23.03.24	1.063	109.48	109.22	0.27	51.0	41.3	9.7	6.5	6.0	24.00	0.00	
24.03.24	0.896	109.62	109.36	0.26	46.9	38.8	8.2	6.4	6.0	24.00	0.00	
25.03.24	0.953	109.67	109.41	0.26	48.1	39.4	8.7	6.4	6.0	24.00	0.00	
26.03.24	0.929	109.64	109.39	0.25	47.7	39.2	8.5	6.4	6.0	24.00	0.00	
27.03.24	0.900	109.64	109.39	0.25	46.8	38.6	8.2	6.4	5.9	24.00	0.00	
28.03.24	0.867	106.76	106.51	0.24	46.5	38.4	8.1	6.2	5.8	24.00	0.00	
29.03.24	0.711	111.74	111.50	0.24	42.2	35.8	6.4	6.3	5.9	24.00	0.00	
30.03.24	0.716	111.51	111.27	0.23	42.6	36.1	6.4	6.4	5.9	24.00	0.00	
31.03.24	0.677	100.72	100.52	0.21	42.7	36.0	6.7	6.2	5.8	24.00	0.00	
01.04.24	0.428	61.47	61.34	0.13	41.5	34.5	7.0	5.7	5.7	24.00	0.00	
02.04.24	0.628	97.93	97.74	0.19	42.7	36.3	6.4	6.1	5.8	24.00	0.00	
03.04.24	0.569	97.05	96.87	0.18	41.2	35.3	5.9	6.2	5.9	24.00	0.00	
04.04.24	0.590	102.62	102.43	0.18	40.2	34.4	5.8	6.4	6.0	24.00	0.00	
05.04.24	0.849	113.32	113.12	0.21	44.7	37.2	7.5	6.6	6.1	24.00	0.00	
06.04.24	1.129	105.98	105.75	0.24	52.5	41.8	10.7	6.4	6.0	24.00	0.00	
07.04.24	0.948	96.81	96.60	0.21	49.8	40.0	9.8	6.2	5.9	24.00	0.00	
08.04.24	0.838	73.66	73.50	0.17	49.1	37.7	11.4	5.7	5.7	24.00	0.00	
09.04.24	0.509	83.61	83.39	0.22	39.4	33.3	6.1	5.7	5.5	24.00	0.00	
10.04.24	0.293	91.37	91.19	0.18	33.9	30.7	3.2	5.8	5.6	24.00	0.00	
11.04.24	0.225	89.14	88.95	0.19	31.4	28.8	2.5	5.8	5.6	24.00	0.00	
12.04.24	0.458	84.41	84.24	0.17	37.8	32.4	5.4	5.7	5.5	24.00	0.00	
13.04.24	0.494	83.15	83.00	0.15	39.1	33.2	6.0	5.6	5.5	24.00	0.00	
14.04.24	0.497	84.66	84.51	0.15	38.9	33.0	5.9	5.7	5.6	24.00	0.00	
15.04.24	0.496	84.66	84.51	0.15	38.5	32.6	5.9	5.8	5.6	24.00	0.00	
16.04.24	0.510	84.67	84.52	0.15	38.5	32.5	6.0	5.9	5.7	24.00	0.00	
17.04.24	0.517	84.72	84.57	0.15	38.7	32.6	6.1	5.9	5.7	24.00	0.00	
18.04.24	0.507	84.74	84.59	0.16	38.0	32.0	6.0	5.7	5.6	24.00	0.00	
Итого:	21.576	2907.99	2901.76	6.23	44.0	36.5	7.4	6.1	5.8	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.04.24 24:00	354.304	29405.82	29316.00	10688.65
19.03.24 24:00	332.728	26497.83	26414.23	9968.65
Итого:	21.576	2907.99	2901.76	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $G_{у>min}(DG)$ $G_{у>max}(DG)$ $dt<min(Dt)$

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36