

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 18.11.2024 по 11.12.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" № 17.12.84  
 Адрес объекта: ул. Новая 12  
 Теплосчетчик МКТС: № 018367-1 Версия МКТС: 2.67  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	0.953	112.04	112.05	-0.02	47.0	38.5	8.5	6.6	6.1	24.00	0.00	
19.11.24	0.982	112.02	112.03	-0.00	47.7	38.9	8.8	6.5	6.1	24.00	0.00	
20.11.24	0.996	111.98	112.00	-0.02	48.1	39.2	8.9	6.5	6.1	24.00	0.00	
21.11.24	0.873	112.01	112.04	-0.03	45.3	37.5	7.8	6.5	6.0	24.00	0.00	
22.11.24	1.155	111.91	111.93	-0.01	51.8	41.4	10.3	6.5	6.1	24.00	0.00	
23.11.24	1.152	111.93	111.93	-0.01	51.7	41.4	10.3	6.6	6.1	24.00	0.00	
24.11.24	1.286	112.21	112.21	-0.00	54.6	43.1	11.5	6.5	6.1	24.00	0.00	
25.11.24	1.388	113.65	113.65	-0.00	56.5	44.3	12.2	6.6	6.1	24.00	0.00	
26.11.24	1.426	113.67	113.66	0.02	57.2	44.6	12.6	6.6	6.2	24.00	0.00	
27.11.24	1.454	113.70	113.68	0.01	57.8	45.0	12.8	6.6	6.2	24.00	0.00	
28.11.24	1.338	113.78	113.77	0.00	55.3	43.5	11.8	6.6	6.1	24.00	0.00	
29.11.24	1.196	113.86	113.87	-0.01	52.1	41.6	10.5	6.6	6.1	24.00	0.00	
30.11.24	1.168	113.85	113.87	-0.02	51.5	41.2	10.3	6.6	6.2	24.00	0.00	
01.12.24	1.163	114.88	114.90	-0.02	51.3	41.1	10.1	6.6	6.2	24.00	0.00	
02.12.24	1.239	125.98	126.00	-0.02	52.4	42.6	9.8	6.8	6.2	24.00	0.00	
03.12.24	1.233	130.81	130.77	0.04	52.0	42.5	9.4	7.0	6.3	24.00	0.00	
04.12.24	1.333	126.79	126.79	0.00	54.3	43.8	10.5	6.9	6.3	24.00	0.00	
05.12.24	1.556	113.54	113.51	0.03	59.9	46.2	13.7	6.7	6.2	24.00	0.00	
06.12.24	1.596	109.97	109.94	0.04	60.8	46.3	14.5	6.6	6.3	24.00	0.00	
07.12.24	1.471	110.06	110.04	0.02	58.2	44.8	13.4	6.6	6.2	24.00	0.00	
08.12.24	1.425	115.98	115.97	0.01	56.7	44.4	12.3	6.7	6.3	24.00	0.00	
09.12.24	1.304	118.43	118.42	0.00	54.0	42.9	11.0	6.7	6.2	24.00	0.00	
10.12.24	1.367	118.04	118.02	0.02	55.3	43.7	11.6	6.8	6.3	24.00	0.00	
11.12.24	1.421	116.02	116.00	0.01	56.8	44.6	12.3	6.8	6.4	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>30.476</b>	<b>2767.09</b>	<b>2767.05</b>	<b>0.04</b>	<b>53.7</b>	<b>42.6</b>	<b>11.0</b>	<b>6.7</b>	<b>6.2</b>	<b>576.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**


Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.24 24:00	426.435	37748.86	37654.02	16376.65
17.11.24 24:00	395.959	34981.77	34886.97	15800.65
<b>Итого:</b>	<b>30.476</b>	<b>2767.09</b>	<b>2767.05</b>	<b>576.00</b>

Отчетный период: 576.00 ч  
 Время работы: 576.00 ч  
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
 Откл.эл-пит.(Эл)    Неисправн.(Не)    Gv<min(DG)    Gv>max(DG)    dt<min(Dt)

Представитель потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36



*Q = 38,095 Ткчч*