

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.12.2023 по 21.01.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая 12Теплосчетчик МКТС: № 018367-1Версия МКТС: 2.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.12.23	1.208	110.55	110.24	0.31	53.3	42.4	10.9	6.6	6.1	24.00	0.00	
24.12.23	1.310	109.60	109.29	0.31	55.9	43.9	12.0	6.6	6.1	24.00	0.00	
25.12.23	1.377	108.39	108.08	0.31	57.3	44.6	12.7	6.6	6.1	24.00	0.00	
26.12.23	1.330	108.28	107.96	0.31	56.4	44.2	12.3	6.6	6.1	24.00	0.00	
27.12.23	1.394	109.34	109.02	0.31	57.8	45.0	12.8	6.6	6.2	24.00	0.00	
28.12.23	1.467	109.94	109.61	0.33	59.1	45.7	13.4	6.6	6.2	24.00	0.00	
29.12.23	1.387	109.93	109.60	0.33	57.7	45.1	12.6	6.6	6.1	24.00	0.00	
30.12.23	1.101	110.12	109.82	0.30	51.0	41.0	10.0	6.5	6.0	24.00	0.00	
31.12.23	1.295	112.54	112.22	0.31	55.0	43.5	11.5	6.6	6.1	24.00	0.00	
01.01.24	1.941	113.63	113.27	0.36	68.5	51.4	17.1	6.7	6.2	24.00	0.00	
02.01.24	2.286	113.45	113.08	0.37	75.3	55.1	20.2	6.7	6.2	24.00	0.00	
03.01.24	2.387	113.43	113.05	0.38	76.5	55.4	21.0	6.6	6.1	24.00	0.00	
04.01.24	2.364	113.22	112.84	0.39	75.1	54.2	20.9	6.6	6.1	24.00	0.00	
05.01.24	2.342	112.29	111.91	0.39	74.1	53.2	20.8	6.6	6.1	24.00	0.00	
06.01.24	2.287	112.31	111.93	0.38	73.2	52.8	20.4	6.6	6.2	24.00	0.00	
07.01.24	2.317	112.11	111.72	0.39	74.0	53.3	20.7	6.6	6.2	24.00	0.00	
08.01.24	2.277	111.23	110.85	0.38	72.6	52.1	20.5	6.6	6.2	24.00	0.00	
09.01.24	1.966	111.31	110.96	0.36	66.9	49.2	17.7	6.6	6.2	24.00	0.00	
10.01.24	1.735	111.42	111.08	0.34	62.4	46.8	15.6	6.6	6.2	24.00	0.00	
11.01.24	1.617	111.33	110.99	0.34	60.7	46.2	14.5	6.6	6.2	24.00	0.00	
12.01.24	2.064	111.09	110.71	0.38	70.1	51.6	18.6	6.6	6.1	24.00	0.00	
13.01.24	2.214	111.05	110.63	0.42	73.1	53.2	19.9	6.6	6.1	24.00	0.00	
14.01.24	2.053	111.10	110.72	0.38	69.4	51.0	18.5	6.6	6.1	24.00	0.00	
15.01.24	1.368	111.26	110.92	0.33	54.5	42.2	12.3	6.5	6.1	24.00	0.00	
16.01.24	1.420	103.95	103.63	0.32	57.0	43.3	13.7	6.6	6.2	24.00	0.00	
17.01.24	1.777	106.24	105.89	0.35	64.3	47.6	16.8	6.6	6.2	24.00	0.00	
18.01.24	1.895	107.13	106.76	0.37	67.3	49.5	17.7	6.5	6.1	24.00	0.00	
19.01.24	1.478	107.40	107.07	0.33	58.3	44.5	13.8	6.6	6.2	24.00	0.00	
20.01.24	1.702	107.18	106.83	0.35	63.3	47.4	15.9	6.6	6.2	24.00	0.00	
21.01.24	1.756	107.13	106.78	0.36	64.3	47.9	16.4	6.6	6.2	24.00	0.00	
Итого:	53.115	3307.96	3297.46	10.50	64.2	48.2	16.1	6.6	6.1	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.01.24 24:00	252.026	20174.76	20109.61	8576.65
22.12.23 24:00	198.911	16866.80	16812.15	7856.65
Итого:	53.115	3307.96	3297.46	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 чОткл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$ Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36