

с 22.11.23 по 22.12.23

13.12.23 01:05

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая 12
 Теплосчетчик МКТС: № 018367-1
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2) Версия МКТС: 2.67

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атн		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.11.23	1.818	115.00	114.58	0.42	65.7	49.9	15.8	6.5	6.0	24.00	0.00	
23.11.23	1.802	115.41	114.99	0.42	65.3	49.7	15.6	6.5	5.9	24.00	0.00	
24.11.23	1.612	116.18	115.79	0.39	61.5	47.6	13.9	6.7	6.1	24.00	0.00	
25.11.23	1.477	115.18	114.81	0.37	58.6	45.8	12.8	6.6	6.1	24.00	0.00	
26.11.23	1.541	114.94	114.57	0.37	60.1	46.7	13.4	6.5	6.0	24.00	0.00	
27.11.23	1.390	114.97	114.61	0.36	57.1	45.0	12.1	6.6	6.0	24.00	0.00	
28.11.23	1.555	115.84	115.47	0.37	60.4	47.0	13.4	6.6	6.1	24.00	0.00	
29.11.23	1.668	124.30	123.90	0.41	61.8	48.3	13.4	6.9	6.3	24.00	0.00	
30.11.23	1.530	124.38	123.96	0.42	59.2	46.9	12.3	7.0	6.3	24.00	0.00	
01.12.23	1.621	124.26	123.87	0.39	61.2	48.1	13.0	7.0	6.3	24.00	0.00	
02.12.23	1.648	124.17	123.78	0.39	61.9	48.7	13.3	7.0	6.3	24.00	0.00	
03.12.23	1.735	117.81	117.43	0.38	64.3	49.5	14.7	6.8	6.2	24.00	0.00	
04.12.23	1.768	114.91	114.53	0.38	64.8	49.4	15.4	6.8	6.2	24.00	0.00	
05.12.23	1.701	114.99	114.62	0.37	62.9	48.1	14.8	6.8	6.2	24.00	0.00	
06.12.23	1.876	114.92	114.52	0.40	66.6	50.2	16.3	6.8	6.3	24.00	0.00	
07.12.23	1.973	114.84	114.45	0.40	68.4	51.2	17.2	6.9	6.3	24.00	0.00	
08.12.23	2.163	114.74	114.30	0.44	72.3	53.4	18.9	6.8	6.3	24.00	0.00	
09.12.23	2.153	114.71	114.27	0.45	72.1	53.4	18.8	6.8	6.3	24.00	0.00	
10.12.23	2.004	114.75	114.35	0.40	69.3	51.8	17.5	6.8	6.3	24.00	0.00	
11.12.23	1.791	114.87	114.45	0.42	64.7	49.1	15.6	6.9	6.3	24.00	0.00	
Итого:	34.824	2341.18	2333.22	7.95	63.9	49.0	14.9	6.8	6.2	480.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.23 24:00	182.089	15709.70	15658.95	7592.65
21.11.23 24:00	147.266	13368.53	13325.73	7112.65
Итого:	34.824	2341.18	2333.22	480.00

Q_{пол} = 53, 946 Гкал

Отчетный период: 480.00 ч
 Время работы: 480.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Откл.эл-питг.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____



Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36