

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 07.10.2024 по 18.10.2024

Потребитель: ООО "Управляем Юг Подмосквовья"
Адрес объекта: Ул. Новая д. 16
Теплосчетчик МКТС: № 051072-1 Версия МКТС: 6.67
Формула расчета тепла: Q = M1*(h1-h2)

Дата	Тепл. энт., Q, Гкал	Масса, т		Температура, °С		Давл., атм		Время, час работы/отказа	Отказы		
		M1	M2	t1	t2	P1	P2				
07.10.24	0.611	208.22	208.08	0.14	40.7	37.8	2.9	4.3	3.4	24.00	0.00
08.10.24	0.817	335.70	335.48	0.22	39.1	36.7	2.4	6.7	5.3	24.00	0.00
09.10.24	0.949	335.70	335.45	0.26	40.4	37.6	2.8	6.9	5.5	24.00	0.00
10.10.24	1.290	343.98	343.41	0.58	44.5	40.8	3.7	6.9	5.4	24.00	0.00
11.10.24	1.136	324.77	324.45	0.31	41.2	37.7	3.5	6.7	5.4	24.00	0.00
12.10.24	1.024	321.42	321.08	0.34	39.4	36.2	3.2	6.6	5.4	24.00	0.00
13.10.24	1.580	321.16	320.84	0.32	46.5	41.7	4.9	6.7	5.5	24.00	0.00
14.10.24	1.864	322.50	322.16	0.33	49.6	43.8	5.8	6.9	5.6	24.00	0.00
15.10.24	1.728	322.06	321.83	0.25	48.4	43.0	5.3	6.9	5.7	24.00	0.00
16.10.24	1.634	321.89	321.39	0.51	47.1	42.0	5.1	6.9	5.7	24.00	0.00
17.10.24	1.740	321.81	321.52	0.29	48.5	43.1	5.4	7.0	5.8	24.00	0.00
18.10.24	1.818	321.70	321.48	0.22	49.3	43.6	5.6	7.0	5.7	24.00	0.00
Итого:	16.192	3800.92	3797.17	3.76	44.6	40.4	4.2	6.6	5.4	288.00	0.00

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Трав. ч
18.10.24 24:00	1377.719	179480.34	179192.75	25689.29
06.10.24 24:00	1361.577	175679.42	175395.58	25401.29
Итого:	16.192	3800.92	3797.17	288.00

Отчетный период: 288,00 ч

Время работы: 288,00 ч

Суммарное время отказа: 0,00 ч = 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Представитель потребителя:

Представитель поставщика:

Распечатано программой МКТСпт, версия: 1.36

