

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с 18.11.2024 по 11.12.2024 *по 17.12.24*

12.12.24 23:11

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Новая д. 16  
 Теплосчетчик МКТС: № 051072-1 Версия МКТС: 6.67  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	1.714	298.25	298.08	0.16	47.9	42.2	5.7	6.8	5.8	24.00	0.00	
19.11.24	1.775	298.22	298.05	0.18	48.6	42.7	5.9	6.8	5.8	24.00	0.00	
20.11.24	1.820	298.19	298.03	0.15	49.0	42.9	6.1	6.8	5.7	24.00	0.00	
21.11.24	1.611	298.23	298.08	0.14	46.2	40.8	5.4	6.7	5.7	24.00	0.00	
22.11.24	2.127	298.14	298.02	0.13	52.9	45.8	7.1	6.8	5.8	24.00	0.00	
23.11.24	2.103	298.11	298.03	0.08	52.8	45.7	7.0	6.9	5.8	24.00	0.00	
24.11.24	2.380	298.17	298.05	0.14	55.8	47.8	8.0	6.8	5.8	24.00	0.00	
25.11.24	2.551	298.83	298.73	0.08	57.8	49.3	8.5	6.9	5.8	24.00	0.00	
26.11.24	2.606	298.78	298.72	0.07	58.5	49.8	8.7	6.9	5.9	24.00	0.00	
27.11.24	2.644	298.75	298.66	0.10	59.1	50.3	8.8	6.9	5.9	24.00	0.00	
28.11.24	2.414	298.88	298.84	0.02	56.5	48.4	8.1	6.9	5.8	24.00	0.00	
29.11.24	2.142	298.94	298.91	0.05	53.2	46.0	7.2	6.9	5.8	24.00	0.00	
30.11.24	2.092	298.98	298.89	0.08	52.5	45.6	7.0	6.9	5.9	24.00	0.00	
01.12.24	2.074	299.77	299.78	0.00	52.3	45.4	6.9	6.9	5.8	24.00	0.00	
02.12.24	2.212	322.80	322.84	-0.05	53.5	46.6	6.8	7.1	5.8	24.00	0.00	
03.12.24	2.218	343.03	343.03	-0.01	53.0	46.5	6.4	7.3	5.9	24.00	0.00	
04.12.24	2.413	332.59	332.63	-0.03	55.4	48.2	7.2	7.2	5.9	24.00	0.00	
05.12.24	2.837	297.52	297.47	0.03	61.3	51.8	9.5	7.0	5.9	24.00	0.00	
06.12.24	2.918	287.94	287.88	0.07	62.3	52.2	10.1	6.9	5.9	24.00	0.00	
07.12.24	2.686	287.98	287.98	0.02	59.6	50.2	9.3	6.9	5.9	24.00	0.00	
08.12.24	2.604	303.66	303.69	-0.04	57.9	49.4	8.6	7.0	5.9	24.00	0.00	
09.12.24	2.357	311.45	311.39	0.07	55.1	47.5	7.5	7.0	5.9	24.00	0.00	
10.12.24	2.457	317.14	317.14	-0.00	56.5	48.7	7.7	7.1	5.9	24.00	0.00	
11.12.24	2.570	310.08	310.16	-0.08	58.1	49.8	8.3	7.2	6.0	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>55.323</b>	<b>7294.42</b>	<b>7293.06</b>	<b>1.35</b>	<b>54.8</b>	<b>47.2</b>	<b>7.6</b>	<b>7.0</b>	<b>5.8</b>	<b>576.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.24 24:00	1484.330	195912.19	195619.42	26985.29
17.11.24 24:00	1429.007	188617.77	188326.36	26409.29
<b>Итого:</b>	<b>55.323</b>	<b>7294.42</b>	<b>7293.06</b>	<b>576.00</b>

Отчетный период: 576.00 ч  
 Время работы: 576.00 ч  
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 Откл.эл-пит.(Эл) + 0.00 Неисправн.(Не) + 0.00 для 0.00 dt < min (Dt)

Представитель потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

*Q = 69,154 т/час*