

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.12.2023 по 21.01.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д. 16Теплосчетчик МКТС: № 051072-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.12.23	2.198	292.03	291.58	0.45	54.5	47.0	7.5	6.8	5.7	24.00	0.00	
24.12.23	2.393	289.52	289.08	0.44	57.2	48.9	8.3	6.8	5.8	24.00	0.00	
25.12.23	2.528	286.09	285.66	0.43	58.7	49.9	8.8	6.8	5.8	24.00	0.00	
26.12.23	2.434	285.98	285.58	0.42	57.8	49.3	8.5	6.8	5.8	24.00	0.00	
27.12.23	2.557	289.05	288.59	0.45	59.2	50.3	8.8	6.8	5.8	24.00	0.00	
28.12.23	2.697	290.78	290.36	0.43	60.6	51.3	9.3	6.8	5.8	24.00	0.00	
29.12.23	2.539	290.66	290.22	0.44	59.1	50.4	8.7	6.8	5.7	24.00	0.00	
30.12.23	1.997	290.97	290.55	0.42	52.2	45.3	6.8	6.7	5.7	24.00	0.00	
31.12.23	2.347	297.23	296.75	0.47	56.4	48.5	7.9	6.8	5.7	24.00	0.00	
01.01.24	3.604	300.59	300.14	0.45	70.5	58.6	12.0	6.9	5.8	24.00	0.00	
02.01.24	4.259	300.13	299.64	0.48	77.6	63.5	14.2	6.9	5.8	24.00	0.00	
03.01.24	4.453	299.63	299.22	0.43	78.9	64.1	14.8	6.9	5.8	24.00	0.00	
04.01.24	4.409	299.61	299.22	0.38	77.4	62.8	14.7	6.9	5.7	24.00	0.00	
05.01.24	4.401	299.81	299.44	0.36	76.4	61.8	14.7	6.9	5.8	24.00	0.00	
06.01.24	4.262	299.83	299.47	0.38	75.4	61.2	14.2	6.9	5.8	24.00	0.00	
07.01.24	4.334	299.42	299.03	0.38	76.3	61.9	14.4	6.9	5.8	24.00	0.00	
08.01.24	4.267	301.41	301.06	0.35	74.8	60.7	14.1	6.9	5.8	24.00	0.00	
09.01.24	3.622	301.48	301.11	0.37	68.7	56.7	12.0	6.9	5.8	24.00	0.00	
10.01.24	3.185	301.78	301.25	0.54	64.1	53.5	10.5	6.9	5.8	24.00	0.00	
11.01.24	2.970	301.53	301.14	0.39	62.3	52.5	9.8	6.9	5.8	24.00	0.00	
12.01.24	3.852	300.78	300.31	0.45	72.2	59.4	12.8	6.9	5.8	24.00	0.00	
13.01.24	4.143	300.64	300.19	0.46	75.2	61.4	13.8	6.8	5.7	24.00	0.00	
14.01.24	3.819	300.88	300.39	0.47	71.3	58.6	12.7	6.8	5.7	24.00	0.00	
15.01.24	2.560	301.28	300.91	0.38	55.9	47.4	8.5	6.8	5.6	24.00	0.00	
16.01.24	2.649	281.05	280.66	0.39	58.4	49.0	9.4	6.8	5.8	24.00	0.00	
17.01.24	3.318	287.25	286.84	0.42	66.1	54.6	11.5	6.8	5.8	24.00	0.00	
18.01.24	3.538	287.45	286.95	0.48	69.0	56.7	12.3	6.8	5.8	24.00	0.00	
19.01.24	2.726	288.05	287.67	0.39	59.7	50.3	9.5	6.8	5.8	24.00	0.00	
20.01.24	3.127	287.45	287.06	0.39	64.9	54.0	10.9	6.8	5.8	24.00	0.00	
21.01.24	3.234	287.34	286.95	0.39	66.0	54.8	11.3	6.8	5.8	24.00	0.00	
Итого:	98.423	8839.70	8827.02	12.69	66.0	54.9	11.1	6.8	5.8	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.01.24 24:00	1167.507	149147.66	148903.53	19185.29
22.12.23 24:00	1069.083	140307.95	140076.52	18465.29
Итого:	98.423	8839.70	8827.02	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч0.000.000.000.000.00

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv<min(DG)

Gv>max(DG)

dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36